

#133703#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Гайдара 131-133, Калининград (ГВС)
5346
7377
ВКТ-7
00261560
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,084	0,483	53,92	42,23	52,92	41,75	11,17	24	0	0	63,5	52,1	11,37	0,62	0,39	-
25.05.2025	1,128	0,524	54,76	42,15	53,74	41,67	12,07	24	0	0	63,5	52,2	11,3	0,62	0,39	-
26.05.2025	1,065	0,475	53,6	42,18	52,65	41,7	10,95	24	0	0	63,5	52,3	11,17	0,62	0,4	-
27.05.2025	1,033	0,45	53,06	42,18	52,09	41,7	10,39	24	0	0	63,5	52,3	11,2	0,62	0,41	-
28.05.2025	1,079	0,494	53,87	42,01	52,89	41,53	11,36	24	0	0	63,6	52,5	11,05	0,63	0,4	-
29.05.2025	1,001	0,433	52,51	42,1	51,55	41,62	9,93	24	0	0	63,5	52,5	11,04	0,63	0,4	-
30.05.2025	1,035	0,449	52,93	42,03	51,96	41,55	10,41	24	0	0	63,6	52,4	11,21	0,63	0,39	-
31.05.2025	1,039	0,454	52,94	41,97	51,98	41,49	10,49	24	0	0	63,6	52,4	11,21	0,62	0,4	-
01.06.2025	1,065	0,483	53,48	41,9	52,51	41,42	11,09	24	0	0	63,7	52,6	11,12	0,63	0,39	-
02.06.2025	1,011	0,439	52,58	41,96	51,61	41,48	10,13	24	0	0	63,5	52,5	11,03	0,62	0,39	-
03.06.2025	0,963	0,4	51,72	42,06	50,79	41,58	9,21	24	0	0	63,6	52,6	11,08	0,62	0,39	-
04.06.2025	1,004	0,442	52,5	41,97	51,52	41,49	10,03	24	0	0	63,6	52,7	10,95	0,63	0,39	-
05.06.2025	0,985	0,426	52,07	41,85	51,1	41,37	9,73	24	0	0	63,6	52,7	10,9	0,63	0,38	-
06.06.2025	0,95	0,4	52,15	42,6	51,2	42,07	9,13	24	0	0	63,6	52,8	10,78	0,63	0,37	-
07.06.2025	0,958	0,406	51,07	41,28	50,13	40,8	9,33	24	0	0	63,6	52,6	11,01	0,62	0,37	-
08.06.2025	1,061	0,502	53,01	41,04	52,05	40,56	11,49	24	0	0	63,4	52,6	10,79	0,63	0,46	-
09.06.2025	1,062	0,5	53,08	41,01	52,14	40,54	11,6	24	0	0	62,8	51,9	10,85	0,63	0,46	-
10.06.2025	0,951	0,405	51,17	41,29	50,24	40,81	9,43	24	0	0	63,1	52,3	10,82	0,63	0,45	-
11.06.2025	0,949	0,388	50,73	41,34	49,81	40,86	8,95	24	0	0	63,6	52,3	11,27	0,62	0,44	-
12.06.2025	0,957	0,387	50,68	41,29	49,78	40,81	8,97	24	0	0	63,6	52,2	11,44	0,63	0,44	-
13.06.2025	0,958	0,391	50,82	41,3	49,88	40,82	9,06	24	0	0	63,6	52,2	11,38	0,63	0,43	-
14.06.2025	0,995	0,42	51,36	41,18	50,41	40,7	9,71	24	0	0	63,6	52,2	11,37	0,62	0,43	-
15.06.2025	0,954	0,397	50,75	41,17	49,82	40,69	9,13	24	0	0	63,7	52,4	11,23	0,62	0,42	-
16.06.2025	0,959	0,403	50,82	41,12	49,9	40,64	9,26	24	0	0	63,7	52,5	11,13	0,63	0,41	-
17.06.2025	0,91	0,36	49,9	41,15	48,99	40,67	8,32	24	0	0	63,6	52,4	11,23	0,63	0,41	-
18.06.2025	0,985	0,42	51,1	40,96	50,17	40,48	9,69	24	0	0	63,6	52,3	11,24	0,62	0,4	-
19.06.2025	0,925	0,367	50	41,06	49,07	40,58	8,49	24	0	0	63,6	52,2	11,34	0,62	0,4	-
20.06.2025	0,923	0,367	51,58	42,77	50,66	42,26	8,4	24	0	0	63,5	52,5	11	0,63	0,38	-
21.06.2025	0,943	0,386	50,1	40,71	49,18	40,23	8,95	24	0	0	63,5	52,1	11,37	0,62	0,39	-
22.06.2025	0,991	0,426	50,93	40,6	50,01	40,12	9,89	24	0	0	63,6	52,4	11,23	0,62	0,39	-
23.06.2025	0,952	0,395	53,53	44,13	52,55	43,56	8,99	24	0	0	63,6	53	10,64	0,63	0,36	-
Итого:	30,875	0	1612,72	1292,59	1583,3	1277,55	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,875															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	897,756	36164,81	25253,97	35481,76	24956,59
23.06.2025	928,631	37777,53	26546,56	37065,06	26234,14

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:47:06