

#145016#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Гайдара 131-133, Калининград (ГВС)
5346
7377
ВКТ-7
00261560
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,893	0,373	49,11	40,21	48,2	39,73	8,47	24	0	0	63,7	52,8	10,84	0,63	0,41	-
25.07.2025	0,837	0,321	48,15	40,35	47,26	39,87	7,39	24	0	0	63,7	52,8	10,91	0,63	0,41	-
26.07.2025	0,877	0,358	48,79	40,26	47,9	39,78	8,12	24	0	0	63,7	52,9	10,84	0,62	0,41	-
27.07.2025	0,879	0,366	48,96	40,25	48,06	39,77	8,29	24	0	0	63,7	53	10,73	0,62	0,39	-
28.07.2025	0,886	0,369	49,09	40,27	48,19	39,79	8,4	24	0	0	63,7	53	10,73	0,63	0,38	-
29.07.2025	0,96	0,417	50,11	40,14	49,19	39,66	9,53	24	0	0	63,9	52,9	10,95	0,54	0,36	-
30.07.2025	0,789	0,332	43,5	35,45	42,74	34,98	7,76	24	0	0	63,5	53,2	10,34	0,62	0,37	-
31.07.2025	0,906	0,381	51,5	42,44	50,53	41,96	8,57	24	0	0	63,7	53,3	10,4	0,63	0,36	-
01.08.2025	0,933	0,395	51,36	41,89	50,43	41,41	9,02	24	0	0	63,7	53,1	10,61	0,63	0,36	-
02.08.2025	0,932	0,397	51,28	41,82	50,36	41,34	9,02	24	0	0	63,7	53,1	10,61	0,62	0,36	-
03.08.2025	0,928	0,392	51,11	41,78	50,19	41,3	8,89	24	0	0	63,7	53,1	10,6	0,63	0,36	-
04.08.2025	0,937	0,402	51,26	41,72	50,3	41,24	9,06	24	0	0	63,7	53	10,68	0,62	0,35	-
05.08.2025	0,913	0,374	50,66	41,69	49,71	41,21	8,5	24	0	0	63,7	52,9	10,82	0,62	0,35	-
06.08.2025	0,919	0,377	50,7	41,68	49,79	41,2	8,59	24	0	0	63,7	52,8	10,89	0,62	0,35	-
07.08.2025	0,879	0,353	50,2	41,59	49,31	41,11	8,2	24	0	0	62,9	52,3	10,61	0,62	0,35	-
08.08.2025	0,883	0,346	49,94	41,59	49,02	41,11	7,91	24	0	0	63,6	52,7	10,98	0,62	0,35	-
09.08.2025	0,934	0,386	50,69	41,37	49,76	40,89	8,87	24	0	0	63,7	52,8	10,92	0,63	0,35	-
10.08.2025	0,9	0,357	50,07	41,48	49,16	41	8,16	24	0	0	63,7	52,7	11,01	0,62	0,34	-
11.08.2025	0,904	0,358	50,12	41,45	49,2	40,97	8,23	24	0	0	63,7	52,7	11,01	0,62	0,37	-
12.08.2025	0,853	0,357	50,46	41,44	49,6	40,98	8,62	24	0	0	61,2	51,5	9,78	0,62	0,43	-
13.08.2025	0,906	0,37	50,53	41,63	49,61	41,15	8,46	24	0	0	63,6	52,9	10,78	0,62	0,43	-
14.08.2025	0,858	0,327	49,61	41,66	48,7	41,18	7,52	24	0	0	63,7	52,9	10,81	0,62	0,43	-
15.08.2025	0,866	0,348	49,86	41,59	48,96	41,11	7,85	24	0	0	63,6	53,1	10,58	0,62	0,42	-
16.08.2025	0,846	0,327	49,47	41,58	48,55	41,1	7,45	24	0	0	63,6	53	10,66	0,62	0,42	-
17.08.2025	0,905	0,368	50,37	41,48	49,46	41	8,46	24	0	0	63,6	52,8	10,78	0,62	0,42	-
18.08.2025	0,81	0,293	48,73	41,66	47,84	41,18	6,66	24	0	0	63,6	52,7	10,88	0,62	0,43	-
19.08.2025	0,951	0,411	51,09	41,31	50,16	40,83	9,33	24	0	0	63,7	52,9	10,82	0,62	0,44	-
20.08.2025	0,95	0,404	51,01	41,33	50,08	40,85	9,23	24	0	0	63,7	52,8	10,9	0,62	0,43	-
21.08.2025	0,932	0,386	50,71	41,44	49,76	40,96	8,8	24	0	0	63,8	52,7	11,02	0,62	0,44	-
22.08.2025	0,967	0,409	51,22	41,36	50,28	40,88	9,4	24	0	0	63,8	52,7	11,09	0,62	0,43	-
23.08.2025	0,938	0,372	50,52	41,46	49,61	40,98	8,63	24	0	0	63,7	52,4	11,29	0,62	0,43	-
Итого:	27,871	0	1550,18	1275,37	1521,91	1260,52	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,871															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	956,093	39258,55	27755,32	38518,86	27428,49
23.08.2025	983,964	40808,73	29030,69	40040,77	28689,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 8:24:11