

#94986#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 131-133, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7377
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261560
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,816	0,39	33,51	24,24	32,84	24	8,84	24	0	0	66,3	53,4	12,87	0,64	0,5	-
25.08.2024	0,83	0,41	33,8	24,12	33,13	23,88	9,25	24	0	0	66,2	53,6	12,62	0,64	0,5	-
26.08.2024	0,834	0,413	33,85	24,15	33,16	23,91	9,25	24	0	0	66,3	53,5	12,72	0,64	0,49	-
27.08.2024	0,762	0,365	33,11	24,25	32,5	24,01	8,49	24	0	0	64,1	51,9	12,24	0,64	0,5	-
28.08.2024	0,822	0,38	35,33	26,46	34,64	26,13	8,51	24	0	0	66,3	53,5	12,77	0,64	0,5	-
29.08.2024	0,813	0,393	33,71	24,44	33,05	24,2	8,85	24	0	0	66,3	53,6	12,67	0,64	0,5	-
30.08.2024	0,782	0,376	34,1	25,41	33,43	25,13	8,3	24	0	0	66,3	54,1	12,15	0,65	0,5	-
31.08.2024	0,796	0,39	33,32	24,21	32,68	23,97	8,71	24	0	0	66,2	53,8	12,41	0,64	0,5	-
01.09.2024	0,873	0,447	34,18	23,67	33,52	23,43	10,09	24	0	0	66,2	53,5	12,71	0,64	0,5	-
02.09.2024	0,801	0,386	33,01	23,82	32,33	23,58	8,75	24	0	0	66,1	53,3	12,8	0,64	0,49	-
03.09.2024	0,8	0,388	32,99	23,84	32,32	23,6	8,72	24	0	0	66,2	53,4	12,79	0,64	0,5	-
04.09.2024	0,783	0,376	32,77	23,9	32,12	23,66	8,46	24	0	0	66,1	53,4	12,71	0,64	0,5	-
05.09.2024	0,803	0,394	33,12	23,81	32,46	23,57	8,89	24	0	0	66,1	53,5	12,62	0,65	0,5	-
06.09.2024	0,771	0,368	32,57	23,89	31,92	23,65	8,27	24	0	0	66,2	53,6	12,62	0,65	0,5	-
07.09.2024	0,785	0,378	32,8	23,88	32,16	23,64	8,52	24	0	0	66,2	53,5	12,63	0,64	0,5	-
08.09.2024	0,851	0,431	33,83	23,75	33,19	23,51	9,68	24	0	0	66,2	53,5	12,65	0,64	0,5	-
09.09.2024	0,807	0,394	33,17	23,85	32,51	23,61	8,9	24	0	0	66,1	53,5	12,65	0,65	0,49	-
10.09.2024	0,8	0,393	33,07	23,86	32,41	23,62	8,79	24	0	0	66,1	53,5	12,61	0,64	0,49	-
11.09.2024	0,848	0,424	33,92	23,81	33,25	23,57	9,68	24	0	0	65,7	53	12,67	0,65	0,49	-
12.09.2024	0,832	0,414	33,64	23,9	32,96	23,66	9,3	24	0	0	66,2	53,4	12,74	0,65	0,49	-
13.09.2024	0,822	0,395	33,36	23,88	32,69	23,64	9,05	24	0	0	66	53,1	12,94	0,65	0,49	-
14.09.2024	0,853	0,417	33,73	23,82	33,06	23,58	9,48	24	0	0	66,2	52,9	13,24	0,63	0,5	-
15.09.2024	0,906	0,457	34,6	23,7	33,93	23,46	10,47	24	0	0	66,1	52,8	13,24	0,64	0,5	-
16.09.2024	0,818	0,387	33,17	23,92	32,52	23,68	8,84	24	0	0	66,2	53,1	13,1	0,64	0,49	-
17.09.2024	0,846	0,418	33,73	23,87	33,07	23,63	9,44	24	0	0	66,1	53	13,1	0,64	0,5	-
18.09.2024	0,83	0,405	33,47	23,88	32,82	23,64	9,18	24	0	0	66,1	53,2	12,95	0,65	0,5	-
19.09.2024	0,847	0,42	33,84	23,88	33,15	23,64	9,51	24	0	0	66,1	53,3	12,8	0,65	0,5	-
20.09.2024	0,844	0,417	33,74	23,87	33,07	23,63	9,44	24	0	0	66,1	53,2	12,92	0,65	0,5	-
21.09.2024	0,849	0,416	33,76	23,89	33,1	23,65	9,45	24	0	0	66,1	53,1	13,04	0,64	0,5	-
22.09.2024	0,922	0,463	36,29	25,41	35,57	25,12	10,45	24	0	0	66,2	53,2	12,93	0,65	0,5	-
23.09.2024	0,862	0,434	33,48	23,21	32,82	22,97	9,85	24	0	0	66,1	53	13,1	0,65	0,49	-
Итого:	25,608	0	1042,97	746,59	1022,38	738,97	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,608															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	631,015	25823,23	18162,46	25337,07	17944,98
23.09.2024	656,623	26866,2	18909,05	26359,45	18683,95

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 14:53:45