

#148461#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Гайдара 131-133, Калининград (ГВС)
5346
7377
ВКТ-7
00261560
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,99	0,422	51,84	41,68	50,89	41,2	9,69	24	0	0	63,6	52,4	11,2	0,62	0,44	-
25.08.2025	0,982	0,41	51,22	41,27	50,3	40,79	9,51	24	0	0	63,4	52,1	11,34	0,62	0,43	-
26.08.2025	0,979	0,4	51,5	41,78	50,57	41,28	9,29	24	0	0	63,6	52,2	11,39	0,62	0,44	-
27.08.2025	0,95	0,382	50,53	41,21	49,59	40,73	8,86	24	0	0	63,6	52,2	11,48	0,62	0,44	-
28.08.2025	0,928	0,372	50,08	41,13	49,16	40,65	8,51	24	0	0	63,7	52,3	11,37	0,62	0,44	-
29.08.2025	0,944	0,383	50,35	41,01	49,4	40,53	8,87	24	0	0	63,7	52,4	11,3	0,62	0,44	-
30.08.2025	0,976	0,414	50,88	40,92	49,98	40,44	9,54	24	0	0	63,8	52,5	11,22	0,61	0,44	-
31.08.2025	1,008	0,445	51,52	40,87	50,56	40,39	10,17	24	0	0	63,8	52,6	11,19	0,62	0,44	-
01.09.2025	0,952	0,394	50,53	40,99	49,6	40,51	9,09	24	0	0	63,8	52,6	11,23	0,62	0,45	-
02.09.2025	0,946	0,395	50,46	40,94	49,54	40,46	9,08	24	0	0	63,8	52,7	11,07	0,62	0,44	-
03.09.2025	0,887	0,35	49,44	41,03	48,54	40,55	7,99	24	0	0	63,8	52,7	11,05	0,62	0,45	-
04.09.2025	0,888	0,352	49,41	40,9	48,49	40,42	8,07	24	0	0	63,8	52,8	11	0,62	0,46	-
05.09.2025	0,915	0,379	49,83	40,79	48,92	40,31	8,61	24	0	0	63,8	52,9	10,91	0,62	0,45	-
06.09.2025	0,886	0,356	49,37	40,85	48,45	40,37	8,08	24	0	0	63,9	52,9	10,93	0,61	0,46	-
07.09.2025	1,002	0,451	53,27	42,72	52,32	42,21	10,11	24	0	0	63,9	53,3	10,59	0,62	0,46	-
08.09.2025	0,889	0,347	53,64	45,39	52,66	44,81	7,85	24	0	0	63,7	53,5	10,2	0,62	0,46	-
09.09.2025	0,834	0,311	47,78	40,26	46,89	39,78	7,11	24	0	0	63,8	52,6	11,24	0,62	0,46	-
10.09.2025	0,919	0,376	48,99	39,96	48,09	39,48	8,61	24	0	0	63,9	52,6	11,32	0,63	0,48	-
11.09.2025	0,942	0,397	49,35	39,83	48,43	39,35	9,08	24	0	0	63,8	52,5	11,25	0,62	0,47	-
12.09.2025	0,913	0,375	48,86	39,82	47,96	39,34	8,62	24	0	0	63,8	52,5	11,3	0,62	0,48	-
13.09.2025	0,95	0,402	49,39	39,72	48,48	39,24	9,24	24	0	0	63,8	52,5	11,34	0,61	0,47	-
14.09.2025	1,02	0,462	50,59	39,57	49,69	39,09	10,6	24	0	0	63,8	52,6	11,29	0,62	0,47	-
15.09.2025	0,953	0,397	49,65	40	48,73	39,51	9,22	24	0	0	63,7	52,4	11,36	0,62	0,47	-
16.09.2025	0,917	0,367	48,38	39,5	47,49	39,02	8,47	24	0	0	63,8	52,2	11,6	0,62	0,46	-
17.09.2025	0,918	0,361	48,36	39,51	47,47	39,03	8,44	24	0	0	63,7	52	11,69	0,62	0,47	-
18.09.2025	0,938	0,381	48,72	39,41	47,82	38,93	8,89	24	0	0	63,5	51,9	11,63	0,62	0,46	-
19.09.2025	0,964	0,401	49,11	39,33	48,19	38,85	9,34	24	0	0	63,7	52,1	11,68	0,62	0,47	-
20.09.2025	0,981	0,417	49,48	39,35	48,56	38,87	9,69	24	0	0	63,7	52,2	11,56	0,62	0,47	-
21.09.2025	1,054	0,491	50,84	39,17	49,92	38,69	11,23	24	0	0	63,8	52,5	11,35	0,62	0,47	-
22.09.2025	0,949	0,396	49,01	39,36	48,11	38,88	9,23	24	0	0	63,5	52,1	11,45	0,62	0,47	-
23.09.2025	0,931	0,375	48,52	39,35	47,62	38,87	8,75	24	0	0	63,7	52	11,69	0,61	0,47	-
Итого:	29,305	0	1550,9	1257,62	1522,42	1242,58	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,305															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	983,964	40808,73	29030,69	40040,77	28689,01
23.09.2025	1013,269	42359,63	30288,31	41563,19	29931,59

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.09.2025 8:11:11