

#112211#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Гайдара 131-133, Калининград (ГВС)
Номер абонента 5346
Порядковый номер 7377
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00261560
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	1,044	0,551	35,37	21,9	34,69	21,66	13,03	24	0	0	65,7	51,5	14,22	0,57	0,36	1,8
25.12.2024	0,931	0,473	32,24	20,59	31,63	20,35	11,28	24	0	0	65,5	51	14,44	0,6	0,35	2,1
26.12.2024	0,947	0,486	32,54	20,52	31,89	20,28	11,61	24	0	0	65,5	50,9	14,6	0,6	0,35	3,8
27.12.2024	0,939	0,486	32,07	19,95	31,45	19,71	11,74	24	0	0	64,9	50,5	14,41	0,6	0,35	5,3
28.12.2024	0,913	0,461	31,7	19,99	31,09	19,75	11,34	24	0	0	64,3	49,9	14,41	0,6	0,35	4,3
29.12.2024	0,936	0,472	31,95	20,09	31,32	19,85	11,47	24	0	0	65,1	50,2	14,86	0,59	0,35	3,9
30.12.2024	1,013	0,538	33,58	19,96	32,94	19,72	13,22	24	0	0	64,4	50	14,36	0,58	0,35	4,8
31.12.2024	1,188	0,662	36,81	19,61	36,14	19,37	16,77	24	0	0	63,5	49,4	14,14	0,62	0,35	5,5
01.01.2025	0,895	0,441	31,46	20,56	30,86	20,32	10,54	24	0	0	65,5	50,7	14,79	0,62	0,35	4,2
02.01.2025	0,905	0,448	31,7	20,46	31,07	20,22	10,85	24	0	0	65,1	50,4	14,72	0,61	0,35	4
03.01.2025	0,953	0,484	32,42	20,42	31,79	20,18	11,61	24	0	0	65,4	50,6	14,78	0,61	0,35	-0,5
04.01.2025	0,934	0,47	32,17	20,45	31,54	20,21	11,33	24	0	0	65,3	50,5	14,75	0,6	0,35	-0,9
05.01.2025	0,975	0,493	32,76	20,47	32,12	20,23	11,89	24	0	0	65,3	50,3	14,96	0,6	0,36	-1,8
06.01.2025	0,968	0,495	32,67	20,43	32,02	20,19	11,83	24	0	0	65,4	50,6	14,82	0,61	0,35	-1,4
07.01.2025	0,995	0,518	33,45	20,44	32,81	20,2	12,61	24	0	0	64,7	50,2	14,54	0,6	0,35	4,9
08.01.2025	1,058	0,554	34,08	20,41	33,41	20,17	13,24	24	0	0	65,8	50,7	15,13	0,6	0,35	2,3
09.01.2025	1,007	0,534	33,56	20,44	32,9	20,2	12,7	24	0	0	65,6	51,2	14,4	0,61	0,35	0,7
10.01.2025	0,96	0,489	32,96	20,93	32,31	20,69	11,62	24	0	0	65,6	51,1	14,49	0,61	0,35	-
11.01.2025	0,931	0,463	32,67	21,15	32,03	20,91	11,12	24	0	0	65,4	50,9	14,54	0,6	0,35	-
12.01.2025	1,078	0,567	35,02	20,97	34,34	20,73	13,61	24	0	0	65,5	50,6	14,93	0,62	0,35	-
13.01.2025	0,961	0,487	33,26	21,19	32,6	20,95	11,65	24	0	0	65,3	50,7	14,56	0,62	0,35	-
14.01.2025	0,957	0,478	33,08	21,19	32,43	20,95	11,48	24	0	0	65,4	50,7	14,72	0,62	0,35	-
15.01.2025	0,923	0,467	32,87	21,21	32,22	20,97	11,25	24	0	0	64,8	50,6	14,14	0,61	0,35	-
16.01.2025	0,952	0,488	33,35	21,21	32,71	20,97	11,74	24	0	0	65	50,9	14,15	0,6	0,35	-
17.01.2025	0,979	0,499	34,15	21,76	33,5	21,51	11,99	24	0	0	65,1	50,7	14,34	0,6	0,35	-
18.01.2025	0,956	0,496	33,25	20,66	32,64	20,42	12,22	24	0	0	63,9	49,9	13,96	0,58	0,35	-
19.01.2025	1,05	0,543	34,36	20,67	33,71	20,43	13,28	24	0	0	65	50	14,93	0,6	0,35	-
20.01.2025	0,963	0,493	33,06	20,89	32,39	20,65	11,74	24	0	0	65,6	51,1	14,49	0,6	0,36	-
21.01.2025	0,937	0,478	32,72	20,99	32,08	20,75	11,33	24	0	0	65,5	51,2	14,28	0,6	0,36	-
22.01.2025	0,956	0,479	33,01	21,13	32,35	20,89	11,46	24	0	0	65,5	50,8	14,69	0,59	0,36	-
23.01.2025	0,943	0,472	32,76	21,12	32,13	20,88	11,25	24	0	0	65,5	50,8	14,66	0,6	0,36	-
Итого:	30,147	0	1027,05	641,76	1007,11	634,31	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,147															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	742,438	29977,8	20936,59	29411,53	20689,63
23.01.2025	772,585	31004,85	21578,35	30418,64	21323,94

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.01.2025 16:32:35