

#37168#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.10.2023 по 20.11.2023

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Роменко Алексей Владимирович, ИП  
Генделя За, Калининград

Заводской номер счётчика 00123431	Показания прибора, Гкал 20.11.2023	Предыдущие показания, Гкал 20.10.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	28,915	5,003	23.912 <i>+ газоп</i>

*24. 448 12*

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#36751#

Отчёт за период с 20.10.2023 по 20.11.2023.

Номер абонента  
 Порядковый номер 4782  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00123431  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 22.11.2023

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM <sub>г</sub> , т	dTNar, ч	dTtn, ч	ТекErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.10.2023	-	0,553	0	46,06	46,01	0	45,19	45,41	0	0	24	0	0	65,7	53,5	12,24	0,7	0,7
22.10.2023	-	0	0	0	2,35	0	0	2,35	0	0	24	0	0	54,9	51,9	2,93	0,7	0,7
23.10.2023	-	0,302	0	32,19	33,34	0	31,64	32,94	0	0	24	0	0	62,6	53,1	9,57	0,7	0,7
24.10.2023	-	0,864	0	106,94	105,33	0	105,02	103,86	0	0	24	0	0	63	54,7	8,25	0,7	0,7
25.10.2023	-	0,8	0	95,95	94,46	0	94,21	93,15	0	0	24	0	0	63,4	54,9	8,47	0,7	0,7
26.10.2023	-	0,798	0	91,36	89,93	0	89,67	88,72	0	0	24	0	0	63,5	54,5	8,92	0,7	0,7
27.10.2023	-	0,845	0	94,19	92,69	0	92,4	91,34	0	0	24	0	0	65	55,8	9,14	0,7	0,7
28.10.2023	-	0,814	0	91,64	90,21	0	89,88	88,88	0	0	23	1	1	65,4	56,4	9,06	0,7	0,7
29.10.2023	-	0,824	0	92,4	90,97	0	90,66	89,7	0	0	24	0	0	64,7	55,6	9,08	0,7	0,7
30.10.2023	-	0,793	0	104,72	103,52	0	102,8	102,07	0	0	24	0	0	63,2	55,5	7,73	0,7	0,7
31.10.2023	-	0,781	0	108,67	107,53	0	106,69	105,97	0	0	24	0	0	63,4	56,1	7,32	0,7	0,7
01.11.2023	-	0,754	0	101,7	100,64	0	99,85	99,24	0	0	24	0	0	63	55,5	7,56	0,7	0,7
02.11.2023	-	0,768	0	102,6	102,01	0	100,71	100,58	0	0	24	0	0	63,6	56	7,64	0,7	0,7
03.11.2023	-	0,724	0	105,32	105,54	0	103,4	104,05	0	0	24	0	0	63,1	56,1	7,01	0,7	0,7
04.11.2023	-	0,672	0	102,4	102,63	0	100,56	101,14	0	0	24	0	0	62,9	56,2	6,68	0,7	0,7
05.11.2023	-	0,676	0	98,4	98,54	0	96,59	97,17	0	0	24	0	0	63	56	7	0,7	0,7
06.11.2023	-	0,68	0	99,35	99,47	0	97,51	98,07	0	0	23	1	1	63,4	56,4	6,97	0,7	0,7
07.11.2023	-	0,723	0	101,53	101,65	0	99,64	100,2	0	0	24	0	0	63,2	55,9	7,29	0,7	0,7
08.11.2023	-	0,8	0	105,53	105,72	0	103,57	104,22	0	0	24	0	0	63,2	55,4	7,74	0,7	0,7
09.11.2023	-	0,82	0	104,06	104,23	0	102,21	102,77	0	0	24	0	0	63	55	8,01	0,7	0,7
10.11.2023	-	0,826	0	104,8	104,9	0	102,87	103,42	0	0	24	0	0	63,3	55,3	8,03	0,7	0,7
11.11.2023	-	0,797	0	105,52	105,6	0	103,6	104,13	0	0	24	0	0	63	55,3	7,71	0,7	0,7
12.11.2023	-	0,764	0	104,74	104,84	0	102,86	103,32	0	0	24	0	0	63,1	55,6	7,44	0,7	0,7
13.11.2023	-	0,869	0	99,23	99,28	0	97,44	97,91	0	0	24	0	0	63,1	54,2	8,91	0,7	0,7
14.11.2023	-	0,916	0	94,9	94,87	0	93,15	93,61	0	0	24	0	0	64,1	54,3	9,83	0,7	0,7
15.11.2023	-	0,933	0	96,24	96,21	0	94,39	94,89	0	0	24	0	0	64,9	55	9,92	0,7	0,7
16.11.2023	-	0,928	0	95,03	94,98	0	93,11	93,56	0	0	24	0	0	67,2	57,2	9,97	0,7	0,7
17.11.2023	-	0,944	0	93,28	93,28	0	91,26	91,76	0	0	24	0	0	69,7	59,3	10,37	0,7	0,7
18.11.2023	-	0,955	0	97,21	97,27	0	95,06	95,69	0	0	24	0	0	70,1	60,1	10,04	0,7	0,7
19.11.2023	-	0,948	0	97,09	97,15	0	94,93	95,54	0	0	24	0	0	70,2	60,2	10,01	0,7	0,7
20.11.2023	-	1,041	0	96,85	96,89	0	94,69	95,3	0	0	24	0	0	70,4	59,4	11	0,7	0,7
Итого:	-	23,912	0	2869,9	2862,04	0	2815,56	2820,96	0	0	742	2	-	64,27	55,82	8,45	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 742 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.10.2023	5,003	623,58	621,86	0	612,28	613,25	0
20.11.2023	28,915	3493,48	3483,9	0	3427,84	3434,21	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения