

#75362#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель МариНПО, АО 573
Адрес потребителя Дмитрия Донского 7а, Калининград
Номер абонента 573
Порядковый номер 4981
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123106
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2024	0,957	0	35,76	35,04	0	34,95	34,8	0	0	24	0	0	72,6	45,2	27,39	0,7	0,7	-
22.02.2024	0,941	0	35,67	35	0	34,85	34,76	0	0	24	0	0	72,3	45,3	27	0,7	0,7	-
23.02.2024	0,917	0	35,88	35,23	0	35,16	34,99	0	0	24	0	0	71,4	45,2	26,11	0,7	0,7	-
24.02.2024	0,896	0	34,81	34,2	0	34,09	33,96	0	0	24	0	0	71	44,7	26,36	0,7	0,7	-
25.02.2024	0,903	0	34,9	34,28	0	34,18	34,04	0	0	24	0	0	71	44,6	26,44	0,7	0,7	-
26.02.2024	0,914	0	35,23	34,6	0	34,51	34,36	0	0	24	0	0	71,2	44,7	26,51	0,7	0,7	-
27.02.2024	0,891	0	34,86	34,26	0	34,14	34,02	0	0	24	0	0	70,6	44,4	26,16	0,7	0,7	-
28.02.2024	0,887	0	34,78	34,16	0	34,06	33,92	0	0	24	0	0	70,4	44,3	26,11	0,7	0,7	-
29.02.2024	0,917	0	35,17	34,52	0	34,45	34,28	0	0	24	0	0	71,5	44,8	26,69	0,7	0,7	-
01.03.2024	0,909	0	35,92	35,26	0	35,17	35,01	0	0	24	0	0	71,1	45,2	25,91	0,7	0,7	-
02.03.2024	0,892	0	35,44	34,81	0	34,72	34,57	0	0	24	0	0	70,6	45	25,59	0,7	0,7	-
03.03.2024	0,881	0	35,25	34,61	0	34,53	34,37	0	0	24	0	0	70,4	44,9	25,54	0,7	0,7	-
04.03.2024	0,897	0	34,32	33,72	0	33,6	33,48	0	0	24	0	0	71,4	44,6	26,74	0,7	0,7	-
05.03.2024	0,921	0	34,08	33,45	0	33,36	33,21	0	0	24	0	0	72,6	44,9	27,65	0,7	0,7	-
06.03.2024	0,95	0	34,3	33,61	0	33,48	33,37	0	0	24	0	0	73,6	45,2	28,36	0,7	0,7	-
07.03.2024	1,016	0	34,84	33,98	0	33,88	33,7	0	0	24	0	0	76,8	46,8	30,1	0,7	0,7	-
08.03.2024	0,998	0	34,37	33,53	0	33,46	33,28	0	0	24	0	0	76,2	46,4	29,84	0,7	0,7	-
09.03.2024	1,03	0	34,26	33,54	0	33,3	33,29	0	0	24	0	0	77,9	47	30,93	0,7	0,7	-
10.03.2024	1,013	0	34,42	33,59	0	33,48	33,35	0	0	24	0	0	76,5	46,2	30,33	0,7	0,7	-
11.03.2024	0,984	0	34,44	33,72	0	33,58	33,48	0	0	24	0	0	74,7	45,4	29,31	0,7	0,7	-
12.03.2024	0,956	0	34,35	33,65	0	33,63	33,41	0	0	24	0	0	73,2	44,7	28,5	0,7	0,7	-
13.03.2024	0,922	0	34,57	33,94	0	33,8	33,7	0	0	24	0	0	71,7	44,3	27,33	0,7	0,7	-
14.03.2024	0,901	0	35,03	34,42	0	34,31	34,18	0	0	24	0	0	70,8	44,5	26,26	0,7	0,7	-
15.03.2024	0,882	0	35,27	34,66	0	34,55	34,42	0	0	24	0	0	70,3	44,8	25,5	0,7	0,7	-
16.03.2024	0,864	0	35,37	34,74	0	34,65	34,5	0	0	24	0	0	69,8	44,8	24,98	0,7	0,7	-
17.03.2024	0,919	0	34,07	33,38	0	33,29	33,14	0	0	24	0	0	73,1	45,4	27,67	0,7	0,7	-
18.03.2024	0,993	0	34,61	33,8	0	33,68	33,52	0	0	24	0	0	75,7	46,3	29,42	0,7	0,7	-
19.03.2024	0,985	0	34,49	33,67	0	33,53	33,43	0	0	24	0	0	75,4	46,1	29,35	0,7	0,7	-
20.03.2024	0,952	0	34,77	34,04	0	33,91	33,8	0	0	24	0	0	73,8	45,6	28,12	0,7	0,7	-
Итого:	27,088	0	1011,23	991,41	0	988,3	984,34	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,088																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2024	141,372	4929,5	4817,41	0	4802,05	4769,22	0
20.03.2024	168,46	5940,73	5808,82	0	5790,35	5753,56	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2024 7:18:27