

#120928#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

МариНПО, АО 573

Дмитрия Донского 7а, Калининград

573

4981

ВКТ-7

00123106

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	1,131	0	32,62	31,91	0	31,66	31,67	0	0	24	0	0	82,1	46,4	35,73	0,7	0,7	-
22.02.2025	1,067	0	32,82	32,21	0	31,89	31,97	0	0	24	0	0	78,8	45,3	33,46	0,7	0,7	-
23.02.2025	1,022	0	32,2	31,65	0	31,34	31,41	0	0	24	0	0	77	44,3	32,69	0,7	0,7	-
24.02.2025	0,988	0	32,45	31,96	0	31,66	31,72	0	0	24	0	0	75,4	44,1	31,24	0,7	0,7	-
25.02.2025	0,92	0	31,76	31,37	0	31,04	31,13	0	0	24	0	0	72,9	43,2	29,71	0,7	0,7	-
26.02.2025	0,933	0	32,67	32,27	0	31,95	32,03	0	0	24	0	0	72,9	43,7	29,22	0,7	0,7	-
27.02.2025	0,893	0	32,66	32,32	0	31,94	32,08	0	0	24	0	0	71,2	43,2	27,95	0,7	0,7	-
28.02.2025	0,895	0	32,06	31,71	0	31,34	31,47	0	0	24	0	0	71,9	43,3	28,56	0,7	0,7	-
01.03.2025	0,954	0	32,55	32,11	0	31,83	31,87	0	0	24	0	0	74,4	44,4	29,96	0,7	0,7	-
02.03.2025	0,954	0	32,79	32,35	0	32,01	32,11	0	0	24	0	0	74,2	44,4	29,81	0,7	0,7	-
03.03.2025	0,905	0	32,48	32,11	0	31,76	31,87	0	0	24	0	0	72	43,5	28,53	0,7	0,7	-
04.03.2025	0,894	0	32,57	32,22	0	31,85	31,98	0	0	24	0	0	71,6	43,5	28,07	0,7	0,7	-
05.03.2025	0,88	0	32,82	32,5	0	32,1	32,26	0	0	24	0	0	71	43,6	27,38	0,7	0,7	-
06.03.2025	0,87	0	33,17	32,85	0	32,45	32,61	0	0	24	0	0	70,8	44	26,8	0,7	0,7	-
07.03.2025	0,851	0	32,93	32,63	0	32,21	32,39	0	0	24	0	0	70,2	43,8	26,4	0,7	0,7	-
08.03.2025	0,848	0	33,12	32,83	0	32,4	32,59	0	0	24	0	0	70,2	44	26,15	0,7	0,7	-
09.03.2025	0,836	0	32,86	32,58	0	32,14	32,34	0	0	24	0	0	70	44	26,02	0,7	0,7	-
10.03.2025	0,842	0	33,7	33,42	0	32,98	33,18	0	0	24	0	0	70,4	44,9	25,56	0,7	0,7	-
11.03.2025	0,838	0	32,69	32,41	0	31,97	32,17	0	0	24	0	0	70,9	44,7	26,24	0,7	0,7	-
12.03.2025	0,879	0	33,02	32,69	0	32,3	32,45	0	0	24	0	0	72,2	44,9	27,23	0,7	0,7	-
13.03.2025	0,904	0	32,34	31,95	0	31,62	31,71	0	0	24	0	0	74	45,4	28,61	0,7	0,7	-
14.03.2025	0,947	0	32,44	32	0	31,69	31,76	0	0	24	0	0	75,9	46	29,91	0,7	0,7	-
15.03.2025	0,958	0	32,49	32	0	31,7	31,76	0	0	24	0	0	76,3	46,1	30,25	0,7	0,7	-
16.03.2025	0,967	0	32,29	31,81	0	31,43	31,57	0	0	24	0	0	76,8	46	30,78	0,7	0,7	-
17.03.2025	0,982	0	32,24	31,74	0	31,37	31,5	0	0	24	0	0	77,2	45,9	31,31	0,7	0,7	-
18.03.2025	0,954	0	33,05	32,61	0	32,26	32,37	0	0	24	0	0	74,7	45,1	29,62	0,7	0,7	-
19.03.2025	0,912	0	32,88	32,49	0	32,16	32,25	0	0	24	0	0	72,7	44,2	28,45	0,7	0,7	-
20.03.2025	0,888	0	33,07	32,73	0	32,35	32,49	0	0	24	0	0	71,6	44	27,55	0,7	0,7	-
Итого:	25,912	0	914,74	903,43	0	893,4	896,71	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,912																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2025	338,876	14448,74	14220,38	0	14116,22	14076,64	0
20.03.2025	364,788	15363,48	15123,81	0	15009,62	14973,35	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:06:51