

#126020#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

МариНПО, АО 573

Дмитрия Донского 7а, Калининград

573

4981

ВКТ-7

00123106

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,856	0	33,29	32,98	0	32,57	32,74	0	0	24	0	0	70,2	43,9	26,31	0,7	0,7	5,6
22.03.2025	0,872	0	33,57	33,25	0	32,85	33,01	0	0	24	0	0	71,1	44,5	26,58	0,7	0,7	5,7
23.03.2025	0,849	0	33,44	33,14	0	32,72	32,9	0	0	24	0	0	70,2	44,2	26,04	0,7	0,7	6,8
24.03.2025	0,865	0	33,31	33	0	32,59	32,76	0	0	24	0	0	70,8	44,2	26,61	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	0,864	0	33,29	32,98	0	32,57	32,74	0	0	24	0	0	70,5	44	26,5	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	0,847	0	33,17	32,88	0	32,45	32,64	0	0	24	0	0	70,2	44	26,18	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	0,839	0	32,95	32,68	0	32,23	32,44	0	0	24	0	0	70,2	44,1	26,09	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	0,839	0	33,86	33,6	0	33,14	33,36	0	0	24	0	0	70,2	44,8	25,39	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	0,809	0	33,85	33,63	0	33,13	33,39	0	0	24	0	0	69,2	44,7	24,44	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	0,806	0	33,58	33,34	0	32,86	33,1	0	0	24	0	0	69,3	44,8	24,54	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	0,819	0	33,2	32,94	0	32,48	32,7	0	0	24	0	0	69,4	44,2	25,17	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	0,842	0	33,23	32,94	0	32,51	32,7	0	0	24	0	0	70,6	44,6	25,96	0,7	0,7	-
02.04.2025	0,852	0	33,79	33,48	0	33,07	33,24	0	0	24	0	0	71,2	45,4	25,77	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,828	0	34,07	33,78	0	33,35	33,54	0	0	24	0	0	71	46,1	24,88	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,783	0	33,41	33,18	0	32,69	32,94	0	0	24	0	0	69,3	45,4	23,94	0,7	0,7	-
05.04.2025	0,847	0	33,55	33,23	0	32,83	32,99	0	0	24	0	0	72	46,2	25,82	0,7	0,7	-
06.04.2025	0,896	0	33,51	33,12	0	32,79	32,88	0	0	24	0	0	73,8	46,4	27,37	0,7	0,7	-
07.04.2025	0,915	0	33,1	32,8	0	32,35	32,56	0	0	24	0	0	74,2	45,9	28,34	0,7	0,7	-
08.04.2025	0,883	0	32,36	32,08	0	31,64	31,84	0	0	24	0	0	73,1	45,1	27,96	0,7	0,7	-
09.04.2025	0,892	0	32,73	32,41	0	32,01	32,17	0	0	24	0	0	73,4	45,6	27,88	0,7	0,7	-
10.04.2025	0,895	0	32,57	32,24	0	31,85	32	0	0	24	0	0	73,5	45,3	28,17	0,7	0,7	-
11.04.2025	0,86	0	32,51	32,22	0	31,79	31,98	0	0	24	0	0	72	44,9	27,11	0,7	0,7	-
12.04.2025	0,845	0	32,57	32,29	0	31,85	32,05	0	0	24	0	0	71,1	44,6	26,43	0,7	0,7	-
13.04.2025	0,837	0	33,23	32,95	0	32,51	32,71	0	0	24	0	0	71,1	45,3	25,79	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,81	0	33,77	33,51	0	33,05	33,23	0	0	24	0	0	70,6	46,2	24,47	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,761	0	32,75	32,57	0	32,03	32,33	0	0	24	0	0	70,5	46,7	23,81	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,721	0	32,24	32,12	0	31,52	31,88	0	0	24	0	0	69,7	46,8	22,93	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,255	0	31,78	31,97	0	31,06	31,38	0	0	24	0	0	69	60,8	8,26	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,048	0	28	28,31	0	27,44	27,75	0	0	24	0	0	68,1	66,3	1,79	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,048	0	24,29	24,56	0	23,81	24,08	0	0	24	0	0	68,4	66,4	1,91	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,048	0	25	25,26	0	24,52	24,78	0	0	24	0	0	70,1	68,2	1,92	0,7	0,7	-
Итого:	23,131	0	1005,97	999,44	0	984,26	990,81	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,131																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2025	364,788	15363,48	15123,81	0	15009,62	14973,35	0
20.04.2025	387,919	16369,45	16123,25	0	15993,88	15964,16	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.04.2025 12:39:08