

# #296511#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: МариНПО, АО 573  
Адрес потребителя: Дмитрия Донского 7а, Калининград  
Номер абонента: 573  
Порядковый номер: 4981  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00123106  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,103	0	48,52	48,12	0	47,32	47,56	0	0	24	0	0	74,6	51,3	23,34	0,7	0,7	-
22.03.2026	1,099	0	48,3	47,81	0	47,1	47,24	0	0	24	0	0	74,6	51,3	23,32	0,7	0,7	-
23.03.2026	1,095	0	48,87	48,41	0	47,67	47,8	0	0	24	0	0	74,6	51,7	22,93	0,7	0,7	-
24.03.2026	1,075	0	48,72	48,28	0	47,52	47,66	0	0	24	0	0	75	52,4	22,63	0,7	0,7	-
25.03.2026	1,036	0	49,22	48,83	0	48,02	48,13	0	0	24	0	0	74,7	53,1	21,57	0,7	0,7	-
26.03.2026	1,041	0	49,4	49,04	0	48,15	48,38	0	0	24	0	0	74,6	53	21,6	0,7	0,7	-
27.03.2026	1,051	0	48,82	48,44	0	47,62	47,78	0	0	24	0	0	74,8	52,8	22,06	0,7	0,7	-
28.03.2026	1,035	0	47,17	46,75	0	45,98	46,16	0	0	24	0	0	75,2	52,6	22,56	0,7	0,7	-
29.03.2026	1,021	0	47,11	46,7	0	45,91	46,15	0	0	24	0	0	74,9	52,6	22,26	0,7	0,7	-
30.03.2026	1,026	0	46,88	46,42	0	45,68	45,83	0	0	24	0	0	74,9	52,4	22,49	0,7	0,7	-
31.03.2026	1,019	0	46,24	45,8	0	45,04	45,31	0	0	24	0	0	74,9	52,2	22,67	0,7	0,7	-
01.04.2026	1,029	0	46,16	45,76	0	44,97	45,22	0	0	24	0	0	74,8	51,9	22,85	0,7	0,7	-
02.04.2026	1,052	0	46,48	46,06	0	45,29	45,46	0	0	24	0	0	75,6	52,4	23,21	0,7	0,7	-
03.04.2026	0,999	0	45,39	45,04	0	44,25	44,56	0	0	24	0	0	74	51,3	22,64	0,7	0,7	-
04.04.2026	1,028	0	46,64	46,21	0	45,44	45,68	0	0	24	0	0	74,9	52,3	22,63	0,7	0,7	-
05.04.2026	1,022	0	46,62	46,16	0	45,42	45,61	0	0	24	0	0	74,9	52,4	22,48	0,7	0,7	-
06.04.2026	1,036	0	46,47	46,02	0	45,27	45,54	0	0	24	0	0	74,9	52	22,88	0,7	0,7	-
07.04.2026	1,209	0	70,55	70,06	0	68,79	69,04	0	0	24	0	0	74,6	57,1	17,57	0,7	0,7	-
08.04.2026	1,339	0	82,22	81,55	0	80,13	80,23	0	0	24	0	0	76,1	59,4	16,71	0,7	0,7	-
09.04.2026	1,279	0	75,01	74,39	0	73,12	73,22	0	0	24	0	0	75,4	58	17,48	0,7	0,7	-
10.04.2026	1,263	0	74,61	74	0	72,73	72,81	0	0	24	0	0	75,4	58,1	17,36	0,7	0,7	-
11.04.2026	1,215	0	74,14	73,58	0	72,29	72,44	0	0	24	0	0	75	58,2	16,79	0,7	0,7	-
12.04.2026	1,189	0	72,33	71,74	0	70,52	70,64	0	0	24	0	0	75,1	58,2	16,89	0,7	0,7	-
13.04.2026	1,192	0	73,31	72,75	0	71,48	71,64	0	0	24	0	0	74,9	58,2	16,71	0,7	0,7	-
14.04.2026	1,159	0	72,53	71,94	0	70,76	70,75	0	0	24	0	0	74,8	58,4	16,39	0,7	0,7	-
15.04.2026	1,138	0	72,64	72,12	0	70,84	70,98	0	0	24	0	0	75	58,9	16,07	0,7	0,7	-
16.04.2026	1,091	0	65,08	64,64	0	63,44	63,68	0	0	24	0	0	75,1	57,9	17,23	0,7	0,7	-
17.04.2026	1,111	0	65,04	64,5	0	63,38	63,54	0	0	24	0	0	75,3	57,7	17,58	0,7	0,7	-
18.04.2026	1,101	0	67,1	66,58	0	65,42	65,58	0	0	24	0	0	75,2	58,3	16,87	0,7	0,7	-
19.04.2026	1,089	0	67,7	67,19	0	66,04	66,13	0	0	24	0	0	75,1	58,7	16,48	0,7	0,7	-
20.04.2026	1,091	0	65,97	65,46	0	64,39	64,5	0	0	24	0	0	74,8	57,8	16,97	0,7	0,7	-
Итого:	34,233	0	1805,24	1790,35	0	1759,98	1765,25	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,233																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2026	596,723	24840,61	24448,32	0	24244,49	24189,16	0
20.04.2026	630,956	26645,85	26238,67	0	26004,47	25954,41	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.04.2026 15:20:11