

#81440#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

МариНПО, АО 573
Дмитрия Донского 7а, Калининград
573

Заводской номер счётчика 00123106	Показания прибора, Гкал 20.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	203,486	192,594	10.892

Подпись исполнителя _____



#81306#

Отчёт за период с 20.04.2024 по 20.05.2024.

Номер абонента 573
Порядковый номер 4981
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123106
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQг, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMг, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2024	3,7	0,956	0	37,98	37,77	0	37,06	37,44	0	0	24	0	0	70,8	45	25,76	0,7	0,7
22.04.2024	3,1	0,973	0	37,12	36,9	0	36,25	36,66	0	0	24	0	0	71,3	44,5	26,85	0,7	0,7
23.04.2024	2,9	1,013	0	37,35	37,07	0	36,39	36,78	0	0	24	0	0	73,1	45,2	27,89	0,7	0,7
24.04.2024	4,9	0,989	0	37,12	36,87	0	36,19	36,53	0	0	24	0	0	73	45,6	27,41	0,7	0,7
25.04.2024	6,4	0,952	0	37,19	36,97	0	36,28	36,59	0	0	24	0	0	72,1	45,9	26,24	0,7	0,7
26.04.2024	7,8	0,896	0	38,02	37,86	0	37,18	37,46	0	0	24	0	0	70,3	46,2	24,12	0,7	0,7
27.04.2024	12,1	0,86	0	38,97	38,75	0	38,1	38,27	0	0	24	0	0	69,6	47	22,62	0,7	0,7
28.04.2024	14,6	0,867	0	39,94	39,68	0	38,99	39,2	0	0	24	0	0	70,5	48,2	22,24	0,7	0,7
29.04.2024	16,9	0,883	0	40,84	40,52	0	39,88	40,04	0	0	24	0	0	72	49,8	22,19	0,7	0,7
30.04.2024	16,1	0,909	0	41,6	41,17	0	40,64	40,69	0	0	24	0	0	73,3	51	22,36	0,7	0,7
01.05.2024	-	0,835	0	39,04	38,66	0	38,18	38,18	0	0	24	0	0	72,3	50,6	21,77	0,7	0,7
02.05.2024	-	0,248	0	26,5	26,6	0	25,94	26,18	0	0	24	0	0	69,4	59,9	9,48	0,7	0,7
03.05.2024	-	0,048	0	24,46	24,63	0	23,88	24,05	0	0	24	0	0	73,1	71,2	1,91	0,7	0,7
04.05.2024	-	0,048	0	24,59	24,83	0	24,11	24,35	0	0	24	0	0	68	66,3	1,78	0,7	0,7
05.05.2024	-	0,048	0	24,15	24,4	0	23,67	23,92	0	0	24	0	0	68,6	66,8	1,79	0,7	0,7
06.05.2024	-	0,031	0	16,97	17,14	0	16,66	16,83	0	0	24	0	0	67,7	65,6	2,04	0,7	0,7
07.05.2024	-	0,024	0	14,68	14,81	0	14,44	14,57	0	0	24	0	0	65,8	63,5	2,22	0,7	0,7
08.05.2024	-	0,024	0	14	14,11	0	13,76	13,87	0	0	24	0	0	65,5	63,2	2,27	0,7	0,7
09.05.2024	-	0,024	0	14,46	14,56	0	14,22	14,32	0	0	24	0	0	65,9	63,6	2,26	0,7	0,7
10.05.2024	-	0,024	0	14,33	14,43	0	14,09	14,19	0	0	24	0	0	65,8	63,5	2,27	0,7	0,7
11.05.2024	-	0,024	0	14,24	14,35	0	14	14,11	0	0	24	0	0	65,5	63,2	2,27	0,7	0,7
12.05.2024	-	0,024	0	14,27	14,36	0	14,03	14,12	0	0	24	0	0	65,5	63,2	2,29	0,7	0,7
13.05.2024	-	0,024	0	14,2	14,28	0	13,96	14,04	0	0	24	0	0	65,8	63,5	2,29	0,7	0,7
14.05.2024	-	0,024	0	14	14,08	0	13,76	13,84	0	0	24	0	0	66,2	63,8	2,33	0,7	0,7
15.05.2024	-	0,024	0	13,94	14,02	0	13,7	13,78	0	0	24	0	0	65,7	63,4	2,33	0,7	0,7
16.05.2024	-	0,024	0	14,08	14,15	0	13,84	13,91	0	0	24	0	0	66,1	63,8	2,33	0,7	0,7
17.05.2024	-	0,024	0	13,87	13,93	0	13,63	13,69	0	0	24	0	0	66,1	63,8	2,35	0,7	0,7
18.05.2024	-	0,024	0	14,02	14,08	0	13,78	13,84	0	0	24	0	0	66,6	64,2	2,36	0,7	0,7
19.05.2024	-	0,024	0	13,94	14	0	13,7	13,76	0	0	24	0	0	66,2	63,8	2,33	0,7	0,7
20.05.2024	-	0,024	0	13,91	13,96	0	13,67	13,72	0	0	24	0	0	66,2	63,9	2,33	0,7	0,7
Итого:	7,6	10,892	0	739,78	738,94	0	723,98	728,93	0	0	720	0	-	68,6	57,97	10,62	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.
Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.04.2024	192,594	7060,47	6914,76	0	6886,39	6847,5	0
20.05.2024	203,486	7800,25	7653,7	0	7610,37	7576,43	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
