

#129184#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

МариНПО, АО 573
Дмитрия Донского 7а, Калининград
573

Заводской номер счётчика 00123106	Показания прибора, Гкал 20.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	388,646	387,919	0.727

Подпись исполнителя



#128954#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 20.05.2025.

Номер абонента 573
Порядковый номер 4981
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123106
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.04.2025	-	0,03	0	15,69	15,88	0	15,4	15,59	0	0	24	0	0	65,7	63,7	2,06	0,7	0,7
22.04.2025	-	0,024	0	13,67	13,86	0	13,43	13,62	0	0	24	0	0	65,5	63	2,42	0,7	0,7
23.04.2025	-	0,024	0	13,64	13,81	0	13,4	13,57	0	0	24	0	0	65,6	63,2	2,43	0,7	0,7
24.04.2025	-	0,024	0	13,98	14,13	0	13,74	13,89	0	0	24	0	0	65,6	63,2	2,4	0,7	0,7
25.04.2025	-	0,024	0	13,07	13,21	0	12,83	12,97	0	0	24	0	0	64,9	62,4	2,48	0,7	0,7
26.04.2025	-	0,024	0	13,11	13,24	0	12,87	13	0	0	24	0	0	65,1	62,6	2,49	0,7	0,7
27.04.2025	-	0,024	0	13,08	13,21	0	12,84	12,97	0	0	24	0	0	65	62,5	2,5	0,7	0,7
28.04.2025	-	0,024	0	13,63	13,75	0	13,39	13,51	0	0	24	0	0	65,2	62,8	2,45	0,7	0,7
29.04.2025	-	0,024	0	14,04	14,17	0	13,8	13,93	0	0	24	0	0	65,5	63,1	2,43	0,7	0,7
30.04.2025	-	0,024	0	14,1	14,22	0	13,86	13,98	0	0	24	0	0	65,7	63,2	2,43	0,7	0,7
01.05.2025	-	0,024	0	14,4	14,51	0	14,16	14,27	0	0	24	0	0	65,9	63,4	2,42	0,7	0,7
02.05.2025	-	0,024	0	14,33	14,44	0	14,09	14,2	0	0	24	0	0	65,7	63,3	2,41	0,7	0,7
03.05.2025	-	0,023	0	12,83	12,94	0	12,6	12,71	0	0	24	0	0	63,7	61,4	2,37	0,7	0,7
04.05.2025	-	0,024	0	14,18	14,3	0	13,94	14,06	0	0	24	0	0	64,8	62,4	2,4	0,7	0,7
05.05.2025	-	0,024	0	13,59	13,67	0	13,35	13,43	0	0	24	0	0	64,6	62,2	2,46	0,7	0,7
06.05.2025	-	0,019	0	6,86	6,94	0	6,76	6,85	0	0	24	0	0	55,9	53,4	2,5	0,7	0,7
07.05.2025	-	0,024	0	13,52	13,69	0	13,28	13,45	0	0	24	0	0	63,6	61,1	2,45	0,7	0,7
08.05.2025	-	0,024	0	14,25	14,36	0	14,01	14,12	0	0	24	0	0	65,5	63	2,44	0,7	0,7
09.05.2025	-	0,024	0	14,27	14,38	0	14,03	14,14	0	0	24	0	0	65,5	63,1	2,44	0,7	0,7
10.05.2025	-	0,024	0	14,49	14,59	0	14,25	14,35	0	0	24	0	0	65,8	63,3	2,43	0,7	0,7
11.05.2025	-	0,024	0	14,28	14,39	0	14,04	14,15	0	0	24	0	0	65,5	63	2,44	0,7	0,7
12.05.2025	-	0,024	0	13,62	13,72	0	13,38	13,48	0	0	24	0	0	65,5	63	2,51	0,7	0,7
13.05.2025	-	0,024	0	13,32	13,41	0	13,08	13,17	0	0	24	0	0	65,2	62,7	2,53	0,7	0,7
14.05.2025	-	0,023	0	10,92	11,02	0	10,7	10,8	0	0	24	0	0	64,3	61,6	2,7	0,7	0,7
15.05.2025	-	0,022	0	10,34	10,42	0	10,13	10,21	0	0	24	0	0	63,2	60,6	2,66	0,7	0,7
16.05.2025	-	0,024	0	12,73	12,83	0	12,49	12,59	0	0	24	0	0	63,9	61,4	2,53	0,7	0,7
17.05.2025	-	0,024	0	13,45	13,55	0	13,21	13,31	0	0	24	0	0	64,8	62,3	2,49	0,7	0,7
18.05.2025	-	0,024	0	13,62	13,71	0	13,38	13,47	0	0	24	0	0	65,2	62,7	2,49	0,7	0,7
19.05.2025	-	0,024	0	14,07	14,15	0	13,83	13,91	0	0	24	0	0	64,9	62,5	2,45	0,7	0,7
20.05.2025	-	0,034	0	15,64	15,72	0	15,4	15,48	0	0	24	0	0	65,5	63,2	2,33	0,7	0,7
Итого:	-	0,727	0	402,72	406,22	0	395,67	399,18	0	0	720	0	-	64,76	62,31	2,45	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.04.2025	387,919	16369,45	16123,25	0	15993,88	15964,16	0
20.05.2025	388,646	16772,17	16529,47	0	16389,55	16363,34	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения