

#97235#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 30.09.2024 по 19.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

МариНПО, АО 573  
Дмитрия Донского 7а, Калининград  
573

Заводской номер счётчика 00123106	Показания прибора, Гкал 19.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	217,674	206,456	11.218

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ  
« 23 » 10 20 24

#97114#

Отчёт за период с 30.09.2024 по 19.10.2024.

Номер абонента 573  
 Порядковый номер 4981  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00123106  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 23.10.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	t <sub>нар</sub> , °C	dQ, Гкал	dQ <sub>г</sub> , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM <sub>г</sub> , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2024	-	0,037	0	17,44	17,43	0	17,12	17,12	0	0	24	0	0	64,2	62,2	2,05	0,7	0,7
02.10.2024	-	0,048	0	20,39	20,56	0	19,91	20,11	0	0	24	0	0	68,1	66,1	2,02	0,7	0,7
03.10.2024	-	0,048	0	23,24	23,45	0	22,76	22,97	0	0	24	0	0	67,8	65,9	1,9	0,7	0,7
04.10.2024	-	0,048	0	25,45	25,65	0	24,97	25,17	0	0	24	0	0	68,1	66,3	1,84	0,7	0,7
05.10.2024	-	0,048	0	24,71	24,91	0	24,23	24,43	0	0	24	0	0	67,9	66	1,87	0,7	0,7
06.10.2024	-	0,048	0	24,86	25,06	0	24,38	24,58	0	0	24	0	0	68,6	66,7	1,87	0,7	0,7
07.10.2024	-	0,048	0	29,86	30,08	0	29,23	29,47	0	0	24	0	0	68,9	67,2	1,75	0,7	0,7
08.10.2024	-	0,587	0	37,7	37,58	0	36,94	37,03	0	0	24	0	0	69,2	53,2	15,96	0,7	0,7
09.10.2024	-	0,841	0	38,73	38,45	0	37,94	37,97	0	0	24	0	0	69,3	47,1	22,17	0,7	0,7
10.10.2024	-	0,844	0	37,9	37,64	0	37,11	37,16	0	0	24	0	0	69,8	47,2	22,68	0,7	0,7
11.10.2024	-	0,813	0	37,02	36,78	0	36,29	36,31	0	0	24	0	0	69,5	47,1	22,46	0,7	0,7
12.10.2024	-	0,814	0	37,29	36,97	0	36,5	36,56	0	0	24	0	0	69,4	47	22,38	0,7	0,7
13.10.2024	-	0,825	0	37,2	36,77	0	36,48	36,29	0	0	24	0	0	69,6	47	22,63	0,7	0,7
14.10.2024	-	0,868	0	37,49	36,98	0	36,73	36,56	0	0	24	0	0	70	46,3	23,65	0,7	0,7
15.10.2024	-	0,876	0	37,46	37,12	0	36,72	36,77	0	0	24	0	0	69,6	45,8	23,83	0,7	0,7
16.10.2024	-	0,859	0	36,79	36,22	0	36,07	35,94	0	0	24	0	0	68,9	45,1	23,82	0,7	0,7
17.10.2024	-	0,888	0	37,37	36,69	0	36,62	36,35	0	0	24	0	0	69,9	45,6	24,31	0,7	0,7
18.10.2024	-	0,887	0	35,91	35,23	0	35,19	34,99	0	0	24	0	0	70,8	45,6	25,24	0,7	0,7
19.10.2024	-	0,899	0	36,24	35,54	0	35,49	35,25	0	0	24	0	0	71,4	46	25,38	0,7	0,7
Итого:	-	10,326	0	613,05	609,11	0	600,68	601,03	0	0	456	0	-	69	53,86	15,15	0,7	0,7

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 456 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
30.09.2024	206,456	9631,98	9476,55	0	9415,79	9371,21	0
19.10.2024	217,674	10281,01	10120,91	0	10049,64	10007,17	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения