

#102187#

Отчёт по теплопотреблению за период с 19.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель: МариНПО, АО 573
Адрес потребителя: Дмитрия Донского 7а, Калининград
Номер абонента: 573
Порядковый номер: 4981
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00123106
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 20.10.2024 | 0,892 | 0 | 35,98 | 35,25 | 0 | 35,17 | 34,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 45,8 | 25,34 | 0,7 | 0,7 | 7,4 |
| 21.10.2024 | 0,89 | 0 | 36,21 | 35,5 | 0 | 35,48 | 35,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 46 | 25,07 | 0,7 | 0,7 | 9,8 |
| 22.10.2024 | 0,872 | 0 | 35,71 | 35,02 | 0 | 34,92 | 34,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 46,7 | 25,02 | 0,7 | 0,7 | 13,8 |
| 23.10.2024 | 0,845 | 0 | 34,35 | 33,81 | 0 | 33,62 | 33,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 46,2 | 25,18 | 0,7 | 0,7 | 11,4 |
| 24.10.2024 | 0,819 | 0 | 33,92 | 33,66 | 0 | 33,22 | 33,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 45,3 | 24,68 | 0,7 | 0,7 | 8,5 |
| 25.10.2024 | 0,858 | 0 | 33,72 | 33,41 | 0 | 33 | 33,17 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 45,3 | 26,04 | 0,7 | 0,7 | 4 |
| 26.10.2024 | 0,855 | 0 | 33,84 | 33,51 | 0 | 33,12 | 33,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 45,3 | 25,76 | 0,7 | 0,7 | 8,2 |
| 27.10.2024 | 0,873 | 0 | 34,92 | 34,51 | 0 | 34,2 | 34,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 45,9 | 25,56 | 0,7 | 0,7 | 9,6 |
| 28.10.2024 | 0,875 | 0 | 35,44 | 34,99 | 0 | 34,71 | 34,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 46 | 25,19 | 0,7 | 0,7 | 10,2 |
| 29.10.2024 | 0,862 | 0 | 35,93 | 35,48 | 0 | 35,21 | 35,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 46,4 | 24,59 | 0,7 | 0,7 | 10,9 |
| 30.10.2024 | 0,866 | 0 | 35,78 | 35,35 | 0 | 35,03 | 34,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 46,7 | 24,7 | 0,7 | 0,7 | 12,2 |
| 31.10.2024 | 0,863 | 0 | 35,41 | 34,95 | 0 | 34,69 | 34,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 46,4 | 24,91 | 0,7 | 0,7 | 9,6 |
| 01.11.2024 | 0,857 | 0 | 35,44 | 34,96 | 0 | 34,72 | 34,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 46,6 | 24,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.11.2024 | 0,847 | 0 | 34,42 | 33,95 | 0 | 33,7 | 33,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,1 | 45,9 | 25,19 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.11.2024 | 0,862 | 0 | 34,53 | 34,02 | 0 | 33,81 | 33,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 45,7 | 25,57 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.11.2024 | 0,86 | 0 | 34,67 | 34,17 | 0 | 33,95 | 33,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 45,7 | 25,36 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.11.2024 | 0,873 | 0 | 33,68 | 33,16 | 0 | 32,96 | 32,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 44,8 | 26,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.11.2024 | 0,871 | 0 | 33,48 | 32,99 | 0 | 32,76 | 32,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,8 | 44,1 | 26,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.11.2024 | 0,907 | 0 | 34,04 | 33,51 | 0 | 33,32 | 33,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 44,4 | 27,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.11.2024 | 0,911 | 0 | 34,49 | 33,97 | 0 | 33,77 | 33,73 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 44,6 | 27,01 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.11.2024 | 0,883 | 0 | 33,77 | 33,28 | 0 | 33,05 | 33,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71 | 44,2 | 26,71 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.11.2024 | 0,947 | 0 | 33,84 | 33,28 | 0 | 33,05 | 33,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 45,1 | 28,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.11.2024 | 1,053 | 0 | 34,14 | 33,45 | 0 | 33,18 | 33,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,7 | 46 | 31,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.11.2024 | 1,055 | 0 | 33,92 | 33,25 | 0 | 32,96 | 33,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,9 | 45,8 | 32,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.11.2024 | 1,054 | 0 | 34,15 | 33,5 | 0 | 33,19 | 33,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 46 | 31,83 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.11.2024 | 0,98 | 0 | 34,44 | 33,92 | 0 | 33,64 | 33,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,9 | 44,7 | 29,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.11.2024 | 0,92 | 0 | 34,65 | 34,21 | 0 | 33,93 | 33,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 43,8 | 27,11 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.11.2024 | 0,932 | 0 | 35,54 | 35,05 | 0 | 34,8 | 34,81 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 44,4 | 26,8 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.11.2024 | 0,925 | 0 | 34,87 | 34,38 | 0 | 34,15 | 34,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 44,3 | 27,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.11.2024 | 0,949 | 0 | 34,37 | 33,83 | 0 | 33,65 | 33,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 44,1 | 28,25 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.11.2024 | 0,98 | 0 | 34,06 | 33,49 | 0 | 33,3 | 33,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74 | 44,5 | 29,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.11.2024 | 0,976 | 0 | 34,51 | 33,93 | 0 | 33,74 | 33,69 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,7 | 44,8 | 28,95 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 29,012 | 0 | 1108,22 | 1091,74 | 0 | 1084 | 1083,53 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 29,012 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 19.10.2024 | 216,782 | 10245,03 | 10085,66 | 0 | 10014,47 | 9972,24 | 0 |
| 20.11.2024 | 245,794 | 11353,25 | 11177,4 | 0 | 11098,47 | 11055,77 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2024 8:58:22