

#2804#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2022 по 20.12.2022

Потребитель: МариНПО, АО 573
Адрес потребителя: Дмитрия Донского 7а, Калининград
Номер абонента: 573
Порядковый номер: 4981
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00123106
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 21.11.2022 | 1,286 | 0 | 43,14 | 42,84 | 0 | 41,94 | 42,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81 | 50,3 | 30,65 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.11.2022 | 1,233 | 0 | 42,5 | 42,28 | 0 | 41,3 | 41,8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,9 | 49 | 29,84 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.11.2022 | 1,28 | 0 | 42,35 | 42,09 | 0 | 41,15 | 41,61 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,4 | 49,3 | 31,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 24.11.2022 | 1,335 | 0 | 42,71 | 42,4 | 0 | 41,51 | 41,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81,8 | 49,7 | 32,16 | 0,7 | 0,7 | - |
| 25.11.2022 | 1,32 | 0 | 42,98 | 42,69 | 0 | 41,78 | 42,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81,2 | 49,7 | 31,55 | 0,7 | 0,7 | - |
| 26.11.2022 | 1,309 | 0 | 43,58 | 43,31 | 0 | 42,38 | 42,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 49,7 | 30,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| 27.11.2022 | 1,22 | 0 | 43,05 | 42,9 | 0 | 41,85 | 42,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,5 | 48,4 | 29,17 | 0,7 | 0,7 | - |
| 28.11.2022 | 1,189 | 0 | 41,86 | 41,75 | 0 | 40,72 | 41,28 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,9 | 47,6 | 29,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 29.11.2022 | 1,181 | 0 | 40,97 | 40,88 | 0 | 39,93 | 40,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,8 | 47,2 | 29,6 | 0,7 | 0,7 | - |
| 30.11.2022 | 1,2 | 0 | 41,23 | 41,08 | 0 | 40,09 | 40,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,7 | 47,7 | 29,97 | 0,7 | 0,7 | - |
| 01.12.2022 | 1,223 | 0 | 41,32 | 41,13 | 0 | 40,12 | 40,65 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,8 | 48,3 | 30,47 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.12.2022 | 1,239 | 0 | 40,63 | 40,38 | 0 | 39,43 | 39,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80 | 48,6 | 31,39 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.12.2022 | 1,265 | 0 | 39,84 | 39,55 | 0 | 38,64 | 39,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81,2 | 48,4 | 32,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.12.2022 | 1,265 | 0 | 40,88 | 40,62 | 0 | 39,68 | 40,14 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,1 | 48,3 | 31,88 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.12.2022 | 1,248 | 0 | 41,37 | 41,15 | 0 | 40,19 | 40,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,9 | 47,8 | 31,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.12.2022 | 1,254 | 0 | 43,55 | 43,36 | 0 | 42,35 | 42,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,1 | 48,4 | 29,63 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.12.2022 | 1,236 | 0 | 43,42 | 43,23 | 0 | 42,22 | 42,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,8 | 48,5 | 29,28 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.12.2022 | 1,235 | 0 | 42,78 | 42,59 | 0 | 41,58 | 42,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 48,5 | 29,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.12.2022 | 1,309 | 0 | 42,86 | 42,56 | 0 | 41,66 | 42,08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,9 | 49,5 | 31,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.12.2022 | 1,356 | 0 | 43,11 | 42,77 | 0 | 41,91 | 42,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 82,6 | 50,3 | 32,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.12.2022 | 1,326 | 0 | 41,33 | 41,01 | 0 | 40,14 | 40,53 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 82,4 | 49,3 | 33,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.12.2022 | 1,255 | 0 | 39,82 | 39,98 | 0 | 38,63 | 39,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,9 | 48,4 | 32,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.12.2022 | 1,235 | 0 | 39,37 | 39,44 | 0 | 38,2 | 38,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,2 | 48 | 32,3 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.12.2022 | 1,295 | 0 | 38,48 | 38,31 | 0 | 37,28 | 37,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 83 | 48,3 | 34,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.12.2022 | 1,407 | 0 | 38,61 | 38,22 | 0 | 37,41 | 37,74 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 86,8 | 49,2 | 37,62 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.12.2022 | 1,405 | 0 | 39,16 | 38,81 | 0 | 37,96 | 38,33 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 86,2 | 49,2 | 36,99 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.12.2022 | 1,417 | 0 | 39,5 | 39,14 | 0 | 38,3 | 38,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 86,4 | 49,4 | 37,02 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.12.2022 | 1,382 | 0 | 38,81 | 38,53 | 0 | 37,61 | 38,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 85 | 48,3 | 36,71 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.12.2022 | 1,374 | 0 | 38,36 | 38,07 | 0 | 37,16 | 37,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 84,8 | 47,8 | 36,96 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.12.2022 | 1,231 | 0 | 38,84 | 38,81 | 0 | 37,8 | 38,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 46,1 | 32,53 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 38,51 | 0 | 1236,41 | 1229,88 | 0 | 1200,92 | 1215,53 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 38,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 20.11.2022 | 780,404 | 37433,54 | 36719,21 | 0 | 36530,21 | 36246,17 | 0 |
| 20.12.2022 | 818,914 | 38669,95 | 37949,09 | 0 | 37731,13 | 37461,7 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.12.2022 15:51:28