

#66822#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Гагарина 44-46, Калининград
5346

| Заводской номер счётчика | Показания прибора, ГДж | Предыдущие показания, ГДж | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 20118882 | 23.01.2024 | 23.12.2023 | | |
| Количество тепловой энергии, система 1 | 1747,123 | 1593,003 | 154.12 | 36.811 |

Подпись исполнителя _____



#66348#

Отчёт за период с 23.12.2023 по 23.01.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 9518
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20118882
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | t _{нар} , °C | dQ, ГДж | dQ _г , Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|-----------------------|---------|------------------------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 24.12.2023 | - | 8,524 | 0 | 261,07 | 0 | 0 | 254,607 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 66,7 | 0,42 | 0,38 |
| 25.12.2023 | - | 8,43 | 0 | 261,799 | 0 | 0 | 255,305 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,7 | 66,8 | 0,41 | 0,36 |
| 26.12.2023 | - | 8,411 | 0 | 261,591 | 0 | 0 | 255,112 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,7 | 66,9 | 0,39 | 0,34 |
| 27.12.2023 | - | 8,481 | 0 | 261,751 | 0 | 0 | 255,271 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 66,7 | 0,37 | 0,32 |
| 28.12.2023 | - | 8,512 | 0 | 261,709 | 0 | 0 | 255,219 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,7 | 66,8 | 0,37 | 0,33 |
| 29.12.2023 | - | 8,33 | 0 | 262,422 | 0 | 0 | 255,918 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 67 | 0,37 | 0,33 |
| 30.12.2023 | - | 8,33 | 0 | 262,742 | 0 | 0 | 256,223 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 67 | 0,37 | 0,32 |
| 31.12.2023 | - | 8,347 | 0 | 262,039 | 0 | 0 | 255,525 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,8 | 67 | 0,36 | 0,31 |
| 01.01.2024 | - | 8,476 | 0 | 261,917 | 0 | 0 | 255,356 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,1 | 67,2 | 0,36 | 0,31 |
| 02.01.2024 | - | 8,788 | 0 | 261,161 | 0 | 0 | 254,432 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,4 | 68,1 | 0,36 | 0,32 |
| 03.01.2024 | - | 9,003 | 0 | 260,582 | 0 | 0 | 253,889 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 67,7 | 0,36 | 0,31 |
| 04.01.2024 | - | 9,148 | 0 | 259,994 | 0 | 0 | 253,303 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 67,6 | 0,35 | 0,31 |
| 05.01.2024 | - | 9,186 | 0 | 259,789 | 0 | 0 | 253,079 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,4 | 67,7 | 0,36 | 0,32 |
| 06.01.2024 | - | 9,216 | 0 | 259,425 | 0 | 0 | 252,754 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,3 | 67,6 | 0,37 | 0,32 |
| 07.01.2024 | - | 9,553 | 0 | 257,861 | 0 | 0 | 251,239 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 67,2 | 0,37 | 0,32 |
| 08.01.2024 | - | 9,782 | 0 | 257,842 | 0 | 0 | 251,211 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 66,9 | 0,36 | 0,32 |
| 09.01.2024 | - | 9,679 | 0 | 257,974 | 0 | 0 | 251,354 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 67 | 0,37 | 0,32 |
| 10.01.2024 | - | 3,909 | 0 | 175,868 | 0 | 0 | 172,285 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 62,6 | 0,3 | 0,27 |
| 11.01.2024 | - | 0 | 0 | 234,943 | 0 | 0 | 232,156 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,5 | 55,3 | 0,35 | 0,36 |
| 12.01.2024 | - | 0 | 0 | 236,833 | 0 | 0 | 234,075 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,1 | 54,9 | 0,36 | 0,37 |
| 13.01.2024 | - | 0 | 0 | 238,772 | 0 | 0 | 235,989 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,1 | 54,9 | 0,37 | 0,37 |
| 14.01.2024 | - | 0 | 0 | 237,803 | 0 | 0 | 235,009 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,2 | 55 | 0,37 | 0,37 |
| 15.01.2024 | - | 0 | 0 | 237,229 | 0 | 0 | 234,446 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50,3 | 55 | 0,36 | 0,36 |
| 16.01.2024 | - | 0,012 | 0 | 176,524 | 0 | 0 | 174,611 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,2 | 53,2 | 0,35 | 0,34 |
| 17.01.2024 | - | 0 | 0 | 239,512 | 0 | 0 | 236,795 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,4 | 54,4 | 0,38 | 0,38 |
| 18.01.2024 | - | 0 | 0 | 242,646 | 0 | 0 | 239,277 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,6 | 60,6 | 0,4 | 0,4 |
| 19.01.2024 | - | 0 | 0 | 245,365 | 0 | 0 | 241,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,4 | 64,9 | 0,35 | 0,36 |
| 20.01.2024 | - | 0 | 0 | 251,788 | 0 | 0 | 247,737 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59 | 65,4 | 0,34 | 0,35 |
| 21.01.2024 | - | 0 | 0 | 251,652 | 0 | 0 | 247,585 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 65,5 | 0,35 | 0,36 |
| 22.01.2024 | - | 0 | 0 | 251,857 | 0 | 0 | 248,002 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 63,2 | 0,34 | 0,35 |
| 23.01.2024 | - | 0 | 0 | 254,607 | 0 | 0 | 250,765 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 62,7 | 0,34 | 0,34 |
| Итого: | - | 154,117 | 0 | 7707,067 | 0 | 0 | 7550,019 | 0 | 0 | 744 | 0 | 65,92 | 63,53 | 0,36 | 0,34 |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.12.2023 | 1593,003 | 61031,235 | 0 | 0 | 60007,23 | 0 | 0 | 14035 | 16 |
| 23.01.2024 | 1747,123 | 68738,305 | 0 | 0 | 67557,249 | 0 | 0 | 14779 | 16 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения