

#120926#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Леонова 74, Калининград
5670
2182
SKM-01
32438
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2025	3,783	134,19	132,83	24	0	70,1	45,6	-
25.02.2025	3,89	142,43	140,98	24	0	68,8	45,3	-
26.02.2025	3,501	120,6	119,53	24	0	68,3	43,3	-
27.02.2025	3,314	117,41	116,35	24	0	68	43,1	-
28.02.2025	3,376	112,93	111,95	24	0	67,9	42	-
01.03.2025	3,726	123,4	122,24	24	0	69,5	43,5	-
02.03.2025	3,701	126,24	125,03	24	0	68,9	43,7	-
03.03.2025	3,46	117,72	116,67	24	0	68,3	42,9	-
04.03.2025	3,418	114,65	113,64	24	0	68	42,3	-
05.03.2025	3,15	101,34	100,6	24	0	67,9	41	-
06.03.2025	2,747	83,81	83,34	24	0	67,5	39	-
07.03.2025	2,594	79,64	79,26	24	0	67,4	38,8	-
08.03.2025	2,612	79,44	79,05	24	0	67,4	38,5	-
09.03.2025	2,673	83,11	82,67	24	0	67,6	39,3	-
10.03.2025	2,235	65,99	65,83	24	0	67,1	37,6	-
11.03.2025	2,927	91,84	91,27	24	0	67,4	39,7	-
12.03.2025	3,065	100,17	99,49	24	0	67,8	41,4	-
13.03.2025	3,302	104,93	104,14	24	0	68,9	41,7	-
14.03.2025	3,409	109,19	108,32	24	0	70,2	43	-
15.03.2025	3,51	106,36	105,52	24	0	71,3	42,6	-
16.03.2025	3,756	117,69	116,65	24	0	71,4	43,9	-
17.03.2025	3,733	117,26	116,19	24	0	72,1	44,7	-
18.03.2025	3,774	125,7	124,52	24	0	70,2	44,4	-
19.03.2025	3,45	118,13	117,12	24	0	68,4	43,2	-
20.03.2025	3,179	108,85	108,02	24	0	68	42,3	-
21.03.2025	2,806	87,56	87,11	24	0	67,7	39,9	-
22.03.2025	2,95	94,6	93,99	24	0	67,7	40,6	-
23.03.2025	2,841	88,38	87,86	24	0	67,5	39,8	-
Итого:	90,882	2973,56	2950,17	672	0	0	0	0
Гкал	78,158							

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2025	16016,308	627238,43	618573,9	158319,33
23.03.2025	16107,19	630211,99	621524,07	158991,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:28:48