

#2786#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель БАЛТДОМСЕРВИС, ООО, УК
Адрес потребителя Леонова 74, Калининград
Номер абонента 5670
Порядковый номер 2182
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 32438
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2023	0,609	40,87	41,08	24	0	61,8	48,6	-
25.04.2023	0,589	39,52	39,74	24	0	61,2	48,1	-
26.04.2023	0,607	40,19	40,32	24	0	60,7	47	-
27.04.2023	0,665	42,25	42,41	24	0	60,8	46,6	-
28.04.2023	0,592	39,41	39,6	24	0	60,5	46,6	-
29.04.2023	0,594	40,08	40,29	24	128	60,4	46,9	-
30.04.2023	0,603	39,82	39,97	24	0	60,9	47,4	-
01.05.2023	0,66	43	43,1	24	0	60,8	47	-
02.05.2023	0,572	38,7	38,86	24	0	61	47,6	-
03.05.2023	0,612	41,1	41,26	24	0	60,7	47,2	-
04.05.2023	0,582	40,38	40,53	24	0	60,8	47,1	-
05.05.2023	0,605	39,91	40,09	24	128	61	47,7	-
06.05.2023	0,683	41,63	41,76	24	0	61,2	45,3	-
07.05.2023	0,599	38,64	38,84	24	0	61	47	-
08.05.2023	0,631	41,07	41,21	24	0	60,8	46,7	-
09.05.2023	0,612	40,01	40,17	24	0	61,3	47,8	-
10.05.2023	0,579	39,35	39,52	24	0	61,2	48,2	-
11.05.2023	0,605	40,42	40,58	24	0	61,8	48,9	-
12.05.2023	0,541	37,7	37,92	24	0	61,4	48,8	-
13.05.2023	0,584	38,83	39,01	24	0	61,5	48,7	-
14.05.2023	0,548	38,41	38,6	24	128	61,4	48,7	-
15.05.2023	0,554	38,54	38,71	24	0	61,5	48,9	-
16.05.2023	0,55	38,66	38,82	24	0	61,4	49,1	-
17.05.2023	0,578	38,57	38,75	24	0	61,5	48,4	-
18.05.2023	0,536	37,37	37,56	24	0	61,2	48,8	-
19.05.2023	0,535	37,16	37,35	24	0	61,2	48,7	-
20.05.2023	0,543	37,02	37,23	24	0	61,3	48,8	-
21.05.2023	0,558	38,52	38,69	24	0	61,6	48,9	-
22.05.2023	0,56	38,11	38,31	24	0	61,6	49	-
23.05.2023	0,529	37	37,19	24	0	61,4	49,3	-
Итого:	17,615	1182,24	1187,47	720	0	0	0	0
Гкал	15,149							

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2023	14712,222	576258,79	567940,56	142196,89
23.05.2023	14729,837	577441,03	569128,03	142916,88

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.05.2023 7:47:07