

#120924#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
Адрес потребителя Салтыкова-Щедрина 5-7, Калининград
Номер абонента 5346
Порядковый номер 9539
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20117801
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	6,156	0	77,533	0	0	75,634	0	0	24	0	74,3	54,9	0,43	0,26	-
25.02.2025	5,729	0	74,676	0	0	72,951	0	0	24	0	71,9	53,2	0,42	0,26	-
26.02.2025	5,805	0	78,282	0	0	76,475	0	0	24	0	71,9	53,8	0,43	0,26	-
27.02.2025	5,538	0	77,997	0	0	76,272	0	0	24	0	70,1	52,8	0,43	0,26	-
28.02.2025	5,572	0	76,042	0	0	74,334	0	0	24	0	70,7	52,9	0,42	0,26	-
01.03.2025	5,958	0	77,885	0	0	76,039	0	0	24	0	73	54,3	0,43	0,26	-
02.03.2025	5,956	0	79,576	0	0	77,684	0	0	24	0	73	54,8	0,44	0,26	-
03.03.2025	5,608	0	77,933	0	0	76,173	0	0	24	0	71	53,4	0,43	0,26	-
04.03.2025	5,572	0	77,91	0	0	76,168	0	0	24	0	70,5	53,1	0,43	0,26	-
05.03.2025	5,503	0	78,785	0	0	77,053	0	0	24	0	69,9	52,9	0,43	0,26	-
06.03.2025	5,476	0	80,251	0	0	78,475	0	0	24	0	70,1	53,5	0,44	0,26	-
07.03.2025	5,386	0	79,575	0	0	77,82	0	0	24	0	70	53,5	0,43	0,25	-
08.03.2025	5,334	0	79,849	0	0	78,099	0	0	24	0	69,8	53,5	0,43	0,25	-
09.03.2025	5,321	0	79,449	0	0	77,713	0	0	24	0	69,6	53,3	0,43	0,25	-
10.03.2025	5,31	0	82,689	0	0	80,867	0	0	24	0	70	54,4	0,44	0,25	-
11.03.2025	5,401	0	82,102	0	0	80,289	0	0	24	0	70,2	54,1	0,43	0,25	-
12.03.2025	5,661	0	86,892	0	0	84,941	0	0	24	0	70,8	54,9	0,45	0,25	-
13.03.2025	4,562	0	62,572	0	0	61,096	0	0	24	0	72,6	54,8	0,34	0,24	-
14.03.2025	5,809	0	78,308	0	0	76,376	0	0	24	0	74,6	56,5	0,43	0,26	-
15.03.2025	5,879	0	78,268	0	0	76,31	0	0	24	0	75,1	56,7	0,43	0,25	-
16.03.2025	5,884	0	78,047	0	0	76,088	0	0	24	0	75,3	56,9	0,43	0,26	-
17.03.2025	5,994	0	77,012	0	0	75,05	0	0	24	0	75,9	56,8	0,42	0,25	-
18.03.2025	5,811	0	78,634	0	0	76,704	0	0	24	0	74,2	56,2	0,43	0,25	-
19.03.2025	5,502	0	77,843	0	0	76,034	0	0	24	0	72,1	54,9	0,43	0,26	-
20.03.2025	5,304	0	77,277	0	0	75,536	0	0	24	0	70,9	54,2	0,43	0,26	-
21.03.2025	5,081	0	77,903	0	0	76,217	0	0	24	0	69,3	53,4	0,43	0,26	-
22.03.2025	5,257	0	79,12	0	0	77,359	0	0	24	0	70,4	54,2	0,43	0,26	-
23.03.2025	5,083	0	78,969	0	0	77,254	0	0	24	0	69,5	53,8	0,43	0,26	-
Итого:	155,452	0	2191,379	0	0	2141,011	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,129														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	3255,912	52661,593	0	0	51375,404	0	0	23927	12
23.03.2025	3411,366	54852,971	0	0	53516,414	0	0	24599	12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 17:15:30