

#126016#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Салтыкова-Щедрина 5-7, Калининград
5346
9539
ТВ7 (АСЦП)
20117801
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	5,143	0	78,702	0	0	76,965	0	0	24	0	70	54,1	0,43	0,26	6,8
25.03.2025	5,108	0	78,694	0	0	76,97	0	0	24	0	69,8	54	0,43	0,26	5,5
26.03.2025	5,026	0	79,035	0	0	77,32	0	0	24	0	69,4	54	0,43	0,25	4,4
27.03.2025	4,984	0	77,695	0	0	76,011	0	0	24	0	69,4	53,7	0,42	0,25	6,9
28.03.2025	5,08	0	83,223	0	0	81,404	0	0	24	0	69,8	54,9	0,44	0,25	5,7
29.03.2025	4,948	0	82,821	0	0	81,023	0	0	24	0	69,4	54,8	0,44	0,25	8,9
30.03.2025	5,011	0	81,81	0	0	80,02	0	0	24	0	69,8	54,8	0,43	0,25	9,9
31.03.2025	5	0	79,85	0	0	78,105	0	0	24	0	69,7	54,5	0,43	0,25	6,8
01.04.2025	5,074	0	79,729	0	0	77,976	0	0	24	0	69,8	54,3	0,43	0,25	5,9
02.04.2025	5,087	0	83,708	0	0	81,873	0	0	24	0	69,8	55	0,44	0,25	-
03.04.2025	5,107	0	87,523	0	0	85,591	0	0	24	0	70,1	55,9	0,45	0,24	-
04.04.2025	4,979	0	82,495	0	0	80,695	0	0	24	0	69,6	55	0,43	0,25	-
05.04.2025	5,472	0	81,647	0	0	79,726	0	0	24	0	72,6	56,3	0,44	0,26	-
06.04.2025	5,784	0	80,87	0	0	78,87	0	0	24	0	74,6	57,2	0,44	0,26	-
07.04.2025	5,697	0	82,059	0	0	80,064	0	0	24	0	73,9	57	0,44	0,25	-
08.04.2025	5,403	0	80,535	0	0	78,683	0	0	24	0	71,7	55,4	0,43	0,25	-
09.04.2025	5,483	0	81,352	0	0	79,467	0	0	24	0	72	55,6	0,44	0,25	-
10.04.2025	5,499	0	79,299	0	0	77,457	0	0	24	0	72,1	55,2	0,43	0,26	-
11.04.2025	5,276	0	80,772	0	0	78,957	0	0	24	0	70,7	54,8	0,43	0,25	-
12.04.2025	5,126	0	80,545	0	0	78,779	0	0	24	0	69,7	54,2	0,43	0,25	-
13.04.2025	5,001	0	84,53	0	0	82,686	0	0	24	0	69,7	55,3	0,44	0,25	-
14.04.2025	4,883	0	87,937	0	0	86,022	0	0	24	0	69,5	56	0,44	0,24	-
15.04.2025	1,917	0	34,542	0	0	33,787	0	0	24	0	69,6	56,2	0,22	0,14	-
16.04.2025	0	0	0,486	0	0	0,485	0	0	24	0	27,9	29,1	0,08	0,07	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,8	23	0,06	0,05	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,1	22,3	0	0,04	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	21,6	0,08	0,04	-
Итого:	116,088	0	1829,859	0	0	1788,936	0	0	648	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,727														

Общее время работы системы, ч648

Период нормальной работы системы, ч648

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	3411,366	54852,971	0	0	53516,414	0	0	24599	12
19.04.2025	3527,454	56682,83	0	0	55305,349	0	0	25247	12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 16:00:37