

#2768#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Ленинградского района, ООО, УК
 Адрес потребителя Грибоедова 8а, Калининград
 Номер абонента 5346
 Порядковый номер 9540
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 20117855
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.03.2023 | 3,494 | 0 | 80,326 | 0 | 0 | 78,602 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 58,5 | 0,45 | 0,35 | 10,6 |
| 25.03.2023 | 3,477 | 0 | 79,586 | 0 | 0 | 77,878 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 58,3 | 0,45 | 0,35 | 9,5 |
| 26.03.2023 | 3,468 | 0 | 78,341 | 0 | 0 | 76,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 58,3 | 0,45 | 0,35 | 7,8 |
| 27.03.2023 | 3,776 | 0 | 73,564 | 0 | 0 | 71,878 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 59 | 0,44 | 0,35 | 6 |
| 28.03.2023 | 4,258 | 0 | 72,606 | 0 | 0 | 70,753 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 61,6 | 0,44 | 0,36 | 2,1 |
| 29.03.2023 | 3,893 | 0 | 75,224 | 0 | 0 | 73,488 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,9 | 59,3 | 0,44 | 0,35 | -1,5 |
| 30.03.2023 | 3,616 | 0 | 77,708 | 0 | 0 | 76,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 57,7 | 0,45 | 0,35 | 1,7 |
| 31.03.2023 | 3,545 | 0 | 77,673 | 0 | 0 | 76,003 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 58 | 0,45 | 0,35 | 7,1 |
| 01.04.2023 | 3,566 | 0 | 75,03 | 0 | 0 | 73,402 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 57,9 | 0,44 | 0,35 | 8,9 |
| 02.04.2023 | 3,714 | 0 | 72,606 | 0 | 0 | 71,001 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,1 | 57,6 | 0,44 | 0,35 | 5,2 |
| 03.04.2023 | 3,974 | 0 | 71,408 | 0 | 0 | 69,73 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 59 | 0,44 | 0,35 | 3,9 |
| 04.04.2023 | 3,977 | 0 | 71,69 | 0 | 0 | 70,003 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,5 | 59 | 0,44 | 0,35 | 1,7 |
| 05.04.2023 | 3,962 | 0 | 72,733 | 0 | 0 | 71,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,7 | 58,4 | 0,44 | 0,35 | -0,1 |
| 06.04.2023 | 3,84 | 0 | 72,797 | 0 | 0 | 71,184 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 57,5 | 0,44 | 0,35 | 1 |
| 07.04.2023 | 3,724 | 0 | 77,619 | 0 | 0 | 75,938 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 57,6 | 0,45 | 0,35 | 2,3 |
| 08.04.2023 | 3,604 | 0 | 79,227 | 0 | 0 | 77,525 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 57,9 | 0,45 | 0,35 | 9,6 |
| 09.04.2023 | 3,569 | 0 | 78,234 | 0 | 0 | 76,554 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 58 | 0,45 | 0,35 | 10,3 |
| 10.04.2023 | 2,912 | 0 | 64,361 | 0 | 0 | 62,984 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 57,9 | 0,45 | 0,34 | 8,2 |
| 11.04.2023 | 3,442 | 0 | 79,325 | 0 | 0 | 77,613 | 0 | 0 | 20 | 4 | 69,2 | 58,6 | 0,45 | 0,35 | 7,9 |
| 12.04.2023 | 3,378 | 0 | 79,924 | 0 | 0 | 78,206 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 58,8 | 0,46 | 0,35 | 10 |
| 13.04.2023 | 3,451 | 0 | 79,44 | 0 | 0 | 77,735 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,1 | 58,5 | 0,45 | 0,35 | 11,3 |
| 14.04.2023 | 3,451 | 0 | 80,581 | 0 | 0 | 78,856 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,9 | 58,5 | 0,46 | 0,34 | 9,5 |
| 15.04.2023 | 3,507 | 0 | 80,949 | 0 | 0 | 79,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 58,5 | 0,46 | 0,34 | 11 |
| 16.04.2023 | 3,506 | 0 | 77,776 | 0 | 0 | 76,121 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,7 | 57,8 | 0,45 | 0,34 | 10,4 |
| 17.04.2023 | 2,69 | 0 | 56,557 | 0 | 0 | 55,363 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,3 | 56,8 | 0,33 | 0,26 | 6,1 |
| 18.04.2023 | 3,519 | 0 | 79,243 | 0 | 0 | 77,554 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,8 | 58 | 0,45 | 0,34 | 7,2 |
| 19.04.2023 | 2,532 | 0 | 51,69 | 0 | 0 | 50,599 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,4 | 56,5 | 0,3 | 0,24 | 9,5 |
| 20.04.2023 | 2,195 | 0 | 44,535 | 0 | 0 | 43,598 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,2 | 56,2 | 0,26 | 0,3 | - |
| Итого: | 98,04 | 0 | 2060,753 | 0 | 0 | 2015,538 | 0 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 23,416 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 668

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.03.2023 | 639,502 | 11388,106 | 0 | 0 | 11121,372 | 0 | 0 | 6854 | 73 |
| 20.04.2023 | 737,542 | 13448,859 | 0 | 0 | 13136,907 | 0 | 0 | 7522 | 77 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.04.2023 8:22:50