

#126012#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Чаадаева 15-15а, Калининград
9537
ТВ7 (АСЦП)
20117615
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,978	0	193,587	0	0	190,848	0	0	24	0	55,3	49,1	0,53	0,41	-
25.03.2025	4,876	0	193,54	0	0	190,83	0	0	24	0	54,9	48,9	0,53	0,41	-
26.03.2025	4,866	0	193,559	0	0	190,899	0	0	24	0	54,5	48,5	0,53	0,41	-
27.03.2025	4,857	0	193,594	0	0	190,901	0	0	24	0	54,9	48,8	0,53	0,41	-
28.03.2025	4,035	0	193,208	0	0	190,928	0	0	24	0	50,5	45,4	0,53	0,41	-
29.03.2025	3,747	0	193,122	0	0	190,983	0	0	24	0	48,9	44,2	0,53	0,41	-
30.03.2025	4,314	0	193,361	0	0	190,978	0	0	24	0	51,6	46,2	0,53	0,41	-
31.03.2025	4,548	0	193,422	0	0	190,923	0	0	24	0	52,8	47,1	0,53	0,41	-
01.04.2025	5,056	0	193,558	0	0	190,8	0	0	24	0	55,6	49,3	0,54	0,41	-
02.04.2025	4,396	0	193,219	0	0	190,794	0	0	24	0	52	46,6	0,54	0,42	-
03.04.2025	3,758	0	192,956	0	0	190,822	0	0	24	0	49	44,3	0,54	0,42	-
04.04.2025	4,457	0	193,331	0	0	190,863	0	0	24	0	52,6	47	0,56	0,44	-
05.04.2025	5,997	0	193,729	0	0	190,512	0	0	24	0	60,3	52,8	0,55	0,42	-
06.04.2025	6,496	0	193,961	0	0	190,479	0	0	24	0	62,7	54,5	0,55	0,41	-
07.04.2025	5,804	0	193,742	0	0	190,62	0	0	24	0	59,2	51,9	0,55	0,42	-
08.04.2025	5,659	0	193,685	0	0	190,657	0	0	24	0	58,4	51,3	0,55	0,42	-
09.04.2025	5,668	0	193,725	0	0	190,681	0	0	24	0	58,4	51,4	0,54	0,42	-
10.04.2025	5,972	0	193,734	0	0	190,503	0	0	24	0	60,3	52,8	0,55	0,41	-
11.04.2025	5,093	0	193,481	0	0	190,697	0	0	24	0	55,8	49,5	0,56	0,43	-
12.04.2025	4,648	0	193,298	0	0	190,717	0	0	24	0	53,6	47,8	0,54	0,42	-
13.04.2025	3,586	0	192,807	0	0	190,731	0	0	24	0	48,2	43,8	0,53	0,42	-
14.04.2025	2,955	0	192,617	0	0	190,839	0	0	24	0	45	41,3	0,53	0,42	-
15.04.2025	1,626	0	97,215	0	0	96,248	0	0	24	0	46,6	42,7	0,46	0,41	-
16.04.2025	0	0	0,235	0	0	0,235	0	0	24	0	22,8	26,4	0,39	0,4	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,9	20,3	0,39	0,4	-
Итого:	107,392	0	4352,686	0	0	4293,488	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,65														

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	2840,302	96341,628	0	0	94934,556	0	0	24399	20
17.04.2025	2947,692	100694,316	0	0	99228,046	0	0	24999	20

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 14:34:59