

#34366#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Чаадаева 15-15а, Калининград
9538
ТВ7 (АСЦП)
20117615
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 12.10.2023 | 0,984 | 0 | 53,106 | 0 | 0 | 52,767 | 0 | 0 | 24 | 0 | 37,8 | 33,3 | 0,4 | 0,36 | - |
| 13.10.2023 | 3,159 | 0 | 130,848 | 0 | 0 | 129,714 | 0 | 0 | 24 | 0 | 43,2 | 37,3 | 0,42 | 0,36 | - |
| 14.10.2023 | 3,468 | 0 | 125,518 | 0 | 0 | 124,212 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,5 | 40,8 | 0,42 | 0,37 | - |
| 15.10.2023 | 3,518 | 0 | 125,667 | 0 | 0 | 124,36 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,5 | 40,7 | 0,42 | 0,36 | - |
| 16.10.2023 | 3,569 | 0 | 125,676 | 0 | 0 | 124,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,5 | 40,6 | 0,42 | 0,37 | - |
| 17.10.2023 | 3,692 | 0 | 131,617 | 0 | 0 | 130,217 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,9 | 41,2 | 0,42 | 0,36 | - |
| 18.10.2023 | 3,589 | 0 | 137,421 | 0 | 0 | 135,985 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,4 | 41,2 | 0,43 | 0,36 | - |
| 19.10.2023 | 3,88 | 0 | 137,507 | 0 | 0 | 136,011 | 0 | 0 | 24 | 0 | 48,5 | 41,7 | 0,43 | 0,36 | - |
| 20.10.2023 | 4,44 | 0 | 137,6 | 0 | 0 | 135,922 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,2 | 43,4 | 0,43 | 0,36 | - |
| 21.10.2023 | 4,105 | 0 | 137,385 | 0 | 0 | 135,85 | 0 | 0 | 24 | 0 | 49,1 | 41,9 | 0,43 | 0,36 | - |
| 22.10.2023 | 3,746 | 0 | 137,359 | 0 | 0 | 135,927 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,4 | 40,9 | 0,43 | 0,36 | - |
| 23.10.2023 | 3,666 | 0 | 137,755 | 0 | 0 | 136,325 | 0 | 0 | 24 | 0 | 47,5 | 41 | 0,43 | 0,37 | - |
| Итого: | 41,816 | 0 | 1517,459 | 0 | 0 | 1501,66 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 9,988 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч288

Период нормальной работы системы, ч288

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 11.10.2023 | 1002,202 | 27178,174 | 0 | 0 | 26800,596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.10.2023 | 1044,017 | 28695,633 | 0 | 0 | 28302,257 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.10.2023 8:00:57