

#2746#

Отчёт по теплopotреблению за период с 25.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

АРС ДОМик, ООО, УК
Чаадаева 15-15а, Калининград
9538
ТВ7 (АСЦП)
20117615
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 26.12.2022 | 5,397 | 0 | 138,581 | 0 | 0 | 136,576 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,9 | 46,5 | 0,44 | 0,37 | -0,6 |
| 27.12.2022 | 5,618 | 0 | 139,023 | 0 | 0 | 136,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,1 | 47,3 | 0,47 | 0,41 | 2,3 |
| 28.12.2022 | 5,651 | 0 | 138,818 | 0 | 0 | 136,691 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,7 | 47,8 | 0,45 | 0,39 | 4,2 |
| 29.12.2022 | 4,758 | 0 | 138,367 | 0 | 0 | 136,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,2 | 44,9 | 0,44 | 0,37 | 2,1 |
| 30.12.2022 | 4,757 | 0 | 138,587 | 0 | 0 | 136,787 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53 | 44,7 | 0,46 | 0,39 | 5,6 |
| 31.12.2022 | 4,649 | 0 | 138,469 | 0 | 0 | 136,689 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,7 | 44,6 | 0,45 | 0,38 | 6,3 |
| 01.01.2023 | 4,293 | 0 | 138,223 | 0 | 0 | 136,531 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,4 | 43,9 | 0,43 | 0,36 | 6,1 |
| 02.01.2023 | 4,312 | 0 | 138,001 | 0 | 0 | 136,318 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,4 | 43,9 | 0,42 | 0,35 | - |
| 03.01.2023 | 4,943 | 0 | 138,281 | 0 | 0 | 136,41 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54 | 45,3 | 0,43 | 0,36 | - |
| 04.01.2023 | 5,137 | 0 | 138,396 | 0 | 0 | 136,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 | 46 | 0,44 | 0,37 | - |
| 05.01.2023 | 5,219 | 0 | 138,958 | 0 | 0 | 137,016 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 | 45,9 | 0,48 | 0,41 | - |
| 06.01.2023 | 6,877 | 0 | 139,842 | 0 | 0 | 137,359 | 0 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 50,4 | 0,53 | 0,46 | - |
| 07.01.2023 | 6,092 | 0 | 138,844 | 0 | 0 | 136,619 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59 | 48,3 | 0,45 | 0,38 | - |
| 08.01.2023 | 5,7 | 0 | 138,682 | 0 | 0 | 136,616 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,7 | 46,8 | 0,45 | 0,38 | - |
| 09.01.2023 | 5,507 | 0 | 138,653 | 0 | 0 | 136,647 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56 | 46,3 | 0,45 | 0,38 | - |
| 10.01.2023 | 4,962 | 0 | 138,605 | 0 | 0 | 136,754 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,8 | 45,1 | 0,45 | 0,39 | - |
| 11.01.2023 | 5,09 | 0 | 139,044 | 0 | 0 | 137,154 | 0 | 0 | 24 | 0 | 54,1 | 45,3 | 0,46 | 0,39 | - |
| 12.01.2023 | 4,885 | 0 | 138,956 | 0 | 0 | 137,125 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,3 | 44,8 | 0,45 | 0,39 | - |
| 13.01.2023 | 4,528 | 0 | 138,837 | 0 | 0 | 137,126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 51,6 | 43,8 | 0,45 | 0,39 | - |
| 14.01.2023 | 4,729 | 0 | 139,056 | 0 | 0 | 137,276 | 0 | 0 | 24 | 0 | 52,6 | 44,4 | 0,47 | 0,4 | - |
| 15.01.2023 | 4,931 | 0 | 139,1 | 0 | 0 | 137,264 | 0 | 0 | 24 | 0 | 53,4 | 44,8 | 0,47 | 0,4 | - |
| 16.01.2023 | 5,439 | 0 | 139,553 | 0 | 0 | 137,535 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55,9 | 46,4 | 0,49 | 0,42 | - |
| 17.01.2023 | 5,289 | 0 | 139,127 | 0 | 0 | 137,185 | 0 | 0 | 24 | 0 | 55 | 45,8 | 0,46 | 0,39 | - |
| 18.01.2023 | 5,933 | 0 | 139,82 | 0 | 0 | 137,638 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,2 | 48 | 0,51 | 0,44 | - |
| 19.01.2023 | 5,757 | 0 | 139,35 | 0 | 0 | 137,23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57,4 | 47,4 | 0,46 | 0,4 | - |
| 20.01.2023 | 6,014 | 0 | 139,551 | 0 | 0 | 137,356 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,4 | 47,9 | 0,48 | 0,42 | - |
| 21.01.2023 | 6,55 | 0 | 139,85 | 0 | 0 | 137,474 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | 49,7 | 0,52 | 0,45 | - |
| 22.01.2023 | 6,463 | 0 | 139,617 | 0 | 0 | 137,235 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61 | 49,7 | 0,48 | 0,42 | - |
| 23.01.2023 | 6,226 | 0 | 139,272 | 0 | 0 | 136,969 | 0 | 0 | 24 | 0 | 60 | 49,1 | 0,46 | 0,39 | - |
| Итого: | 155,706 | 0 | 4029,463 | 0 | 0 | 3971,52 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 37,19 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 25.12.2022 | 388,441 | 11233,034 | 0 | 0 | 11086,558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.2023 | 544,147 | 15262,498 | 0 | 0 | 15058,077 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2023 10:21:59