

#116315#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 74, МАДОУ
Нахимова 9, Калининград
9652
ТВ7 (АСЦП)
20117433
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	5,488	0	78,524	78,148	0	76,614	76,969	0	24	0	74	56,9	0,45	0,23	-
22.01.2025	5,563	0	78,574	78,178	0	76,663	77,008	0	24	0	74	56,7	0,45	0,23	-
23.01.2025	5,544	0	76,57	76,164	0	74,686	75,024	0	24	0	74,4	56,7	0,45	0,23	-
24.01.2025	5,112	0	77,328	76,98	0	75,586	75,902	0	24	0	70,9	54,8	0,44	0,23	-
25.01.2025	4,522	0	70,959	70,685	0	69,448	69,747	0	24	0	68,8	53,3	0,46	0,22	-
26.01.2025	4,309	0	75,668	75,434	0	74,159	74,464	0	24	0	66,3	52,5	0,45	0,22	-
27.01.2025	4,412	0	70,57	70,306	0	69,14	69,427	0	24	0	66,9	51,7	0,45	0,22	-
28.01.2025	4,038	0	58,461	58,193	0	57,3	57,529	0	24	0	66,1	49,4	0,45	0,22	-
29.01.2025	4,159	0	64,135	63,891	0	62,865	63,134	0	24	0	66	50,3	0,45	0,22	-
30.01.2025	4,255	0	66,419	66,172	0	65,095	65,371	0	24	0	66,4	50,8	0,45	0,22	-
31.01.2025	4,656	0	79,74	79,468	0	78,097	78,416	0	24	0	67,5	53,3	0,44	0,22	-
01.02.2025	4,843	0	85,476	85,18	0	83,612	83,944	0	24	0	69,6	55,9	0,44	0,22	-
02.02.2025	5,081	0	80,117	79,786	0	78,255	78,595	0	24	0	72,1	56,7	0,45	0,22	-
03.02.2025	5,482	0	84,783	84,389	0	82,779	83,107	0	24	0	72,8	57,1	0,44	0,23	-
04.02.2025	5,181	0	78,105	77,742	0	76,323	76,637	0	24	0	71,3	55,2	0,45	0,22	-
05.02.2025	5,32	0	84,809	84,424	0	82,888	83,198	0	24	0	71,1	55,8	0,44	0,23	-
06.02.2025	4,868	0	76,921	76,605	0	75,266	75,57	0	24	0	69,1	53,7	0,45	0,22	-
07.02.2025	5,222	0	76,647	76,28	0	74,898	75,211	0	24	0	71,4	54,8	0,45	0,22	-
08.02.2025	5,606	0	79,094	78,659	0	77,075	77,403	0	24	0	75,9	58,6	0,45	0,22	-
09.02.2025	5,859	0	76,199	75,717	0	74,141	74,473	0	24	0	78,4	59,6	0,44	0,23	-
10.02.2025	6,354	0	80,012	79,467	0	77,777	78,126	0	24	0	80	60,5	0,44	0,23	-
11.02.2025	6,54	0	85,901	85,355	0	83,506	83,88	0	24	0	79,9	61,2	0,42	0,24	-
12.02.2025	6,445	0	82,361	81,839	0	80,074	80,454	0	24	0	79,7	60,5	0,42	0,24	-
13.02.2025	6,23	0	79,14	78,654	0	76,98	77,358	0	24	0	78,9	59,6	0,43	0,24	-
14.02.2025	6,054	0	78,114	77,631	0	76,022	76,372	0	24	0	78	59,1	0,45	0,23	-
15.02.2025	6,011	0	82,788	82,319	0	80,581	80,94	0	24	0	77,9	60,1	0,45	0,23	-
16.02.2025	6,016	0	77,893	77,406	0	75,763	76,112	0	24	0	79	60,1	0,44	0,23	-
17.02.2025	6,168	0	83,502	83,021	0	81,27	81,644	0	24	0	78	59,9	0,43	0,23	-
18.02.2025	5,875	0	77,766	77,283	0	75,739	76,06	0	24	0	76,9	58,4	0,45	0,23	-
19.02.2025	5,846	0	78,823	78,356	0	76,792	77,117	0	24	0	76,4	58,3	0,45	0,23	-
20.02.2025	6,172	0	77,705	77,196	0	75,557	75,907	0	24	0	79,5	60,1	0,44	0,24	-
Итого:	167,231	0	2403,104	2390,928	0	2344,951	2355,099	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,942														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	2291,487	34416,159	34285,895	4,367	33705,192	33864,22	4,323	20575	1879
20.02.2025	2458,72	36819,263	36676,823	4,367	36050,141	36219,319	4,323	21319	1879

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2025 7:34:35