

#126010#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 74, МАДОУ
Нахимова 9, Калининград

9652
ТВ7 (ASCII)
20117433
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	4,31	0	73,489	73,269	0	72,03	72,342	0	24	0	66,1	51,9	0,44	0,22	4,4
22.03.2025	4,184	0	69,665	69,453	0	68,226	68,54	0	24	0	67,6	53	0,45	0,22	5,6
23.03.2025	3,963	0	63,337	63,125	0	62,075	62,349	0	24	0	66,3	51,1	0,45	0,21	5,7
24.03.2025	4,353	0	70,38	70,145	0,001	68,958	69,269	0,001	24	0	66,7	51,7	0,45	0,22	6,8
25.03.2025	4,367	0	76,588	76,391	0,001	75,033	75,383	0,001	24	0	66,9	53	0,43	0,23	5,5
26.03.2025	4,306	0	70,433	70,22	0	69,029	69,352	0	24	0	66,3	51,4	0,44	0,22	4,4
27.03.2025	4,372	0	75,104	74,885	0	73,606	73,928	0	24	0	66,3	52,2	0,44	0,22	6,9
28.03.2025	3,786	0	55,268	55,039	0	54,171	54,405	0	24	0	66,2	49,5	0,45	0,21	5,7
29.03.2025	3,481	0	53,649	53,449	0	52,608	52,832	0	24	0	65,3	49,6	0,46	0,21	8,9
30.03.2025	3,854	0	60,028	59,833	0	58,836	59,116	0	24	0	66,1	50,5	0,46	0,21	9,9
31.03.2025	4,124	0	64,613	64,384	0	63,322	63,605	0	24	0	66,3	50,8	0,44	0,21	6,8
01.04.2025	4,44	0	74,181	73,945	0	72,686	73,002	0	24	0	66,7	52,2	0,45	0,21	5,9
02.04.2025	3,971	0	61,454	61,223	0	60,233	60,493	0	24	0	66,2	50,5	0,46	0,21	-
03.04.2025	3,624	0	50,179	49,954	0	49,192	49,406	0	24	0	65,9	48,4	0,47	0,2	-
04.04.2025	3,954	0	60,505	60,286	0	59,314	59,578	0	24	0	65,8	49,9	0,46	0,21	-
05.04.2025	4,616	0	78,891	78,667	0	77,194	77,565	0	24	0	69	54,8	0,46	0,21	-
06.04.2025	5,041	0	81,858	81,568	0	79,99	80,358	0	24	0	71,4	56,4	0,46	0,22	-
07.04.2025	4,91	0	71,87	71,557	0	70,244	70,563	0	24	0	71	54,4	0,46	0,21	-
08.04.2025	4,594	0	71,823	71,546	0	70,292	70,593	0	24	0	68,8	53,2	0,45	0,22	-
09.04.2025	4,745	0	77,855	77,595	0	76,196	76,541	0	24	0	68,7	53,9	0,45	0,22	-
10.04.2025	4,97	0	84,496	84,24	0	82,672	83,052	0	24	0	69,3	55	0,45	0,22	-
11.04.2025	4,317	0	66,451	66,194	0	65,07	65,354	0	24	0	67,8	52	0,46	0,21	-
12.04.2025	4,032	0	68,739	68,546	0	67,337	67,645	0	24	0	67,1	52,8	0,45	0,21	-
13.04.2025	3,327	0	49,807	49,62	0	48,84	49,058	0	24	0	65,3	49,1	0,47	0,2	-
14.04.2025	3,083	0	40,872	40,664	0	40,098	40,258	0	24	0	64,5	46,2	0,47	0,19	-
15.04.2025	3,115	0	40,907	40,702	0	40,128	40,298	0	24	0	64,6	46,2	0,45	0,16	-
16.04.2025	3,028	0	41,591	41,408	0	40,812	40,992	0	24	0	64	46,3	0,41	0,15	-
17.04.2025	2,844	0	40,306	40,142	0	39,565	39,737	0	24	0	63,5	46,4	0,41	0,14	-
18.04.2025	2,602	0	40,988	40,869	0	40,263	40,452	0	24	0	62,1	46,7	0,35	0,14	-
19.04.2025	2,548	0	40,969	40,865	0	40,242	40,441	0	24	0	62,2	47,1	0,29	0,13	-
20.04.2025	2,706	0	41,806	41,685	0	41,047	41,251	0	24	0	62,9	47,2	0,3	0,13	-
Итого:	121,567	0	1918,102	1911,469	0,002	1879,309	1887,758	0,002	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,036														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	2592,58	38940,164	38789,609	4,371	38124,771	38303,032	4,327	21991	1879
20.04.2025	2714,146	40858,266	40701,078	4,373	40004,077	40190,79	4,329	22735	1879

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:09:33