

#2720#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 74, МАДОУ
Нахимова 9, Калининград
9652
ТВ7 (АСЦП)
20117433
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	3,169	0	39,162	38,902	0	38,408	38,53	0	24	0	64,9	45,2	0,27	0,14	-
22.04.2023	2,747	0	39,056	38,827	0	38,336	38,439	0	24	0	63,4	46,3	0,25	0,14	-
23.04.2023	2,735	0	39,116	38,888	0,001	38,395	38,494	0,001	24	0	63,5	46,5	0,26	0,14	-
24.04.2023	1,705	0	22,219	22,051	0,514	21,831	21,855	0,511	24	0	61,5	43,8	0,32	0,26	-
25.04.2023	1,64	0,07	20,734	20,555	0,375	20,421	20,415	0,372	24	0	57,3	38,7	0,43	0,41	-
26.04.2023	1,498	0,056	17,491	17,33	0	17,224	17,227	0	24	0	57,5	36,8	0,43	0,41	-
27.04.2023	0,864	0	10,799	10,711	0	10,649	10,651	0	24	0	54,7	35,3	0,39	0,38	-
28.04.2023	1,557	0	19,604	19,465	0	19,312	19,343	0	24	0	56,8	37,5	0,43	0,41	-
29.04.2023	1,631	0	22,096	21,936	0	21,75	21,775	0	24	0	58,3	40,3	0,44	0,41	-
30.04.2023	1,52	0	19,964	19,81	0	19,654	19,67	0	24	0	58,1	39,6	0,44	0,42	-
01.05.2023	1,423	0	17,964	17,822	0	17,689	17,706	0	24	0	57,5	38,3	0,44	0,42	-
02.05.2023	1,509	0	18,375	18,228	0	18,096	18,115	0	24	0	57,3	37,4	0,44	0,42	-
03.05.2023	1,522	0	18,806	18,666	0	18,526	18,552	0	24	0	56,7	37	0,44	0,42	-
04.05.2023	1,623	0	20,391	20,24	0	20,081	20,11	0	24	0	57,4	38	0,44	0,42	-
05.05.2023	1,637	0	20,534	20,383	0	20,22	20,25	0	24	0	57,5	38,2	0,44	0,42	-
06.05.2023	1,586	0	21,172	21,032	0	20,85	20,888	0	24	0	57,3	39,1	0,44	0,42	-
07.05.2023	1,607	0	21,835	21,69	0	21,505	21,538	0	24	0	57,3	39,4	0,44	0,42	-
08.05.2023	1,598	0	22,08	21,936	0	21,747	21,782	0	24	0	57,1	39,6	0,44	0,42	-
09.05.2023	1,603	0	22,532	22,389	0	22,192	22,228	0	24	0	57,2	40	0,44	0,42	-
10.05.2023	1,192	0	21,426	21,325	0	21,109	21,14	0	24	0	56,7	43,2	0,43	0,41	-
11.05.2023	0,41	0	20,99	20,974	0	20,687	20,719	0	24	0	55,9	51,1	0,42	0,4	-
12.05.2023	0,377	0	20,625	20,609	0	20,327	20,355	0	24	0	55,9	51,5	0,41	0,39	-
13.05.2023	0,283	0	22,041	22,039	0	21,721	21,753	0	24	0	56	52,9	0,41	0,39	-
14.05.2023	0,28	0	22,288	22,286	0	21,963	21,995	0	24	0	56,1	53,1	0,41	0,39	-
15.05.2023	0,426	0	20,756	20,739	0	20,454	20,485	0	24	0	56,1	51,1	0,41	0,39	-
16.05.2023	0,471	0	21,925	21,903	0	21,606	21,639	0	24	0	56,1	50,9	0,41	0,4	-
17.05.2023	0,445	0	21,959	21,94	0	21,639	21,672	0	24	0	56,1	51,2	0,42	0,4	-
18.05.2023	0,291	0	17,358	17,352	0	17,135	17,161	0	24	0	52,4	48,4	0,37	0,36	-
19.05.2023	0,42	0	23,099	23,102	0	22,763	22,814	0	24	0	56,2	51,7	0,42	0,4	-
20.05.2023	0,288	0	23,326	23,349	0	22,981	23,039	0	24	0	56,5	53,5	0,42	0,4	-
Итого:	38,057	0	669,723	666,479	0,89	659,271	660,34	0,884	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,09														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	817,371	9728,04	9669,715	2,31	9515,124	9559,898	2,285	5196	1874
20.05.2023	855,426	10397,763	10336,194	3,2	10174,392	10220,239	3,169	5916	1874

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:34:18