

#83784#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель Детский Сад № 74, МАДОУ  
Адрес потребителя Нахимова 9, Калининград  
Номер абонента  
Порядковый номер 9652  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20117433  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2024	4,368	0	63,915	63,684	0	62,594	62,908	0	24	0	67,6	51	0,44	0,19	3,6
22.04.2024	4,502	0	60,605	60,336	0	59,34	59,636	0	24	0	67,9	49,8	0,42	0,2	3,7
23.04.2024	4,738	0	60,631	60,327	0	59,321	59,615	0	24	0	69,2	50,2	0,43	0,2	3,1
24.04.2024	4,456	0	58,128	57,854	0	56,91	57,191	0	24	0	68,1	49,5	0,44	0,2	2,9
25.04.2024	4,183	0	56,508	56,27	0	55,349	55,629	0	24	0	67,3	49,3	0,44	0,2	4,9
26.04.2024	3,787	0	52,097	51,907	0	51,081	51,35	0	24	0	65,5	47,8	0,44	0,2	6,4
27.04.2024	3,547	0	48,4	48,213	0	47,457	47,704	0	24	0	65,4	47,6	0,45	0,19	7,8
28.04.2024	3,178	0	43,513	43,359	0	42,663	42,897	0	24	0	65,5	47,8	0,46	0,18	12,1
29.04.2024	2,867	0	35,866	35,722	0	35,159	35,361	0	24	0	65,9	46,5	0,48	0,18	14,6
30.04.2024	2,769	0	33,768	33,623	0	33,093	33,283	0	24	0	66,5	46,5	0,49	0,17	16,9
01.05.2024	2,596	0	30,986	30,851	0	30,362	30,542	0	24	0	66,7	46,4	0,46	0,17	16,1
02.05.2024	1,992	0	32,084	32,019	0	31,499	31,674	0	24	0	63	47,9	0,28	0,15	-
03.05.2024	0,427	0	11,561	11,574	0	11,35	11,415	0	24	0	63	54	0,25	0,13	-
04.05.2024	0,257	0	18,609	18,669	0	18,295	18,386	0	24	0	60,3	57	0,25	0,14	-
05.05.2024	0,264	0	14,165	14,204	0	13,919	13,99	0	24	0	61,4	56,9	0,25	0,14	-
06.05.2024	0,378	0	17,059	17,095	0	16,775	16,857	0	24	0	60	54,6	0,36	0,29	-
07.05.2024	0,432	0	17,604	17,646	0	17,322	17,414	0	24	0	59,1	53,1	0,45	0,42	-
08.05.2024	0,459	0	17,231	17,262	0	16,954	17,04	0	24	0	59	52,5	0,45	0,41	-
09.05.2024	0,3	0	18,063	18,121	0	17,772	17,865	0	24	0	59,1	55,1	0,45	0,42	-
10.05.2024	0,302	0	17,977	18,029	0	17,686	17,774	0	24	0	59,3	55,2	0,45	0,42	-
11.05.2024	0,305	0	17,822	17,871	0	17,537	17,622	0	24	0	58,9	54,7	0,45	0,42	-
12.05.2024	0,303	0	17,882	17,93	0	17,595	17,678	0	24	0	59,1	55	0,45	0,42	-
13.05.2024	0,457	0	17,846	17,865	0	17,559	17,633	0	24	0	59,1	52,9	0,45	0,42	-
14.05.2024	0,482	0	17,461	17,475	0	17,177	17,249	0	24	0	59,4	52,7	0,45	0,42	-
15.05.2024	0,452	0	17,56	17,582	0	17,277	17,353	0	24	0	59,2	53	0,45	0,42	-
16.05.2024	0,489	0	17,783	17,799	0	17,494	17,569	0	24	0	59,4	52,7	0,45	0,42	-
17.05.2024	0,489	0	17,564	17,581	0	17,279	17,354	0	24	0	59,4	52,7	0,45	0,42	-
18.05.2024	0,316	0	17,725	17,771	0	17,433	17,518	0	24	0	59,9	55,6	0,45	0,42	-
19.05.2024	0,294	0	17,804	17,853	0	17,512	17,597	0	24	0	59,6	55,6	0,45	0,42	-
20.05.2024	0,453	0	17,701	17,723	0	17,411	17,489	0	24	0	59,7	53,4	0,45	0,42	-
Итого:	49,842	0	885,918	884,215	0	869,175	873,593	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,905														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2024	1697,882	23404,277	23294,496	4,345	22913,682	23018,067	4,301	13975	1879
20.05.2024	1747,725	24290,195	24178,711	4,345	23782,857	23891,659	4,301	14695	1879

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.05.2024 12:13:36