

#2721#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Детский Сад № 74, МАДОУ
Адрес потребителя Нахимова 9, Калининград
Номер абонента 9652
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика
Заводской номер 20117433
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,289	0	23,454	23,475	0	23,105	23,16	0	24	0	56,8	53,8	0,42	0,4	-
22.05.2023	0,415	0	22,654	22,654	0	22,318	22,366	0	24	0	56,7	52,3	0,42	0,4	-
23.05.2023	0,45	0	23,352	23,353	0	23,007	23,059	0	24	0	56,7	52	0,42	0,4	-
24.05.2023	0,477	0	28,071	28,081	0	27,639	27,705	0	24	0	57,7	53,6	0,43	0,4	-
25.05.2023	0,421	0	26,68	26,688	0	26,272	26,334	0	24	0	57,5	53,7	0,43	0,41	-
26.05.2023	0,409	0	27,307	27,32	0	26,891	26,953	0	24	0	57,4	53,8	0,43	0,41	-
27.05.2023	0,298	0	27,539	27,569	0	27,122	27,187	0	24	0	57,3	54,7	0,43	0,41	-
28.05.2023	0,298	0	27,693	27,725	0	27,271	27,339	0	24	0	57,4	54,8	0,43	0,41	-
29.05.2023	0,448	0	30,398	30,419	0	29,925	30	0	24	0	58,1	54,5	0,44	0,41	-
30.05.2023	0,437	0	30,607	30,629	0	30,134	30,208	0	24	0	57,9	54,5	0,44	0,41	-
31.05.2023	0,459	0	30,409	30,428	0	29,939	30,011	0	24	0	57,9	54,3	0,44	0,41	-
01.06.2023	0,457	0	31,877	31,902	0	31,381	31,46	0	24	0	58,1	54,6	0,44	0,41	-
02.06.2023	0,451	0	31,001	31,03	0	30,526	30,61	0	24	0	57,6	54,1	0,44	0,41	-
03.06.2023	0,313	0	31,673	31,719	0	31,185	31,267	0	24	0	57,9	55,5	0,44	0,41	-
04.06.2023	0,313	0	31,869	31,916	0	31,375	31,459	0	24	0	58	55,6	0,44	0,41	-
05.06.2023	0,462	0	31,37	31,397	0	30,88	30,962	0	24	0	58,2	54,6	0,44	0,41	-
06.06.2023	0,451	0	30,255	30,277	0	29,784	29,86	0	24	0	58,1	54,5	0,43	0,4	-
07.06.2023	0,444	0	28,192	28,208	0	27,756	27,825	0	24	0	57,9	54,1	0,44	0,41	-
08.06.2023	0,381	0	26,33	26,353	0	25,928	25,997	0	24	0	57,5	54	0,44	0,41	-
09.06.2023	0,406	0	27,273	27,296	0	26,857	26,925	0	24	0	57,6	54	0,43	0,41	-
10.06.2023	0,315	0	29,245	29,285	0	28,793	28,873	0	24	0	57,8	55,2	0,43	0,4	-
11.06.2023	0,324	0	29,211	29,248	0	28,761	28,835	0	24	0	57,8	55,1	0,43	0,4	-
12.06.2023	0,326	0	29,232	29,269	0	28,782	28,858	0	24	0	57,8	55,1	0,43	0,4	-
13.06.2023	0,408	0	29,059	29,081	0	28,609	28,678	0	24	0	58	54,6	0,43	0,4	-
14.06.2023	0,421	0	28,844	28,868	0	28,398	28,472	0	24	0	57,9	54,4	0,43	0,41	-
15.06.2023	0,381	0	29,661	29,69	0	29,202	29,276	0	24	0	57,9	54,8	0,43	0,4	-
16.06.2023	0,369	0	28,224	28,252	0	27,791	27,863	0	24	0	57,6	54,4	0,42	0,39	-
17.06.2023	0,279	0	27,698	27,738	0	27,277	27,349	0	24	0	57,4	54,9	0,42	0,39	-
18.06.2023	0,285	0	29,36	29,398	0	28,904	28,977	0	24	0	57,9	55,6	0,43	0,4	-
19.06.2023	0,395	0	27,646	27,67	0	27,217	27,288	0	24	0	58	54,5	0,43	0,4	-
20.06.2023	0,386	0	29,49	29,518	0	29,03	29,105	0	24	0	58,1	55	0,42	0,39	-
Итого:	11,968	0	885,674	886,456	0	872,059	874,261	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,859														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	855,426	10397,763	10336,194	3,2	10174,392	10220,239	3,169	5916	1874
20.06.2023	867,394	11283,437	11222,65	3,2	11046,45	11094,5	3,169	6660	1874

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 7:45:30