

#90439#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский Сад № 74, МАДОУ  
Нахимова 9, Калининград  
9652  
ТВ7 (АСЦП)  
20117433  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	0,438	0	21,548	21,646	0	21,221	21,369	0	24	0	57,3	52,3	0,46	0,41	-
22.06.2024	0,272	0	21,723	21,851	0	21,392	21,55	0	24	0	57,4	54,4	0,46	0,41	-
23.06.2024	0,277	0	21,91	22,035	0	21,577	21,734	0	24	0	57,3	54,3	0,46	0,41	-
24.06.2024	0,439	0	21,481	21,574	0	21,157	21,3	0	24	0	57,2	52,2	0,46	0,41	-
25.06.2024	0,456	0	21,442	21,537	0	21,116	21,262	0	24	0	57,5	52,3	0,46	0,41	-
26.06.2024	0,409	0	21,677	21,79	0	21,342	21,501	0	24	0	57,9	53,3	0,46	0,41	-
27.06.2024	0,408	0	21,835	21,953	0	21,496	21,661	0	24	0	58	53,5	0,46	0,41	-
28.06.2024	0,399	0	21,689	21,804	0	21,351	21,513	0	24	0	58	53,6	0,46	0,41	-
29.06.2024	0,273	0	21,604	21,738	0	21,274	21,439	0	24	0	57,5	54,5	0,46	0,41	-
30.06.2024	0,26	0	21,754	21,895	0	21,419	21,59	0	24	0	57,7	54,8	0,46	0,41	-
01.07.2024	0,417	0	21,502	21,621	0	21,172	21,34	0	24	0	57,6	52,9	0,46	0,41	-
02.07.2024	0,41	0	21,56	21,678	0	21,229	21,394	0	24	0	57,7	53,1	0,46	0,41	-
03.07.2024	0,441	0	21,415	21,528	0	21,09	21,254	0	24	0	57,3	52,3	0,46	0,41	-
04.07.2024	0,416	0	21,663	21,783	0	21,334	21,501	0	24	0	57,4	52,7	0,46	0,41	-
05.07.2024	0,408	0	21,426	21,547	0	21,099	21,266	0	24	0	57,5	52,9	0,46	0,41	-
06.07.2024	0,271	0	21,58	21,718	0	21,25	21,419	0	24	0	57,6	54,6	0,46	0,42	-
07.07.2024	0,274	0	21,686	21,825	0	21,354	21,523	0	24	0	57,7	54,6	0,46	0,42	-
08.07.2024	0,412	0	21,121	21,232	0	20,801	20,958	0	24	0	57,3	52,6	0,46	0,41	-
09.07.2024	0,441	0	21,595	21,705	0	21,257	21,418	0	24	0	58,3	53,3	0,46	0,41	-
10.07.2024	0,419	0	21,383	21,496	0	21,052	21,214	0	24	0	57,9	53,1	0,46	0,41	-
11.07.2024	0,428	0	21,117	21,226	0	20,795	20,954	0	24	0	57,5	52,6	0,46	0,41	-
12.07.2024	0,437	0	21,657	21,77	0	21,326	21,488	0	24	0	57,6	52,8	0,46	0,41	-
13.07.2024	0,278	0	21,847	21,987	0	21,512	21,683	0	24	0	57,7	54,6	0,46	0,42	-
14.07.2024	0,273	0	21,789	21,936	0	21,457	21,636	0	24	0	57,4	54,4	0,46	0,42	-
15.07.2024	0,419	0	22,234	22,361	0	21,89	22,064	0	24	0	58	53,4	0,46	0,42	-
16.07.2024	0,409	0	22,248	22,377	0	21,901	22,076	0	24	0	58,2	53,7	0,46	0,41	-
17.07.2024	0,401	0	22,618	22,755	0	22,268	22,45	0	24	0	58	53,7	0,46	0,41	-
18.07.2024	0,396	0	22,273	22,397	0	21,924	22,095	0	24	0	58,3	54	0,45	0,41	-
19.07.2024	0,421	0	22,267	22,384	0	21,922	22,088	0	24	0	57,9	53,4	0,46	0,41	-
20.07.2024	0,268	0	22,85	22,999	0	22,492	22,672	0	24	0	58,3	55,4	0,46	0,41	-
Итого:	11,27	0	652,494	656,148	0	642,47	647,412	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,692														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	1759,524	24870,978	24761,784	4,345	24354,887	24467,347	4,301	15439	1879
20.07.2024	1770,796	25523,472	25417,932	4,345	24997,356	25114,762	4,301	16159	1879

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.07.2024 7:23:30