

#142146#

Отчёт по теплopotреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 74, МАДОУ
Нахимова 9, Калининград

9652
ТВ7 (ASCII)
20117433
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,304	0	33,36	33,499	0	32,812	32,991	0	24	0	59,7	57,5	0,46	0,42	-
22.06.2025	0,301	0	32,311	32,454	0	31,781	31,96	0	24	0	59,7	57,5	0,46	0,42	-
23.06.2025	0,434	0	34,11	34,245	0	33,551	33,738	0	24	0	59,7	56,6	0,46	0,43	-
24.06.2025	0,451	0	37,841	37,999	0	37,224	37,435	0	24	0	59,5	56,6	0,46	0,43	-
25.06.2025	0,431	0	41,403	41,6	0	40,734	40,98	0	24	0	59,3	56,7	0,46	0,43	-
26.06.2025	0,408	0	35,415	35,597	0,004	34,839	35,064	0,004	24	0	59,5	56,7	0,46	0,42	-
27.06.2025	0,402	0,001	32,851	32,993	0	32,306	32,497	0	24	0	60	57	0,46	0,42	-
28.06.2025	0,311	0	36,368	36,537	0	35,772	35,975	0	23	1	59,7	57,7	0,46	0,42	-
29.06.2025	0,307	0	35,472	35,64	0	34,889	35,093	0	24	0	59,8	57,7	0,46	0,42	-
30.06.2025	0,403	0	34,917	35,067	0	34,342	34,541	0	24	0	59,8	57	0,46	0,42	-
01.07.2025	0,426	0	33,006	33,129	0	32,461	32,634	0	24	0	60	56,8	0,46	0,42	-
02.07.2025	0,401	0	37,976	38,127	0	37,357	37,557	0	24	0	59,5	57	0,46	0,42	-
03.07.2025	0,391	0	35,699	35,838	0	35,113	35,297	0	24	0	59,8	57,1	0,46	0,42	-
04.07.2025	0,401	0	39,629	39,788	0	38,985	39,191	0	24	0	59,4	57	0,46	0,42	-
05.07.2025	0,305	0	40,345	40,554	0	39,69	39,934	0	24	0	59,4	57,5	0,46	0,42	-
06.07.2025	0,299	0	37,543	37,738	0	36,928	37,16	0	24	0	59,5	57,6	0,46	0,42	-
07.07.2025	0,376	0	35,926	36,081	0	35,334	35,533	0	24	0	59,8	57,3	0,46	0,42	-
08.07.2025	0,425	0	36,502	36,646	0	35,904	36,098	0	24	0	59,7	56,9	0,46	0,42	-
09.07.2025	0,419	0	37,883	38,034	0	37,262	37,463	0	24	0	59,6	56,9	0,46	0,42	-
10.07.2025	0,419	0	38,959	39,119	0	38,323	38,532	0	24	0	59,6	57	0,46	0,42	-
11.07.2025	0,408	0	41,432	41,606	0	40,762	40,983	0	24	0	59,3	56,9	0,46	0,42	-
12.07.2025	0,302	0	39,238	39,418	0	38,598	38,811	0	24	0	59,5	57,7	0,46	0,42	-
13.07.2025	0,296	0	37,168	37,333	0	36,559	36,759	0	24	0	59,6	57,7	0,46	0,42	-
14.07.2025	0,414	0	37,147	37,29	0	36,54	36,729	0	24	0	59,7	57	0,46	0,42	-
15.07.2025	0,411	0	35,28	35,41	0	34,698	34,878	0	24	0	59,8	57	0,46	0,42	-
16.07.2025	0,4	0	35,491	35,625	0	34,907	35,088	0	24	0	59,9	57,1	0,46	0,42	-
17.07.2025	0,412	0	36,758	36,893	0	36,156	36,339	0	24	0	59,7	57	0,46	0,42	-
18.07.2025	0,396	0	36,865	37,001	0	36,265	36,447	0	24	0	59,4	56,8	0,46	0,42	-
19.07.2025	0,298	0	39,158	39,325	0	38,521	38,723	0	24	0	59,4	57,6	0,46	0,42	-
20.07.2025	0,293	0	35,738	35,885	0	35,154	35,333	0	24	0	59,6	57,7	0,46	0,42	-
Итого:	11,244	0	1101,791	1106,471	0,004	1083,767	1089,763	0,004	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,686														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	2801,748	43389,722	43231,028	4,414	42493,902	42689,527	4,37	24199	1879
20.07.2025	2812,99	44491,513	44337,499	4,418	43577,669	43779,289	4,374	24918	1880

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 14:48:16