

#92639#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский Сад № 74, МАДОУ  
Нахимова 9, Калининград  
9652  
ТВ7 (АСЦП)  
20117433  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,267	0	23,03	23,192	0	22,667	22,86	0	24	0	58,5	55,6	0,47	0,41	-
22.07.2024	0,4	0	22,638	22,762	0	22,28	22,45	0	24	0	58,6	54,4	0,46	0,41	-
23.07.2024	0,403	0	22,965	23,099	0	22,604	22,782	0	24	0	58,5	54,3	0,46	0,41	-
24.07.2024	0,37	0	22,824	22,967	0	22,467	22,651	0	24	0	58,4	54,5	0,46	0,41	-
25.07.2024	0,383	0	23,164	23,315	0	22,798	22,993	0	24	0	58,5	54,5	0,46	0,41	-
26.07.2024	0,383	0	22,979	23,133	0	22,621	22,82	0	24	0	58,1	54,1	0,46	0,41	-
27.07.2024	0,267	0	23,052	23,22	0	22,689	22,886	0	24	0	58,5	55,7	0,46	0,41	-
28.07.2024	0,268	0	22,381	22,533	0	22,031	22,212	0	24	0	58,3	55,4	0,46	0,41	-
29.07.2024	0,367	0	22,701	22,86	0	22,355	22,555	0	24	0	57,5	53,5	0,46	0,41	-
30.07.2024	0,38	0	23,099	23,257	0	22,739	22,941	0	24	0	58,1	54,1	0,46	0,41	-
31.07.2024	0,406	0	23,411	23,56	0	23,044	23,24	0	24	0	58,3	54,1	0,46	0,41	-
01.08.2024	0,414	0	23,264	23,403	0	22,9	23,087	0	24	0	58,3	54	0,46	0,41	-
02.08.2024	0,402	0	23,274	23,409	0	22,906	23,088	0	24	0	58,6	54,4	0,47	0,41	-
03.08.2024	0,288	0	23,723	23,883	0	23,35	23,541	0	24	0	58,4	55,5	0,46	0,41	-
04.08.2024	0,284	0	23,726	23,89	0	23,351	23,547	0	24	0	58,5	55,6	0,47	0,41	-
05.08.2024	0,398	0	23,452	23,595	0	23,083	23,273	0	24	0	58,4	54,2	0,46	0,41	-
06.08.2024	0,403	0	23,672	23,819	0	23,298	23,491	0	24	0	58,5	54,4	0,47	0,41	-
07.08.2024	0,182	0	9,933	9,988	0	9,785	9,859	0	24	0	56,5	52,1	0,21	0,19	-
08.08.2024	0,02	0	0,88	0,9	0	0,874	0,896	0	24	0	38,2	32,7	0,33	0,15	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,3	22,6	0,44	0,2	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,4	22,3	0,44	0,2	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	21,7	0,44	0,2	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	21	0,44	0,2	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	20,6	0,44	0,2	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,5	20,6	0,44	0,14	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21	21,1	0,44	0,1	-
16.08.2024	0	0	0,011	0,018	0	0,011	0,018	0	24	0	21,2	20,7	0,06	0	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,2	21,4	0	0	-
18.08.2024	0	0	0,5	0,514	0	0,499	0,513	0	24	0	20,2	21,8	0	0	-
19.08.2024	0	0	0,195	0,207	0	0,195	0,207	0	24	0	19,8	21,6	0,04	0,05	-
20.08.2024	0	0	0,222	0,226	0	0,222	0,226	0	24	0	19,8	20,6	0,26	0,26	-
Итого:	6,285	0	405,096	407,75	0	398,769	402,136	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,501														

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	1770,796	25523,472	25417,932	4,345	24997,356	25114,762	4,301	16159	1879
20.08.2024	1777,084	25928,568	25825,682	4,345	25396,124	25516,899	4,301	16903	1879

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2024 15:09:17