

#145014#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 74, МАДОУ
Нахимова 9, Калининград

9652
ТВ7 (ASCII)
20117433
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,366	0	35,985	36,119	0	35,396	35,573	0	24	0	59,7	57,3	0,46	0,42	-
22.07.2025	0,392	0	34,944	35,069	0	34,368	34,54	0	24	0	59,9	57,1	0,46	0,42	-
23.07.2025	0,392	0	40,594	40,749	0	39,934	40,132	0	24	0	59,5	57,2	0,46	0,42	-
24.07.2025	0,404	0	38,214	38,352	0	37,588	37,772	0	24	0	59,7	57,1	0,46	0,42	-
25.07.2025	0,386	0	33,732	33,855	0	33,174	33,342	0	24	0	60,1	57,3	0,46	0,41	-
26.07.2025	0,287	0	34,281	34,417	0	33,718	33,887	0	24	0	59,8	57,8	0,46	0,41	-
27.07.2025	0,286	0	35,709	35,852	0	35,121	35,295	0	24	0	59,9	57,9	0,46	0,41	-
28.07.2025	0,349	0	33,523	33,618	0	32,982	33,119	0	24	0	59,2	56,7	0,45	0,42	-
29.07.2025	0,404	0	39,447	39,561	0	38,811	38,973	0	22	2	59,2	56,7	0,45	0,41	-
30.07.2025	0,416	0	33,974	34,064	0	33,414	33,553	0	24	0	59,9	56,9	0,47	0,42	-
31.07.2025	0,426	0	31,889	31,976	0	31,363	31,501	0	24	0	59,9	56,7	0,48	0,41	-
01.08.2025	0,418	0	31,53	31,628	0	31,008	31,155	0	24	0	60,1	56,9	0,48	0,41	-
02.08.2025	0,295	0	36,047	36,192	0	35,448	35,629	0	24	0	60,1	58,1	0,48	0,41	-
03.08.2025	0,292	0	35,378	35,516	0	34,794	34,963	0	24	0	60	58	0,48	0,41	-
04.08.2025	0,401	0	40,284	40,429	0	39,623	39,814	0	24	0	59,7	57,3	0,48	0,41	-
05.08.2025	0,41	0	31,96	32,051	0	31,429	31,572	0	24	0	60	56,9	0,48	0,41	-
06.08.2025	0,438	0	38,003	38,124	0	37,377	37,55	0	24	0	59,8	57	0,48	0,41	-
07.08.2025	0,437	0	38,486	38,607	0	37,853	38,025	0	24	0	59,8	57	0,48	0,41	-
08.08.2025	0,403	0	30,974	31,061	0	30,462	30,596	0	24	0	60	56,9	0,48	0,41	-
09.08.2025	0,298	0	30,628	30,729	0	30,12	30,258	0	24	0	60	57,6	0,48	0,41	-
10.08.2025	0,297	0	30,919	31,022	0	30,408	30,545	0	24	0	59,9	57,6	0,48	0,41	-
11.08.2025	0,41	0	35,002	35,104	0	34,427	34,575	0	24	0	59,8	57	0,48	0,41	-
12.08.2025	0,419	0	39,836	39,958	0	39,188	39,359	0	24	0	59,5	56,9	0,46	0,41	-
13.08.2025	0,243	0	15,949	15,984	0	15,705	15,768	0	24	0	57,4	53,7	0,23	0,22	-
14.08.2025	0,066	0	2,581	2,59	0	2,567	2,581	0	24	0	35,2	29,1	0,2	0,19	-
15.08.2025	0,009	0	0,676	0,707	0	0,674	0,706	0	24	0	27,4	24,1	0,36	0,36	-
16.08.2025	0	0	0,019	0,043	0	0,019	0,043	0	24	0	24,3	23,3	0,36	0,36	-
17.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,8	21,7	0,36	0,36	-
18.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	21,2	0,37	0,37	-
19.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,7	0,38	0,38	-
20.08.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,8	20,6	0,29	0,29	-
Итого:	8,944	0	830,564	833,377	0	816,971	820,826	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,136														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	2812,99	44491,513	44337,499	4,418	43577,669	43779,289	4,374	24918	1880
20.08.2025	2821,935	45322,077	45170,876	4,418	44394,64	44600,115	4,374	25660	1882

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 15:07:01