

#94984#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 74, МАДОУ
Нахимова 9, Калининград
9652
ТВ7 (АСЦП)
20117433
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0	0	0,041	0,043	0	0,041	0,043	0	24	0	21,7	21,3	0,4	0,41	-
22.08.2024	0	0	0,012	0,013	0	0,012	0,013	0	24	0	20,4	20,3	0,42	0,42	-
23.08.2024	0,061	0	7,574	7,581	0	7,534	7,547	0	24	0	32,1	30,3	0,43	0,42	-
24.08.2024	0,3	0	18,078	18,141	0	17,781	17,88	0	24	0	59,8	55,8	0,45	0,42	-
25.08.2024	0,295	0	17,861	17,915	0	17,564	17,653	0	24	0	60,2	56,2	0,45	0,42	-
26.08.2024	0,36	0	17,042	17,081	0	16,762	16,844	0	24	0	59,8	54,7	0,44	0,41	-
27.08.2024	0,372	0	16,942	16,981	0	16,673	16,756	0	24	0	58,7	53,4	0,45	0,42	-
28.08.2024	0,348	0	17,112	17,158	0	16,839	16,927	0	24	0	58,8	53,9	0,45	0,42	-
29.08.2024	0,335	0	15,084	15,118	0	14,848	14,921	0	24	0	58,4	53	0,44	0,42	-
30.08.2024	0,297	0	12,865	12,903	0	12,673	12,745	0	24	0	56,9	51,3	0,43	0,41	-
31.08.2024	0,241	0	14,02	14,067	0	13,822	13,897	0	24	0	55,3	51,1	0,44	0,42	-
01.09.2024	0,246	0	14,013	14,058	0	13,814	13,888	0	24	0	55,4	51,1	0,44	0,42	-
02.09.2024	0,327	0	13,895	13,922	0	13,697	13,761	0	24	0	55,4	49,7	0,43	0,41	-
03.09.2024	0,364	0	18,586	18,64	0	18,305	18,401	0	24	0	57,3	52,6	0,44	0,41	-
04.09.2024	0,358	0	18,325	18,382	0	18,041	18,14	0	24	0	58	53,3	0,44	0,41	-
05.09.2024	0,404	0	18,438	18,494	0	18,139	18,242	0	24	0	59,5	54,1	0,44	0,41	-
06.09.2024	0,35	0	19,203	19,274	0	18,911	19,023	0	24	0	57,4	53	0,44	0,41	-
07.09.2024	0,271	0	19,304	19,389	0	19,009	19,125	0	24	0	57,6	54,2	0,44	0,41	-
08.09.2024	0,265	0	19,197	19,279	0	18,905	19,017	0	24	0	57,5	54,1	0,44	0,41	-
09.09.2024	0,372	0	18,423	18,473	0	18,144	18,237	0	24	0	57,3	52,4	0,44	0,4	-
10.09.2024	0,382	0	18,885	18,938	0	18,6	18,697	0	24	0	57,2	52,3	0,44	0,41	-
11.09.2024	0,386	0	18,476	18,526	0	18,197	18,292	0	24	0	57,2	52,1	0,44	0,4	-
12.09.2024	0,391	0	18,756	18,805	0	18,473	18,568	0	24	0	57,1	52,1	0,44	0,41	-
13.09.2024	0,388	0	18,948	19,002	0	18,664	18,763	0	24	0	57	52,1	0,44	0,41	-
14.09.2024	0,273	0	19,084	19,159	0	18,797	18,904	0	24	0	57	53,5	0,44	0,41	-
15.09.2024	0,275	0	19,151	19,226	0	18,862	18,97	0	24	0	57,1	53,6	0,44	0,41	-
16.09.2024	0,391	0	19,134	19,188	0	18,843	18,941	0	24	0	57,4	52,5	0,44	0,41	-
17.09.2024	0,389	0	18,999	19,057	0	18,71	18,813	0	24	0	57,4	52,5	0,44	0,41	-
18.09.2024	0,384	0	19,33	19,391	0	19,031	19,137	0	24	0	57,9	53,1	0,44	0,41	-
19.09.2024	0,407	0	19,83	19,889	0	19,521	19,629	0	24	0	58,1	53,1	0,44	0,4	-
20.09.2024	0,404	0	20,101	20,165	0	19,789	19,9	0	24	0	58,1	53,3	0,44	0,4	-
Итого:	9,636	0	506,709	508,258	0	499,001	501,674	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,302														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	1777,084	25928,568	25825,682	4,345	25396,124	25516,899	4,301	16903	1879
20.09.2024	1786,717	26435,277	26333,94	4,345	25895,126	26018,572	4,301	17647	1879

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2024 14:48:00