

#75351#

Отчёт по теплотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель Детский Сад № 74, МАДОУ
Адрес потребителя Закавказская 19, Калининград
Номер абонента 9651
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика
Заводской номер 20117826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.02.2024 | 1,401 | 0 | 18,466 | 0 | 0 | 18,087 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,3 | 48,9 | 0,44 | 0,21 | - |
| 22.02.2024 | 1,289 | 0 | 17,51 | 0 | 0 | 17,156 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 48,8 | 0,44 | 0,21 | - |
| 23.02.2024 | 1,109 | 0 | 16,048 | 0 | 0 | 15,736 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 48,5 | 0,44 | 0,2 | - |
| 24.02.2024 | 1,263 | 0 | 18,63 | 0 | 0 | 18,267 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 49 | 0,43 | 0,2 | - |
| 25.02.2024 | 1,206 | 0 | 17,719 | 0 | 0 | 17,369 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,9 | 49,3 | 0,43 | 0,2 | - |
| 26.02.2024 | 1,135 | 0 | 17,041 | 0 | 0 | 16,709 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,4 | 49,3 | 0,43 | 0,2 | - |
| 27.02.2024 | 1,124 | 0 | 16,774 | 0 | 0 | 16,454 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,8 | 48,6 | 0,43 | 0,2 | - |
| 28.02.2024 | 1,208 | 0 | 18,267 | 0 | 0 | 17,915 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,1 | 49,1 | 0,43 | 0,21 | - |
| 29.02.2024 | 1,336 | 0 | 19,069 | 0 | 0 | 18,689 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,2 | 49,1 | 0,43 | 0,21 | - |
| 01.03.2024 | 1,116 | 0 | 16,973 | 0 | 0 | 16,644 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,3 | 49,4 | 0,45 | 0,2 | - |
| 02.03.2024 | 1,122 | 0 | 17,152 | 0 | 0 | 16,825 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,7 | 48,8 | 0,44 | 0,2 | - |
| 03.03.2024 | 1,098 | 0 | 16,556 | 0 | 0 | 16,238 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65 | 48,9 | 0,44 | 0,2 | - |
| 04.03.2024 | 1,292 | 0 | 19,147 | 0 | 0 | 18,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,7 | 49,3 | 0,42 | 0,21 | - |
| 05.03.2024 | 1,449 | 0 | 19,599 | 0 | 0 | 19,197 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 49,3 | 0,42 | 0,21 | - |
| 06.03.2024 | 1,365 | 0 | 18,751 | 0 | 0 | 18,367 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,2 | 49,5 | 0,42 | 0,21 | - |
| 07.03.2024 | 1,389 | 0 | 15,247 | 0 | 0 | 14,903 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,8 | 48,6 | 0,44 | 0,2 | - |
| 08.03.2024 | 1,414 | 0 | 16,4 | 0 | 0 | 16,036 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,3 | 49,3 | 0,43 | 0,2 | - |
| 09.03.2024 | 1,57 | 0 | 17,225 | 0 | 0 | 16,824 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 49,8 | 0,44 | 0,2 | - |
| 10.03.2024 | 1,566 | 0 | 20,042 | 0 | 0 | 19,583 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,5 | 52,5 | 0,43 | 0,2 | - |
| 11.03.2024 | 1,567 | 0 | 19,799 | 0 | 0 | 19,368 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 50,2 | 0,43 | 0,21 | - |
| 12.03.2024 | 1,516 | 0 | 20,115 | 0 | 0 | 19,695 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,9 | 49,6 | 0,42 | 0,21 | - |
| 13.03.2024 | 1,341 | 0 | 18,36 | 0 | 0 | 17,99 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,7 | 48,9 | 0,43 | 0,21 | - |
| 14.03.2024 | 1,118 | 0 | 17,535 | 0 | 0 | 17,195 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,2 | 49,7 | 0,44 | 0,2 | - |
| 15.03.2024 | 0,988 | 0 | 15,585 | 0 | 0 | 15,286 | 0 | 0 | 24 | 0 | 64,9 | 49,5 | 0,44 | 0,2 | - |
| 16.03.2024 | 1,034 | 0 | 15,523 | 0 | 0 | 15,225 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,1 | 48,9 | 0,45 | 0,2 | - |
| 17.03.2024 | 1,566 | 0 | 22,674 | 0 | 0 | 22,21 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,3 | 50,5 | 0,42 | 0,21 | - |
| 18.03.2024 | 1,559 | 0 | 18,389 | 0 | 0 | 17,983 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 49,5 | 0,43 | 0,2 | - |
| 19.03.2024 | 1,484 | 0 | 17,536 | 0 | 0 | 17,154 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 49 | 0,43 | 0,21 | - |
| 20.03.2024 | 1,373 | 0 | 17,047 | 0 | 0 | 16,681 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69 | 49,4 | 0,43 | 0,2 | - |
| Итого: | 37,998 | 0 | 519,179 | 0 | 0 | 508,556 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 9,076 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.02.2024 | 544,475 | 9884,324 | 0 | 0,275 | 9683,527 | 0 | 0,271 | 12712 | 2277 |
| 20.03.2024 | 582,473 | 10403,502 | 0 | 0,275 | 10192,083 | 0 | 0,271 | 13408 | 2277 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.03.2024 7:54:47