

#296506#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Детский Сад № 74, МАДОУ
Адрес потребителя Закавказская 19, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9651
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20117826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,391	0,003	19,076	0	0,002	18,669	0	0,002	24	0	68,8	51,1	0,44	0,2	-
22.03.2026	1,285	0	18,097	0	0	17,715	0	0	24	0	68,4	51,2	0,44	0,2	-
23.03.2026	1,149	0	14,352	0	0	14,055	0	0	24	0	67,6	48,2	0,45	0,19	-
24.03.2026	1,137	0	14,299	0	0	14,006	0	0	24	0	67,2	47,9	0,45	0,19	-
25.03.2026	1,047	0	13,031	0	0	12,77	0	0	24	0	66,7	47,1	0,46	0,19	-
26.03.2026	1,329	0	17,379	0	0	17,02	0	0	24	0	67,6	49,1	0,44	0,19	-
27.03.2026	1,423	0	17,874	0	0	17,483	0	0	24	0	69,7	50,3	0,44	0,2	-
28.03.2026	1,399	0	21,625	0	0,006	21,169	0	0,006	24	0	68,4	52,7	0,42	0,18	-
29.03.2026	1,278	0,001	14,621	0	0	14,304	0	0	24	0	69,4	48,1	0,42	0,19	-
30.03.2026	1,268	0	16,309	0	0	15,969	0	0	24	0	68	49,1	0,43	0,19	-
31.03.2026	1,385	0	16,809	0	0	16,442	0	0	24	0	69,6	49,6	0,41	0,2	-
01.04.2026	1,353	0	17,613	0	0	17,225	0	0	24	0	69,9	51,2	0,41	0,2	-
02.04.2026	1,367	0	17,801	0	0	17,399	0	0	24	0	70,9	52,2	0,41	0,2	-
03.04.2026	1,459	0	19,333	0	0	18,92	0	0	24	0	68,9	50,5	0,4	0,2	-
04.04.2026	1,43	0	17,275	0	0	16,893	0	0	24	0	70,2	50	0,42	0,2	-
05.04.2026	1,292	0	15,288	0	0	14,953	0	0	24	0	69,9	49,3	0,42	0,19	-
06.04.2026	1,464	0	17,472	0	0	17,085	0	0	24	0	70,2	49,8	0,42	0,2	-
07.04.2026	1,539	0	20,385	0	0	19,937	0	0	24	0	69,9	51,5	0,39	0,2	-
08.04.2026	1,564	0	21,655	0	0	21,173	0	0	24	0	70,4	52,9	0,41	0,2	-
09.04.2026	1,602	0	21,753	0	0	21,263	0	0	24	0	70,9	53	0,41	0,2	-
10.04.2026	1,42	0	17,949	0	0	17,548	0	0	24	0	70,6	51,3	0,42	0,2	-
11.04.2026	1,248	0	14,844	0	0	14,518	0	0	24	0	70	49,6	0,43	0,2	-
12.04.2026	1,155	0	13,255	0	0	12,964	0	0	24	0	69,7	48,5	0,42	0,2	-
13.04.2026	1,11	0	12,54	0	0	12,269	0	0	24	0	69,3	47,7	0,42	0,2	-
14.04.2026	1,045	0	11,277	0	0	11,033	0	0	24	0	69,3	46,8	0,42	0,19	-
15.04.2026	1,087	0	11,457	0	0	11,207	0	0	24	0	69,5	46,4	0,4	0,19	-
16.04.2026	1,252	0	15,106	0	0	14,775	0	0	24	0	69,7	49,5	0,42	0,2	-
17.04.2026	1,335	0	16,012	0	0	15,659	0	0	24	0	70	49,7	0,42	0,2	-
18.04.2026	1,076	0	12,118	0	0	11,851	0	0	24	0	70	48,4	0,43	0,19	-
19.04.2026	0,94	0	9,96	0	0	9,743	0	0	24	0	69,4	46,4	0,43	0,19	-
20.04.2026	1,099	0	12,396	0	0	12,128	0	0	24	0	69,4	47,8	0,42	0,2	-
Итого:	39,928	0	498,961	0	0,008	488,145	0	0,008	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,537														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	1304,292	27712,809	0	0,355	27160,602	0	0,35	30916	2289
20.04.2026	1344,221	28211,772	0	0,363	27648,744	0	0,358	31660	2289

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:26:26