

#130663#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 74, МАДОУ
Закавказская 19, Калининград
9651
ТВ7 (АСЦП)
20117826
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,637	0	24,711	0	0,007	24,281	0	0,007	24	0	61,4	55,2	0,34	0,25	-
22.04.2025	0,669	0,001	27,758	0	0	27,294	0	0	24	0	60,2	54,3	0,44	0,4	-
23.04.2025	0,64	0	27,727	0	0	27,248	0	0	24	0	61,3	55,7	0,44	0,4	-
24.04.2025	0,732	0	29,426	0	0	28,92	0	0	24	0	61,2	55,1	0,44	0,41	-
25.04.2025	0,993	0	30,01	0	0	29,498	0	0	24	0	61	52,9	0,44	0,41	-
26.04.2025	1,1	0	31,5	0	0	30,966	0	0	24	0	60,7	52,2	0,44	0,41	-
27.04.2025	1,048	0	30,619	0	0	30,096	0	0	24	0	61	52,7	0,44	0,41	-
28.04.2025	0,928	0	30,545	0	0	30,031	0	0	24	0	60,5	53,1	0,45	0,41	-
29.04.2025	0,64	0	29,516	0	0	29,031	0	0	24	0	59,7	54,5	0,45	0,41	-
30.04.2025	0,223	0	26,74	0	0	26,314	0	0	24	0	58,9	56,8	0,45	0,41	-
01.05.2025	0,198	0	27,604	0	0	27,162	0	0	24	0	59	57,3	0,45	0,41	-
02.05.2025	0,187	0	27,535	0	0	27,091	0	0	24	0	59,1	57,5	0,45	0,41	-
03.05.2025	0,166	0	24,166	0	0	23,792	0	0	24	0	57,9	56,3	0,43	0,4	-
04.05.2025	0,18	0	26,502	0	0	26,092	0	0	24	0	57,9	56,3	0,44	0,41	-
05.05.2025	0,219	0	25,422	0	0	25,024	0	0	24	0	58,3	56,2	0,44	0,41	-
06.05.2025	0,134	0	13,172	0	0	12,991	0	0	24	0	54,1	51,9	0,34	0,33	-
07.05.2025	0,513	0	25,761	0	0	25,402	0	0	24	0	54,6	49,8	0,43	0,4	-
08.05.2025	1,36	0	36,549	0	0	35,924	0	0	24	0	61,1	52,1	0,44	0,4	-
09.05.2025	1,418	0	37,271	0	0	36,625	0	0	24	0	61,6	52,3	0,44	0,4	-
10.05.2025	1,149	0	36,056	0	0	35,44	0	0	24	0	61	53,2	0,44	0,4	-
11.05.2025	1,086	0	34,787	0	0	34,197	0	0	24	0	60,8	53,3	0,44	0,4	-
12.05.2025	0,932	0	31,295	0	0	30,765	0	0	24	0	60,6	53,4	0,43	0,4	-
13.05.2025	0,89	0	29,458	0	0	28,959	0	0	24	0	60,6	53,3	0,43	0,4	-
14.05.2025	0,861	0	24,521	0	0	24,115	0	0	24	0	60	51,4	0,42	0,4	-
15.05.2025	1,064	0	24,668	0	0	24,268	0	0	24	0	59,5	49	0,4	0,38	-
16.05.2025	1,096	0	29,863	0	0	29,364	0	0	24	0	60,3	51,4	0,44	0,41	-
17.05.2025	1,094	0	31,187	0	0	30,653	0	0	24	0	61,1	52,5	0,44	0,4	-
18.05.2025	0,922	0	30,792	0	0	30,27	0	0	24	0	60,8	53,5	0,44	0,4	-
19.05.2025	0,841	0	29,576	0	0	29,078	0	0	24	0	60,6	53,7	0,44	0,4	-
20.05.2025	0,661	0	31,78	0	0	31,235	0	0	24	0	61	56	0,43	0,39	-
Итого:	22,581	0	866,517	0	0,007	852,126	0	0,007	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,393														

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	948,43	19517,883	0	0,297	19135,048	0	0,293	22912	2277
20.05.2025	971,013	20384,399	0	0,304	19987,175	0	0,3	23632	2277

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2025 14:33:44