

#2715#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Детский Сад № 74, МАДОУ
Адрес потребителя Закавказская 19, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9651
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20117826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,17	0	19,705	0	0	19,41	0	0	24	0	56,9	54,8	0,41	0,39	-
22.05.2023	0,2	0	19,042	0	0	18,758	0	0	24	0	56,8	54,3	0,41	0,39	-
23.05.2023	0,196	0	19,695	0	0	19,401	0	0	24	0	56,8	54,4	0,41	0,38	-
24.05.2023	0,215	0	23,875	0	0	23,507	0	0	24	0	57,8	55,7	0,42	0,39	-
25.05.2023	0,207	0	22,642	0	0	22,295	0	0	24	0	57,6	55,4	0,42	0,39	-
26.05.2023	0,205	0	23,214	0	0	22,858	0	0	24	0	57,5	55,4	0,42	0,39	-
27.05.2023	0,174	0	23,424	0	0	23,068	0	0	24	0	57,4	55,6	0,42	0,39	-
28.05.2023	0,173	0	23,563	0	0	23,204	0	0	24	0	57,5	55,7	0,43	0,39	-
29.05.2023	0,241	0	25,99	0	0	25,584	0	0	24	0	58,2	56	0,43	0,39	-
30.05.2023	0,233	0	26,174	0	0	25,768	0	0	24	0	58	55,9	0,43	0,39	-
31.05.2023	0,215	0	25,989	0	0	25,583	0	0	24	0	58	56	0,43	0,39	-
01.06.2023	0,217	0	27,264	0	0	26,838	0	0	24	0	58,2	56,3	0,43	0,39	-
02.06.2023	0,218	0	26,486	0	0	26,08	0	0	24	0	57,7	55,7	0,43	0,39	-
03.06.2023	0,181	0	27,11	0	0	26,691	0	0	24	0	57,9	56,3	0,43	0,39	-
04.06.2023	0,181	0	27,278	0	0	26,854	0	0	24	0	58,1	56,5	0,43	0,39	-
05.06.2023	0,224	0	26,82	0	0	26,402	0	0	24	0	58,3	56,2	0,43	0,39	-
06.06.2023	0,216	0	25,808	0	0	25,403	0	0	24	0	58,2	56,2	0,43	0,39	-
07.06.2023	0,223	0	23,959	0	0	23,588	0	0	24	0	58	55,7	0,43	0,39	-
08.06.2023	0,192	0	22,31	0	0	21,969	0	0	24	0	57,6	55,5	0,43	0,4	-
09.06.2023	0,199	0	23,128	0	0	22,772	0	0	24	0	57,7	55,7	0,42	0,39	-
10.06.2023	0,166	0	24,895	0	0	24,51	0	0	24	0	57,9	56,2	0,42	0,38	-
11.06.2023	0,167	0	24,875	0	0	24,491	0	0	24	0	57,9	56,2	0,42	0,38	-
12.06.2023	0,166	0	24,898	0	0	24,513	0	0	24	0	57,9	56,2	0,42	0,38	-
13.06.2023	0,212	0	24,736	0	0	24,353	0	0	24	0	58,1	56	0,42	0,38	-
14.06.2023	0,209	0	24,545	0	0	24,162	0	0	24	0	58	56	0,43	0,39	-
15.06.2023	0,204	0	25,271	0	0	24,878	0	0	24	0	58	56,1	0,42	0,39	-
16.06.2023	0,19	0	23,983	0	0	23,616	0	0	24	0	57,7	55,8	0,41	0,38	-
17.06.2023	0,163	0	23,506	0	0	23,147	0	0	24	0	57,5	55,8	0,41	0,38	-
18.06.2023	0,167	0	24,993	0	0	24,604	0	0	24	0	58	56,4	0,42	0,38	-
19.06.2023	0,195	0	23,466	0	0	23,1	0	0	24	0	58,1	56,1	0,42	0,38	-
20.06.2023	0,204	0	25,088	0	0	24,696	0	0	24	0	58,2	56,3	0,42	0,38	-
Итого:	6,123	0	753,732	0	0	742,103	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,462														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	322,554	4666,473	0	0,238	4566,735	0	0,235	6093	2272
20.06.2023	328,68	5420,207	0	0,238	5308,841	0	0,235	6837	2272

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 16:47:49