

#133700#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 74, МАДОУ
Закавказская 19, Калининград

9651
ТВ7 (АСПИ)
20117826
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,449	0	26,962	0	0	26,507	0	0	24	0	60,5	56,5	0,42	0,38	-
22.05.2025	0,534	0	26,35	0	0	25,912	0	0	24	0	60,1	55,2	0,42	0,39	-
23.05.2025	0,572	0	27,468	0	0	27,013	0	0	24	0	59,9	54,9	0,42	0,39	-
24.05.2025	0,52	0	27,646	0	0	27,188	0	0	24	0	59,9	55,3	0,42	0,39	-
25.05.2025	0,426	0	27,704	0	0	27,245	0	0	24	0	60	56,3	0,42	0,39	-
26.05.2025	0,37	0	25,095	0	0	24,685	0	0	24	0	59,6	56	0,42	0,39	-
27.05.2025	0,228	0	22,003	0	0,01	21,645	0	0,01	24	0	59,3	56,8	0,43	0,4	-
28.05.2025	0,228	0,002	24,403	0	0	24,005	0	0	24	0	59,6	57,3	0,44	0,4	-
29.05.2025	0,218	0	23,331	0	0	22,953	0	0	24	0	59,3	57,1	0,42	0,38	-
30.05.2025	0,223	0	28,039	0	0	27,577	0	0	24	0	59,9	58	0,44	0,4	-
31.05.2025	0,184	0	24,188	0	0	23,802	0	0	24	0	58,8	56,9	0,44	0,4	-
01.06.2025	0,187	0	26,406	0	0	25,975	0	0	24	0	59,5	57,8	0,44	0,4	-
02.06.2025	0,207	0	26,604	0	0	26,167	0	0	24	0	59,8	57,9	0,44	0,4	-
03.06.2025	0,207	0	26,823	0	0	26,383	0	0	24	0	59,7	57,9	0,44	0,4	-
04.06.2025	0,198	0	26,49	0	0	26,055	0	0	24	0	59,7	57,9	0,44	0,4	-
05.06.2025	0,196	0	26,779	0	0	26,342	0	0	24	0	59,5	57,7	0,44	0,4	-
06.06.2025	0,196	0	27,042	0	0	26,598	0	0	24	0	59,8	58	0,44	0,4	-
07.06.2025	0,177	0	27,431	0	0	26,978	0	0	24	0	59,9	58,3	0,44	0,4	-
08.06.2025	0,176	0	26,596	0	0	26,162	0	0	24	0	59,6	58	0,44	0,4	-
09.06.2025	0,192	0	23,444	0	0	23,07	0	0	24	0	58,8	56,8	0,43	0,4	-
10.06.2025	0,207	0	25,651	0	0	25,233	0	0	24	0	59,5	57,6	0,44	0,4	-
11.06.2025	0,185	0	17,066	0	0	16,808	0	0	24	0	57,2	54,6	0,43	0,41	-
12.06.2025	0,158	0	15,007	0	0	14,791	0	0	24	0	55,6	53,1	0,43	0,41	-
13.06.2025	0,171	0	20,774	0	0	20,454	0	0	24	0	57,6	55,7	0,44	0,41	-
14.06.2025	0,183	0	27,457	0	0	27,008	0	0	24	0	59,6	58	0,45	0,41	-
15.06.2025	0,179	0	27,056	0	0	26,615	0	0	24	0	59,5	57,9	0,45	0,41	-
16.06.2025	0,207	0	27,133	0	0	26,686	0	0	24	0	60	58,1	0,45	0,41	-
17.06.2025	0,194	0	26,847	0	0	26,406	0	0	24	0	59,8	58	0,45	0,41	-
18.06.2025	0,206	0	27,283	0	0	26,835	0	0	24	0	59,7	57,9	0,45	0,41	-
19.06.2025	0,197	0	24,445	0	0	24,049	0	0	24	0	59,4	57,4	0,45	0,41	-
20.06.2025	0,193	0	24,252	0	0	23,871	0	0	24	0	58,3	56,4	0,45	0,41	-
Итого:	7,768	0	783,775	0	0,01	771,018	0	0,01	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,855														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	971,013	20384,399	0	0,304	19987,175	0	0,3	23632	2277
20.06.2025	978,779	21168,173	0	0,314	20758,193	0	0,31	24376	2277

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2025 13:19:37