

#142145#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 74, МАДОУ
Закавказская 19, Калининград

9651
ТВ7 (ASCII)
20117826
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,181	0	26,545	0	0	26,109	0	0	24	0	59,7	58,1	0,45	0,41	-
22.06.2025	0,181	0	26,269	0	0	25,837	0	0	24	0	59,8	58,1	0,45	0,41	-
23.06.2025	0,195	0	25,755	0	0	25,332	0	0	24	0	59,7	57,9	0,45	0,41	-
24.06.2025	0,203	0	25,605	0	0	25,188	0	0	24	0	59,5	57,6	0,45	0,41	-
25.06.2025	0,196	0	25,864	0	0	25,446	0	0	24	0	59,2	57,4	0,45	0,41	-
26.06.2025	0,206	0	25,601	0	0,012	25,182	0	0,012	24	0	59,5	57,6	0,45	0,41	-
27.06.2025	0,208	0,002	25,546	0	0	25,122	0	0	24	0	60	58,1	0,45	0,41	-
28.06.2025	0,195	0	26,606	0	0	26,169	0	0	23	1	59,7	58	0,45	0,41	-
29.06.2025	0,194	0	26,781	0	0	26,34	0	0	24	0	59,8	58,1	0,45	0,41	-
30.06.2025	0,212	0	26,338	0	0	25,903	0	0	24	0	59,9	57,9	0,45	0,41	-
01.07.2025	0,212	0	27,434	0	0	26,979	0	0	24	0	60,1	58,2	0,45	0,41	-
02.07.2025	0,195	0	26,237	0	0	25,81	0	0	24	0	59,6	57,8	0,45	0,41	-
03.07.2025	0,193	0	26,089	0	0	25,661	0	0	24	0	59,8	58	0,44	0,41	-
04.07.2025	0,196	0	25,005	0	0	24,599	0	0	24	0	59,3	57,5	0,44	0,41	-
05.07.2025	0,183	0	25,535	0	0	25,122	0	0	24	0	59,3	57,6	0,44	0,41	-
06.07.2025	0,182	0	25,861	0	0	25,441	0	0	24	0	59,5	57,8	0,45	0,41	-
07.07.2025	0,192	0	26,648	0	0	26,21	0	0	24	0	59,8	58,1	0,45	0,41	-
08.07.2025	0,198	0	26,469	0	0	26,034	0	0	24	0	59,7	57,9	0,45	0,41	-
09.07.2025	0,198	0	25,958	0	0	25,534	0	0	24	0	59,6	57,7	0,45	0,41	-
10.07.2025	0,202	0	25,989	0	0	25,564	0	0	24	0	59,5	57,7	0,44	0,41	-
11.07.2025	0,204	0	26,295	0	0	25,87	0	0	24	0	59,3	57,4	0,44	0,41	-
12.07.2025	0,184	0	27,69	0	0	27,239	0	0	24	0	59,5	57,9	0,45	0,41	-
13.07.2025	0,181	0	27,885	0	0	27,431	0	0	24	0	59,6	58,1	0,45	0,41	-
14.07.2025	0,192	0	27,348	0	0	26,9	0	0	24	0	59,7	58	0,45	0,41	-
15.07.2025	0,2	0	27,615	0	0	27,161	0	0	24	0	59,8	58,1	0,45	0,41	-
16.07.2025	0,2	0	28,046	0	0	27,584	0	0	24	0	59,9	58,2	0,45	0,4	-
17.07.2025	0,189	0	27,392	0	0	26,944	0	0	24	0	59,7	58,1	0,45	0,41	-
18.07.2025	0,184	0	25,895	0	0	25,474	0	0	24	0	59,4	57,7	0,44	0,41	-
19.07.2025	0,17	0	26,391	0	0	25,963	0	0	24	0	59,4	57,9	0,45	0,41	-
20.07.2025	0,169	0	27,004	0	0	26,562	0	0	24	0	59,7	58,2	0,45	0,41	-
Итого:	5,795	0	793,696	0	0,012	780,71	0	0,012	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,384														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	978,779	21168,173	0	0,314	20758,193	0	0,31	24376	2277
20.07.2025	984,575	21961,872	0	0,326	21538,899	0	0,322	25095	2278

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 14:47:39