

#92638#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Детский Сад № 74, МАДОУ
Адрес потребителя Закавказская 19, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9651
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20117826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,167	0	32,574	0	0	32,055	0	0	24	0	58,8	57,6	0,45	0,4	-
22.07.2024	0,165	0	32,159	0	0	31,642	0	0	24	0	59	57,8	0,45	0,4	-
23.07.2024	0,166	0	32,395	0	0	31,878	0	0	24	0	58,9	57,6	0,45	0,4	-
24.07.2024	0,168	0	32,158	0	0	31,646	0	0	24	0	58,8	57,5	0,45	0,4	-
25.07.2024	0,169	0	32,649	0	0	32,128	0	0	24	0	58,8	57,6	0,46	0,4	-
26.07.2024	0,167	0	32,407	0	0	31,897	0	0	24	0	58,4	57,2	0,45	0,4	-
27.07.2024	0,166	0	32,475	0	0	31,956	0	0	24	0	58,8	57,6	0,45	0,4	-
28.07.2024	0,167	0	31,497	0	0	30,998	0	0	24	0	58,6	57,3	0,45	0,4	-
29.07.2024	0,167	0	31,986	0	0	31,493	0	0	24	0	57,8	56,6	0,45	0,4	-
30.07.2024	0,169	0	32,522	0	0	32,012	0	0	24	0	58,5	57,2	0,45	0,4	-
31.07.2024	0,169	0	32,955	0	0	32,434	0	0	24	0	58,6	57,4	0,45	0,4	-
01.08.2024	0,167	0	32,78	0	0	32,262	0	0	24	0	58,6	57,4	0,45	0,4	-
02.08.2024	0,169	0	32,812	0	0	32,287	0	0	24	0	58,9	57,7	0,46	0,4	-
03.08.2024	0,167	0	33,425	0	0	32,894	0	0	24	0	58,8	57,6	0,46	0,4	-
04.08.2024	0,166	0	33,418	0	0	32,886	0	0	24	0	58,8	57,6	0,46	0,4	-
05.08.2024	0,165	0	33,058	0	0	32,534	0	0	24	0	58,7	57,5	0,45	0,4	-
06.08.2024	0,166	0	33,361	0	0	32,829	0	0	24	0	58,9	57,7	0,46	0,4	-
07.08.2024	0,101	0	13,694	0	0	13,486	0	0	24	0	57,2	55,4	0,2	0,18	-
08.08.2024	0,01	0	0,794	0	0	0,788	0	0	24	0	39,6	36,5	0,33	0,16	-
09.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,6	24,2	0,44	0,2	-
10.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,9	23,6	0,44	0,2	-
11.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,4	23	0,44	0,2	-
12.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	22,6	0,44	0,2	-
13.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,1	22,3	0,44	0,2	-
14.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	22,2	0,44	0,2	-
15.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,3	22,1	0,31	0,19	-
16.08.2024	0	0	0,054	0	0	0,053	0	0	24	0	22,4	22,6	0	0,01	-
17.08.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,6	22,2	0	0	-
18.08.2024	0	0	0,557	0	0	0,556	0	0	24	0	19,8	21,3	0	0	-
19.08.2024	0	0	0,259	0	0	0,258	0	0	24	0	20,3	21,8	0,05	0,05	-
20.08.2024	0	0	0,326	0	0	0,326	0	0	24	0	20	21,5	0,26	0,26	-
Итого:	2,951	0	570,315	0	0	561,298	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,705														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	641,259	13424,499	0	0,284	13163,026	0	0,28	16336	2277
20.08.2024	644,21	13994,813	0	0,284	13724,325	0	0,28	17080	2277

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 15:08:46