

#145013#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Детский Сад № 74, МАДОУ  
Закавказская 19, Калининград  
  
9651  
ТВ7 (ASCII)  
20117826  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2025 | 0,179   | 0         | 26,376  | 0       | 0       | 25,944  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,7   | 58,1   | 0,45    | 0,41    | -           |
| 22.07.2025 | 0,179   | 0         | 26,785  | 0       | 0       | 26,345  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,9   | 58,3   | 0,45    | 0,41    | -           |
| 23.07.2025 | 0,179   | 0         | 28,331  | 0       | 0       | 27,869  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,5   | 58     | 0,45    | 0,4     | -           |
| 24.07.2025 | 0,184   | 0         | 28,243  | 0       | 0       | 27,78   | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,7   | 58,1   | 0,45    | 0,4     | -           |
| 25.07.2025 | 0,188   | 0         | 29,868  | 0       | 0       | 29,371  | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,2   | 58,7   | 0,45    | 0,4     | -           |
| 26.07.2025 | 0,169   | 0         | 28,213  | 0       | 0       | 27,747  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,9   | 58,5   | 0,45    | 0,4     | -           |
| 27.07.2025 | 0,169   | 0         | 29,454  | 0       | 0       | 28,967  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,9   | 58,5   | 0,45    | 0,4     | -           |
| 28.07.2025 | 0,154   | 0         | 20,127  | 0       | 0       | 19,803  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,2   | 57,3   | 0,42    | 0,39    | -           |
| 29.07.2025 | 0,177   | 0         | 25,537  | 0       | 0       | 25,125  | 0      | 0      | 21       | 3       | 59,3   | 57,6   | 0,44    | 0,4     | -           |
| 30.07.2025 | 0,182   | 0         | 28,648  | 0       | 0       | 28,172  | 0      | 0      | 24       | 0       | 60     | 58,5   | 0,46    | 0,4     | -           |
| 31.07.2025 | 0,185   | 0         | 34,427  | 0       | 0       | 33,855  | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,1   | 58,8   | 0,47    | 0,4     | -           |
| 01.08.2025 | 0,183   | 0         | 33,412  | 0       | 0       | 32,856  | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,2   | 58,9   | 0,47    | 0,4     | -           |
| 02.08.2025 | 0,173   | 0         | 34,827  | 0       | 0       | 34,25   | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,2   | 59     | 0,46    | 0,4     | -           |
| 03.08.2025 | 0,171   | 0         | 34,77   | 0       | 0       | 34,193  | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,1   | 58,9   | 0,46    | 0,4     | -           |
| 04.08.2025 | 0,184   | 0         | 36,455  | 0       | 0       | 35,855  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,9   | 58,6   | 0,46    | 0,4     | -           |
| 05.08.2025 | 0,194   | 0         | 35,069  | 0       | 0       | 34,485  | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,2   | 58,9   | 0,46    | 0,4     | -           |
| 06.08.2025 | 0,186   | 0         | 37,257  | 0       | 0       | 36,643  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,9   | 58,7   | 0,46    | 0,4     | -           |
| 07.08.2025 | 0,194   | 0         | 37,303  | 0       | 0       | 36,687  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,9   | 58,6   | 0,46    | 0,4     | -           |
| 08.08.2025 | 0,193   | 0         | 35,954  | 0       | 0       | 35,355  | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,2   | 59     | 0,47    | 0,39    | -           |
| 09.08.2025 | 0,177   | 0         | 35,208  | 0       | 0       | 34,623  | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,2   | 59     | 0,47    | 0,39    | -           |
| 10.08.2025 | 0,177   | 0         | 36,529  | 0       | 0       | 35,925  | 0      | 0      | 24       | 0       | 60,1   | 59     | 0,47    | 0,4     | -           |
| 11.08.2025 | 0,193   | 0         | 33,246  | 0       | 0       | 32,697  | 0      | 0      | 24       | 0       | 60     | 58,6   | 0,47    | 0,4     | -           |
| 12.08.2025 | 0,177   | 0         | 20,874  | 0       | 0       | 20,536  | 0      | 0      | 24       | 0       | 59,3   | 57,2   | 0,45    | 0,4     | -           |
| 13.08.2025 | 0,102   | 0         | 7,984   | 0       | 0       | 7,863   | 0      | 0      | 24       | 0       | 57     | 53,9   | 0,22    | 0,21    | -           |
| 14.08.2025 | 0,022   | 0         | 1,148   | 0       | 0       | 1,143   | 0      | 0      | 24       | 0       | 34,1   | 29,4   | 0,19    | 0,19    | -           |
| 15.08.2025 | 0,001   | 0         | 0,097   | 0       | 0       | 0,096   | 0      | 0      | 24       | 0       | 27,7   | 25,7   | 0,36    | 0,36    | -           |
| 16.08.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 24,5   | 24,1   | 0,36    | 0,36    | -           |
| 17.08.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 23,7   | 23,3   | 0,36    | 0,36    | -           |
| 18.08.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 23,2   | 22,9   | 0,37    | 0,37    | -           |
| 19.08.2025 | 0       | 0         | 0,04    | 0       | 0       | 0,04    | 0      | 0      | 24       | 0       | 22,9   | 22,9   | 0,35    | 0,35    | -           |
| 20.08.2025 | 0       | 0         | 0,007   | 0       | 0       | 0,007   | 0      | 0      | 24       | 0       | 22,7   | 22,6   | 0,34    | 0,34    | -           |
| Итого:     | 4,272   | 0         | 726,189 | 0       | 0       | 714,232 | 0      | 0      | 741      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 1,02    |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч741

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж  | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.07.2025 | 984,575 | 21961,872 | 0      | 0,326  | 21538,899 | 0     | 0,322 | 25095   | 2278   |
| 20.08.2025 | 988,848 | 22688,063 | 0      | 0,326  | 22253,128 | 0     | 0,322 | 25836   | 2281   |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 15:07:37