

#94983#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель Детский Сад № 74, МАДОУ
Адрес потребителя Закавказская 19, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9651
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20117826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0	0	0,06	0	0	0,06	0	0	24	0	24,6	22,7	0,41	0,41	-
22.08.2024	0	0	0,02	0	0	0,019	0	0	24	0	22,9	22,3	0,42	0,42	-
23.08.2024	0,037	0	10,541	0	0	10,477	0	0	24	0	33,9	33,2	0,43	0,42	-
24.08.2024	0,182	0	22,948	0	0	22,564	0	0	24	0	60,3	58,4	0,44	0,4	-
25.08.2024	0,179	0	22,53	0	0	22,149	0	0	24	0	60,7	58,7	0,44	0,4	-
26.08.2024	0,191	0	23,432	0	0	23,041	0	0	24	0	60,2	58,3	0,43	0,4	-
27.08.2024	0,183	0	23,738	0	0	23,355	0	0	24	0	59,2	57,3	0,44	0,41	-
28.08.2024	0,177	0	23,979	0	0	23,59	0	0	24	0	59,3	57,5	0,44	0,41	-
29.08.2024	0,182	0	21,236	0	0	20,897	0	0	24	0	58,9	56,8	0,43	0,41	-
30.08.2024	0,157	0	18,289	0	0	18,01	0	0	24	0	57,5	55,4	0,42	0,4	-
31.08.2024	0,144	0	19,94	0	0	19,653	0	0	24	0	55,8	54	0,44	0,41	-
01.09.2024	0,149	0	19,955	0	0	19,667	0	0	24	0	55,9	54,1	0,44	0,41	-
02.09.2024	0,162	0	19,625	0	0	19,34	0	0	24	0	55,9	53,9	0,42	0,4	-
03.09.2024	0,178	0	25,979	0	0	25,579	0	0	24	0	57,8	56,1	0,43	0,39	-
04.09.2024	0,179	0	25,432	0	0	25,032	0	0	24	0	58,4	56,7	0,43	0,39	-
05.09.2024	0,194	0	24,528	0	0	24,124	0	0	24	0	59,8	57,9	0,43	0,4	-
06.09.2024	0,174	0	26,796	0	0	26,382	0	0	24	0	57,8	56,2	0,43	0,39	-
07.09.2024	0,156	0	26,897	0	0	26,48	0	0	24	0	58	56,6	0,43	0,39	-
08.09.2024	0,154	0	26,764	0	0	26,351	0	0	24	0	57,9	56,5	0,43	0,39	-
09.09.2024	0,179	0	25,816	0	0	25,419	0	0	24	0	57,7	56	0,43	0,39	-
10.09.2024	0,174	0	26,449	0	0	26,044	0	0	24	0	57,6	56	0,43	0,39	-
11.09.2024	0,175	0	25,938	0	0	25,539	0	0	24	0	57,6	55,9	0,43	0,39	-
12.09.2024	0,179	0	26,318	0	0	25,916	0	0	24	0	57,5	55,9	0,43	0,39	-
13.09.2024	0,181	0	26,617	0	0	26,212	0	0	24	0	57,4	55,8	0,43	0,39	-
14.09.2024	0,163	0	26,742	0	0	26,335	0	0	24	0	57,4	55,9	0,43	0,39	-
15.09.2024	0,164	0	26,839	0	0	26,429	0	0	24	0	57,5	56	0,43	0,39	-
16.09.2024	0,182	0	26,863	0	0	26,449	0	0	24	0	57,8	56,2	0,43	0,39	-
17.09.2024	0,194	0	26,688	0	0	26,275	0	0	24	0	57,8	56,1	0,43	0,39	-
18.09.2024	0,183	0	27,121	0	0	26,696	0	0	24	0	58,3	56,7	0,43	0,39	-
19.09.2024	0,188	0	27,802	0	0	27,364	0	0	24	0	58,5	56,8	0,43	0,39	-
20.09.2024	0,193	0	28,187	0	0	27,743	0	0	24	0	58,5	56,8	0,43	0,39	-
Итого:	4,933	0	704,069	0	0	693,191	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,178														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	644,21	13994,813	0	0,284	13724,325	0	0,28	17080	2277
20.09.2024	649,145	14698,879	0	0,284	14417,517	0	0,28	17824	2277

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2024 8:56:48