

#34358#

Отчёт по теплопотреблению за период с 27.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель Детский Сад № 74, МАДОУ
Адрес потребителя Закавказская 19, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9651
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20117826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
28.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	20,4	0	0	-
29.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,7	20,2	0	0	-
30.08.2023	0,057	0	6,149	0	0	6,065	0	0	24	0	53,8	51,6	0,11	0,1	-
31.08.2023	0,186	0	23,513	0	0	23,159	0	0	24	0	57,1	55,2	0,41	0,38	-
01.09.2023	0,192	0	23,87	0	0	23,502	0	0	24	0	57,8	55,9	0,41	0,38	-
02.09.2023	0,175	0	24,132	0	0	23,761	0	0	24	0	57,7	55,9	0,41	0,38	-
03.09.2023	0,177	0	24,328	0	0	23,947	0	0	24	0	58,2	56,5	0,41	0,38	-
04.09.2023	0,186	0	24,241	0	0	23,862	0	0	24	0	58,2	56,4	0,41	0,38	-
05.09.2023	0,187	0	24,545	0	0	24,159	0	0	24	0	58,4	56,5	0,41	0,38	-
06.09.2023	0,181	0	25,063	0	0	24,666	0	0	24	0	58,6	56,9	0,41	0,38	-
07.09.2023	0,18	0	23,953	0	0	23,574	0	0	24	0	58,5	56,7	0,41	0,38	-
08.09.2023	0,176	0	23,19	0	0	22,827	0	0	24	0	58,2	56,3	0,41	0,38	-
09.09.2023	0,169	0	23,98	0	0	23,602	0	0	24	0	58,4	56,7	0,41	0,38	-
10.09.2023	0,167	0	23,594	0	0	23,225	0	0	24	0	58,3	56,5	0,41	0,38	-
11.09.2023	0,176	0	23,912	0	0	23,534	0	0	24	0	58,5	56,8	0,41	0,38	-
12.09.2023	0,171	0	23,133	0	0	22,77	0	0	24	0	58,4	56,6	0,41	0,38	-
13.09.2023	0,175	0	24,695	0	0	24,304	0	0	24	0	58,6	56,9	0,41	0,38	-
14.09.2023	0,175	0	23,871	0	0	23,492	0	0	24	0	58,6	56,8	0,41	0,37	-
15.09.2023	0,191	0	23,115	0	0	22,753	0	0	24	0	58,1	56,1	0,41	0,37	-
16.09.2023	0,172	0	23,478	0	0	23,114	0	0	24	0	58,1	56,3	0,41	0,37	-
17.09.2023	0,172	0	23,289	0	0	22,926	0	0	24	0	58,1	56,4	0,41	0,37	-
18.09.2023	0,192	0	23,456	0	0	23,087	0	0	24	0	58,4	56,5	0,41	0,37	-
19.09.2023	0,194	0	23,907	0	0	23,531	0	0	24	0	58,3	56,4	0,41	0,37	-
20.09.2023	0,196	0	23,768	0	0	23,397	0	0	24	0	58,2	56,2	0,41	0,37	-
Итого:	3,847	0	507,182	0	0	499,257	0	0	576	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,919														

Общее время работы системы, ч 576

Период нормальной работы системы, ч 576

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
27.08.2023	332,204	6073,917	0	0,238	5952,452	0	0,235	8467	2274
20.09.2023	336,052	6581,102	0	0,238	6451,71	0	0,235	9043	2274

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 10:07:52