

#67204#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2023 по 20.01.2024

Потребитель Детский Сад № 74, МАДОУ
Адрес потребителя Закавказская 19, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9651
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20117826
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.12.2023 | 1,476 | 0 | 20,868 | 0 | 0 | 20,427 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68,5 | 51,3 | 0,44 | 0,21 | - |
| 22.12.2023 | 1,619 | 0 | 23,257 | 0 | 0 | 22,742 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,2 | 53,2 | 0,44 | 0,21 | - |
| 23.12.2023 | 1,737 | 0 | 23,968 | 0 | 0 | 23,402 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,7 | 55,1 | 0,44 | 0,21 | - |
| 24.12.2023 | 1,647 | 0 | 20,138 | 0 | 0 | 19,662 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,8 | 52,9 | 0,44 | 0,2 | - |
| 25.12.2023 | 1,28 | 0 | 18,108 | 0 | 0,002 | 17,74 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 67 | 49,8 | 0,42 | 0,2 | - |
| 26.12.2023 | 1,407 | 0 | 18,671 | 0 | 0 | 18,282 | 0 | 0 | 24 | 0 | 68 | 49,7 | 0,43 | 0,2 | - |
| 27.12.2023 | 1,519 | 0 | 22,119 | 0 | 0 | 21,659 | 0 | 0 | 24 | 0 | 67,8 | 51,1 | 0,42 | 0,2 | - |
| 28.12.2023 | 1,492 | 0 | 19,239 | 0 | 0 | 18,821 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,3 | 50,5 | 0,4 | 0,19 | - |
| 29.12.2023 | 1,255 | 0 | 17,925 | 0 | 0 | 17,571 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66 | 49 | 0,42 | 0,2 | - |
| 30.12.2023 | 1,353 | 0 | 21,25 | 0 | 0 | 20,837 | 0 | 0 | 24 | 0 | 65,5 | 50 | 0,42 | 0,21 | - |
| 31.12.2023 | 1,443 | 0 | 21,852 | 0 | 0 | 21,411 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66,6 | 50,6 | 0,42 | 0,21 | - |
| 01.01.2024 | 1,625 | 0 | 21,731 | 0 | 0,006 | 21,248 | 0 | 0,006 | 24 | 0 | 70,3 | 52,1 | 0,43 | 0,2 | - |
| 02.01.2024 | 1,918 | 0,001 | 22,886 | 0 | 0 | 22,303 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 55,5 | 0,43 | 0,2 | - |
| 03.01.2024 | 2,24 | 0 | 29,67 | 0 | 0 | 28,845 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,7 | 61,2 | 0,42 | 0,22 | - |
| 04.01.2024 | 2,366 | 0 | 31,058 | 0 | 0 | 30,155 | 0 | 0 | 24 | 0 | 81,7 | 63 | 0,41 | 0,22 | - |
| 05.01.2024 | 2,031 | 0 | 23,233 | 0 | 0 | 22,607 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,3 | 56,9 | 0,43 | 0,21 | - |
| 06.01.2024 | 1,961 | 0 | 20,845 | 0 | 0 | 20,292 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,7 | 54,7 | 0,43 | 0,2 | - |
| 07.01.2024 | 2,752 | 0 | 35,159 | 0 | 0 | 34,045 | 0 | 0 | 24 | 0 | 85,8 | 66,5 | 0,39 | 0,24 | - |
| 08.01.2024 | 2,964 | 0 | 40,639 | 0 | 0 | 39,311 | 0 | 0 | 24 | 0 | 87,4 | 69,4 | 0,37 | 0,24 | - |
| 09.01.2024 | 2,468 | 0 | 27,91 | 0 | 0 | 27,064 | 0 | 0 | 24 | 0 | 83,6 | 61,9 | 0,41 | 0,21 | - |
| 10.01.2024 | 1,963 | 0 | 20,763 | 0 | 0 | 20,234 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,9 | 52,8 | 0,44 | 0,2 | - |
| 11.01.2024 | 1,797 | 0 | 19,487 | 0 | 0 | 19,013 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74 | 51,5 | 0,44 | 0,2 | - |
| 12.01.2024 | 1,98 | 0 | 23,648 | 0 | 0 | 23,054 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 54,9 | 0,42 | 0,21 | - |
| 13.01.2024 | 1,907 | 0 | 21,317 | 0 | 0 | 20,782 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 53,5 | 0,44 | 0,2 | - |
| 14.01.2024 | 1,816 | 0 | 19,92 | 0 | 0 | 19,429 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 52,3 | 0,44 | 0,2 | - |
| 15.01.2024 | 1,9 | 0 | 22,445 | 0 | 0 | 21,895 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,3 | 53,6 | 0,44 | 0,21 | - |
| 16.01.2024 | 2,2 | 0 | 29,924 | 0 | 0 | 29,133 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,5 | 59,5 | 0,42 | 0,22 | - |
| 17.01.2024 | 2,337 | 0 | 30,155 | 0 | 0 | 29,317 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79,7 | 60,7 | 0,41 | 0,22 | - |
| 18.01.2024 | 1,965 | 0 | 23,208 | 0 | 0 | 22,615 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 55,3 | 0,44 | 0,21 | - |
| 19.01.2024 | 2,104 | 0 | 27,713 | 0 | 0 | 27,002 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,1 | 57,6 | 0,43 | 0,21 | - |
| 20.01.2024 | 1,89 | 0 | 21,417 | 0 | 0 | 20,879 | 0 | 0 | 24 | 0 | 75,3 | 53,7 | 0,44 | 0,2 | - |
| Итого: | 58,412 | 0 | 740,523 | 0 | 0,008 | 721,777 | 0 | 0,008 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 13,951 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|---------|----------|--------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.12.2023 | 436,98 | 8511,89 | 0 | 0,267 | 8343,602 | 0 | 0,263 | 11225 | 2276 |
| 20.01.2024 | 495,392 | 9252,414 | 0 | 0,275 | 9065,377 | 0 | 0,271 | 11969 | 2276 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.01.2024 9:18:14