

# #296504#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК  
Адрес потребителя Сибирякова 2-12, Калининград  
Номер абонента 4395  
Порядковый номер 7806  
Тип теплосчётчика СКМ-2  
Заводской номер 101465  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	3,86	0	152,418	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,45	0,27	-
20.03.2026	3,841	0	152,16	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,46	0,26	-
21.03.2026	3,864	0	152,09	0	0	0	24	24	0	0	0	73	51	0	0,46	0,27	-
22.03.2026	3,836	0	152,211	0	0	0	24	24	0	0	0	73	50	0	0,45	0,26	-
23.03.2026	3,781	0	153,886	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,45	0,26	-
24.03.2026	3,791	0	155,211	0	0	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,45	0,26	-
25.03.2026	3,767	0	155,542	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,46	0,26	-
26.03.2026	3,783	0	154,112	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,46	0,26	-
27.03.2026	3,811	0	153,094	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,46	0,26	-
28.03.2026	3,85	0	153,626	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,47	0,26	-
29.03.2026	3,837	0	154,566	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,46	0,26	-
30.03.2026	3,823	0	154,436	0	0	0	24	24	0	0	0	74	51	0	0,46	0,26	-
31.03.2026	3,811	0	152,354	0	0	0	24	24	0	0	0	75	52	0	0,46	0,26	-
01.04.2026	3,865	0	151,642	0	0	0	24	24	0	0	0	75	51	0	0,45	0,26	-
02.04.2026	3,81	0	151,408	0	0	0	24	24	0	0	0	73	50	0	0,46	0,26	-
03.04.2026	3,833	0	151,829	0	0	0	24	24	0	0	0	72	50	0	0,46	0,26	-
04.04.2026	3,836	0	151,696	0	0	0	24	24	0	0	0	72	50	0	0,46	0,27	-
05.04.2026	3,822	0	152,552	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,46	0,27	-
06.04.2026	3,793	0	151,994	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,46	0,27	-
07.04.2026	3,888	0	155,448	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,46	0,27	-
08.04.2026	3,992	0	163,714	0	0	0	24	24	0	0	0	74	51	0	0,45	0,26	-
09.04.2026	4,041	0	162,804	0	0	0	24	24	0	0	0	65	48	0	0,46	0,26	-
10.04.2026	3,965	0	163,372	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,4	0,25	-
11.04.2026	3,934	0	164,445	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,45	0,26	-
12.04.2026	3,87	0	164,761	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,45	0,26	-
13.04.2026	3,904	0	165,074	0	0	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,46	0,26	-
14.04.2026	3,784	0	164,767	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,46	0,26	-
15.04.2026	3,34	0	152,412	0	0	0	23,89	23,89	0	0	0	70	50	0	0,46	0,26	-
16.04.2026	3,882	0	168,46	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,44	0,26	-
17.04.2026	3,919	0	167,031	0	0	0	24	24	0	0	0	73	52	0	0,45	0,26	-
18.04.2026	3,872	0	166,853	0	0	0	24	24	0	0	0	73	52	0	0,45	0,26	-
Итого:	119,005	0	4865,968	0	0	0	743,89	743,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	102,343																

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 743,89

### Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	8202,304	304417,259	0	0	0	61557,94	0,78
18.04.2026	8321,309	309283,227	0	0	0	62301,8	0,78

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:50:28