

#88174#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Сибирякова 2-12, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7806
Тип теплосчётчика СКМ-2
Заводской номер 101465
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,949	0	44,04	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,39	0,26	-
25.05.2024	0,931	0	43,474	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,39	0,26	-
26.05.2024	0,933	0	43,214	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,39	0,26	-
27.05.2024	0,904	0	43,223	0	0	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,39	0,26	-
28.05.2024	0,897	0	43,267	0	0	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,39	0,26	-
29.05.2024	0,912	0	43,033	0	0	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,39	0,26	-
30.05.2024	0,93	0	42,445	0	0	0	24	24	0	0	0	72	51	0	0,4	0,26	-
31.05.2024	0,895	0	44,838	0	0	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,39	0,26	-
01.06.2024	0,906	0	46,549	0	0	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,4	0,26	-
02.06.2024	0,929	0	46,721	0	0	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,4	0,26	-
03.06.2024	0,937	0	45,44	0	0	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,41	0,26	-
04.06.2024	0,901	0	44,509	0	0	0	24	24	0	0	0	71	52	0	0,41	0,26	-
05.06.2024	0,928	0	44,914	0	0	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,4	0,26	-
06.06.2024	0,95	0	46,941	0	0	0	24	24	0	0	0	73	52	0	0,4	0,26	-
07.06.2024	0,937	0	47,263	0	0	0	24	24	0	0	0	74	53	0	0,4	0,26	-
08.06.2024	0,967	0	46,66	0	0	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,41	0,26	-
09.06.2024	1	0	48,571	0	0	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,4	0,26	-
10.06.2024	1,02	0	48,559	0	0	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,41	0,26	-
11.06.2024	0,967	0	46,672	0	0	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,41	0,26	-
12.06.2024	1,016	0	48,715	0	0	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,4	0,26	-
13.06.2024	1,017	0	48,026	0	0	0	24	24	0	0	0	73	51	0	0,39	0,26	-
14.06.2024	0,984	0	47,69	0	0	0	24	24	0	0	0	74	52	0	0,39	0,26	-
15.06.2024	0,938	0	47,236	0	0	0	24	24	0	0	0	75	53	0	0,39	0,26	-
16.06.2024	0,979	0	46,566	0	0	0	23,99	23,99	0	0	0	74	52	0	0,4	0,26	-
17.06.2024	1,009	0	47,232	0	0	0	24	24	0	0	0	74	52	0	0,4	0,26	-
18.06.2024	0,909	0	44,472	0	0	0	24	24	0	0	0	73	52	0	0,4	0,26	-
19.06.2024	0,949	0	44,373	0	0	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,39	0,26	-
20.06.2024	0,959	0	44,611	0	0	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,4	0,26	-
21.06.2024	0,959	0	44,986	0	0	0	24	24	0	0	0	72	52	0	0,4	0,26	-
22.06.2024	0,976	0	46,044	0	0	0	24	24	0	0	0	74	52	0	0,39	0,26	-
23.06.2024	0,934	0	44,507	0	0	0	24	24	0	0	0	74	52	0	0,39	0,26	-
Итого:	29,422	0	1414,791	0	0	0	743,99	743,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,303																

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2024	6206,766	232025,841	0	0	0	46261,47	0,67
23.06.2024	6236,188	233440,632	0	0	0	47005,42	0,67

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 9:15:45