

#90436#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Сибирякова 2-12, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7806
Тип теплосчётчика СКМ-2
Заводской номер 101465
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, МВт*ч | Qg | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | Ttn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|----|----------|--------|-------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2024 | 1,004 | 0 | 45,755 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 51 | 0 | 0,39 | 0,26 | - |
| 25.06.2024 | 1,004 | 0 | 45,259 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 51 | 0 | 0,39 | 0,26 | - |
| 26.06.2024 | 0,984 | 0 | 45,44 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 52 | 0 | 0,39 | 0,26 | - |
| 27.06.2024 | 0,933 | 0 | 43,191 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 51 | 0 | 0,39 | 0,26 | - |
| 28.06.2024 | 0,893 | 0 | 43,157 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 52 | 0 | 0,39 | 0,26 | - |
| 29.06.2024 | 0,953 | 0 | 44,505 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 52 | 0 | 0,39 | 0,26 | - |
| 30.06.2024 | 0,904 | 0 | 42,928 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 52 | 0 | 0,4 | 0,26 | - |
| 01.07.2024 | 0,947 | 0 | 45,532 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 52 | 0 | 0,4 | 0,26 | - |
| 02.07.2024 | 0,964 | 0 | 45,752 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 52 | 0 | 0,4 | 0,26 | - |
| 03.07.2024 | 1,024 | 0 | 48,39 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 52 | 0 | 0,4 | 0,26 | - |
| 04.07.2024 | 0,986 | 0 | 48,179 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 52 | 0 | 0,4 | 0,26 | - |
| 05.07.2024 | 0,963 | 0 | 46,949 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 52 | 0 | 0,39 | 0,26 | - |
| 06.07.2024 | 0,968 | 0 | 48,887 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 52 | 0 | 0,4 | 0,26 | - |
| 07.07.2024 | 0,983 | 0 | 47,801 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 52 | 0 | 0,39 | 0,26 | - |
| 08.07.2024 | 0,911 | 0 | 48,864 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52 | 0 | 0,39 | 0,26 | - |
| 09.07.2024 | 0,863 | 0 | 45,076 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 52 | 0 | 0,4 | 0,26 | - |
| 10.07.2024 | 0,879 | 0 | 45,136 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 52 | 0 | 0,4 | 0,26 | - |
| 11.07.2024 | 0,856 | 0 | 44,342 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 52 | 0 | 0,4 | 0,26 | - |
| 12.07.2024 | 0,9 | 0 | 45,776 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 53 | 0 | 0,4 | 0,26 | - |
| 13.07.2024 | 0,893 | 0 | 45,377 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 53 | 0 | 0,4 | 0,26 | - |
| 14.07.2024 | 0,836 | 0 | 43,908 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 53 | 0 | 0,4 | 0,26 | - |
| 15.07.2024 | 0,873 | 0 | 44,2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 53 | 0 | 0,4 | 0,26 | - |
| 16.07.2024 | 0,856 | 0 | 43,74 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 53 | 0 | 0,4 | 0,26 | - |
| 17.07.2024 | 0,832 | 0 | 43,262 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 53 | 0 | 0,4 | 0,26 | - |
| 18.07.2024 | 0,856 | 0 | 45,447 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52 | 0 | 0,4 | 0,26 | - |
| 19.07.2024 | 0,88 | 0 | 44,3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 52 | 0 | 0,38 | 0,25 | - |
| 20.07.2024 | 0,844 | 0 | 41,137 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 52 | 0 | 0,38 | 0,25 | - |
| 21.07.2024 | 0,813 | 0 | 42,255 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 48 | 0 | 0,37 | 0,25 | - |
| 22.07.2024 | 0,893 | 0 | 44,872 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 72 | 51 | 0 | 0,31 | 0,24 | - |
| 23.07.2024 | 0,842 | 0 | 43,188 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 50 | 0 | 0,34 | 0,24 | - |
| Итого: | 27,337 | 0 | 1352,605 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 23,51 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|-------|-------|----------|--------|
| 23.06.2024 | 6236,188 | 233440,632 | 0 | 0 | 0 | 47005,42 | 0,67 |
| 23.07.2024 | 6263,525 | 234793,237 | 0 | 0 | 0 | 47725,38 | 0,67 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 7:35:52