

#145011#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Сибирякова 2-12, Калининград

4395

7806

СКМ-2

101465

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | Q, МВт*ч | Qg | V1, м3  | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | Ttn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|----|---------|--------|-------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 01.08.2025 | 0,863    | 0  | 44,704  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 53     | 0      | 0,34    | 0,25    | -           |
| 02.08.2025 | 0,827    | 0  | 43,369  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 53     | 0      | 0,34    | 0,25    | -           |
| 03.08.2025 | 0,859    | 0  | 44,159  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 53     | 0      | 0,34    | 0,25    | -           |
| 04.08.2025 | 0,801    | 0  | 42,325  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 53     | 0      | 0,34    | 0,25    | -           |
| 05.08.2025 | 0,827    | 0  | 43,811  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 54     | 0      | 0,34    | 0,25    | -           |
| 06.08.2025 | 0,826    | 0  | 43,706  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 54     | 0      | 0,34    | 0,25    | -           |
| 07.08.2025 | 0,861    | 0  | 43,349  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 53     | 0      | 0,34    | 0,25    | -           |
| 08.08.2025 | 0,878    | 0  | 44,12   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 53     | 0      | 0,34    | 0,25    | -           |
| 09.08.2025 | 0,879    | 0  | 43,078  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 70     | 53     | 0      | 0,34    | 0,25    | -           |
| 10.08.2025 | 0,899    | 0  | 43,817  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 53     | 0      | 0,34    | 0,25    | -           |
| 11.08.2025 | 0,526    | 0  | 31,768  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 64     | 51     | 0      | 0,34    | 0,25    | -           |
| 12.08.2025 | 0,815    | 0  | 37,25   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 68     | 52     | 0      | 0,31    | 0,23    | -           |
| 13.08.2025 | 0,8      | 0  | 32,515  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 68     | 51     | 0      | 0,34    | 0,26    | -           |
| 14.08.2025 | 0,753    | 0  | 31,757  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 68     | 51     | 0      | 0,36    | 0,28    | -           |
| 15.08.2025 | 0,77     | 0  | 31,992  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 51     | 0      | 0,35    | 0,28    | -           |
| 16.08.2025 | 0,745    | 0  | 31,361  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 68     | 50     | 0      | 0,35    | 0,28    | -           |
| 17.08.2025 | 0,789    | 0  | 32,76   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 51     | 0      | 0,35    | 0,27    | -           |
| 18.08.2025 | 0,817    | 0  | 33,13   | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 52     | 0      | 0,37    | 0,28    | -           |
| 19.08.2025 | 0,793    | 0  | 34,348  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 51     | 0      | 0,4     | 0,28    | -           |
| 20.08.2025 | 0,318    | 0  | 19,616  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 61     | 47     | 0      | 0,39    | 0,28    | -           |
| 21.08.2025 | 0,901    | 0  | 36,785  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 49     | 0      | 0,35    | 0,25    | -           |
| 22.08.2025 | 0,819    | 0  | 34,537  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 69     | 50     | 0      | 0,39    | 0,28    | -           |
| 23.08.2025 | 0,823    | 0  | 34,852  | 0      | 0     | 0     | 24   | 24      | 0      | 0      | 0      | 68     | 50     | 0      | 0,39    | 0,28    | -           |
| Итого:     | 18,189   | 0  | 859,109 | 0      | 0     | 0     | 552  | 552     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 15,642   |    |         |        |       |       |      |         |        |        |        |        |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, МВт*ч | V1, м3     | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч  | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|-------|-------|----------|--------|
| 31.07.2025 | 7268,647 | 272720,316 | 0      | 0     | 0     | 56038,46 | 0,78   |
| 23.08.2025 | 7286,836 | 273579,425 | 0      | 0     | 0     | 56590,44 | 0,78   |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.08.2025 11:31:38