

#94981#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Сибирякова 2-12, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 7806
Тип теплосчётчика СКМ-2
Заводской номер 101465
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | Q, МВт*ч | Qg | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TRab | TNar, ч | Ttn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|----|----------|--------|-------|-------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2024 | 0,927 | 0 | 48,693 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52 | 0 | 0,32 | 0,24 | - |
| 25.08.2024 | 0,879 | 0 | 44,909 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 50 | 0 | 0,33 | 0,24 | - |
| 26.08.2024 | 0,949 | 0 | 46,888 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 0 | 0,32 | 0,24 | - |
| 27.08.2024 | 0,921 | 0 | 47,27 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 52 | 0 | 0,33 | 0,24 | - |
| 28.08.2024 | 0,933 | 0 | 47,749 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52 | 0 | 0,33 | 0,24 | - |
| 29.08.2024 | 0,561 | 0 | 31,763 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 44 | 0 | 0,33 | 0,24 | - |
| 30.08.2024 | 0,936 | 0 | 50,686 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 0 | 0,29 | 0,23 | - |
| 31.08.2024 | 0,88 | 0 | 49,367 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 50 | 0 | 0,33 | 0,24 | - |
| 01.09.2024 | 0,862 | 0 | 47,207 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 0 | 0,33 | 0,24 | - |
| 02.09.2024 | 0,914 | 0 | 49,468 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52 | 0 | 0,32 | 0,24 | - |
| 03.09.2024 | 0,842 | 0 | 44,724 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 0 | 0,33 | 0,24 | - |
| 04.09.2024 | 0,824 | 0 | 44,922 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 0 | 0,32 | 0,24 | - |
| 05.09.2024 | 0,842 | 0 | 47,481 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 0 | 0,32 | 0,24 | - |
| 06.09.2024 | 0,821 | 0 | 44,535 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 50 | 0 | 0,32 | 0,24 | - |
| 07.09.2024 | 0,812 | 0 | 44,714 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52 | 0 | 0,31 | 0,24 | - |
| 08.09.2024 | 0,8 | 0 | 43,508 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52 | 0 | 0,32 | 0,24 | - |
| 09.09.2024 | 0,879 | 0 | 45,039 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 51 | 0 | 0,32 | 0,24 | - |
| 10.09.2024 | 0,849 | 0 | 45,253 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52 | 0 | 0,32 | 0,24 | - |
| 11.09.2024 | 0,856 | 0 | 47,56 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52 | 0 | 0,33 | 0,24 | - |
| 12.09.2024 | 0,889 | 0 | 44,772 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52 | 0 | 0,33 | 0,24 | - |
| 13.09.2024 | 0,907 | 0 | 44,451 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 50 | 0 | 0,32 | 0,24 | - |
| 14.09.2024 | 0,908 | 0 | 44,605 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 51 | 0 | 0,31 | 0,24 | - |
| 15.09.2024 | 0,947 | 0 | 45,628 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 52 | 0 | 0,31 | 0,24 | - |
| 16.09.2024 | 0,889 | 0 | 46,695 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52 | 0 | 0,32 | 0,24 | - |
| 17.09.2024 | 0,907 | 0 | 46,484 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 52 | 0 | 0,33 | 0,24 | - |
| 18.09.2024 | 0,871 | 0 | 46,466 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 53 | 0 | 0,32 | 0,24 | - |
| 19.09.2024 | 0,846 | 0 | 45,227 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52 | 0 | 0,33 | 0,24 | - |
| 20.09.2024 | 0,859 | 0 | 45,981 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 52 | 0 | 0,32 | 0,24 | - |
| 21.09.2024 | 0,852 | 0 | 46,28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 52 | 0 | 0,31 | 0,24 | - |
| 22.09.2024 | 0,912 | 0 | 47,076 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52 | 0 | 0,31 | 0,24 | - |
| 23.09.2024 | 0,931 | 0 | 47,228 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 71 | 52 | 0 | 0,31 | 0,24 | - |
| Итого: | 27,005 | 0 | 1422,629 | 0 | 0 | 0 | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 23,224 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, МВт*ч | V1, м3 | V2, м3 | M1, т | M2, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|-------|-------|----------|--------|
| 23.08.2024 | 6288,48 | 235971,805 | 0 | 0 | 0 | 48455,15 | 0,67 |
| 23.09.2024 | 6315,485 | 237394,434 | 0 | 0 | 0 | 49199,11 | 0,67 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.09.2024 13:47:09